

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年04月11日

報表日期: 114年04月11日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.74	2.43	58.49	0.98	18.84	10.52	1.32	79073.78
1	4.97	3.71	57.57	0.68	20.86	9.85	1.31	83635.74
2	9.56	5.04	49.70	0.80	19.20	9.79	1.30	84780.77
3	7.43	2.73	44.44	1.70	16.64	10.66	1.29	81144.80
4	8.61	5.13	52.62	0.98	19.03	9.98	1.29	84144.14
5	4.14	8.01	48.28	0.61	19.52	10.10	1.29	85968.39
6	5.34	3.73	52.00	0.58	19.37	9.78	1.29	84566.93
7	5.72	3.09	45.37	0.58	19.38	10.16	1.29	80693.04
8	6.91	4.89	48.67	1.01	18.69	10.27	1.30	80462.46
9	7.80	5.24	49.46	0.98	17.91	10.27	1.32	82083.50
10	8.80	7.74	51.83	0.96	18.48	10.23	1.31	79734.69
11	10.46	2.00	61.33	0.84	19.15	10.04	1.29	82863.64
12	11.09	4.85	59.69	1.21	18.08	10.46	1.30	83785.86
13	8.78	6.31	43.29	1.41	17.80	10.55	1.31	81262.73
14	7.58	3.98	58.01	0.67	19.38	10.24	1.30	82891.22
15	7.88	7.48	50.24	1.28	18.37	10.84	1.31	79325.85
16	5.31	10.91	43.55	0.81	20.01	9.97	1.31	81208.78
17	8.03	9.56	38.15	1.60	18.96	9.57	1.30	81578.91
18	6.36	3.01	47.19	0.67	20.48	9.57	1.29	83414.65
19	7.76	5.22	35.44	0.73	20.59	8.91	1.29	84211.09
20	8.52	1.70	37.58	1.40	17.91	9.44	1.29	77390.65
21	11.43	5.95	40.72	1.72	17.82	9.75	1.29	77277.57
22	7.37	2.73	56.01	0.91	18.94	10.23	1.29	77453.23
23	9.48	5.06	45.73	1.15	18.45	10.16	1.29	81475.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.79	5.02	48.97	1.01	18.91	10.06	1.30	81684.48
最 大 值	11.43	10.91	61.33	1.72	20.86	10.84	1.34	85968.39
發生時間	21	16	11	21	1	15		5
最 小 值	4.14	1.70	35.44	0.58	16.64	8.91	1.28	77277.57
發生時間	5	20	19	6	3	19		21
零點偏移(率)	0.00 %	-0.09 %	-0.02 %	0.00 %		-0.08		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.49 %	-0.03 %	0.00 %		0.06		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年04月11日

報表日期: 114年04月11日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.84	7.49	56.53	1.62	16.71	10.18	1.54	80680.24
1	1.57	4.33	63.02	1.37	19.43	10.01	1.54	79758.14
2	8.87	4.49	52.84	2.80	15.78	9.55	1.52	86326.66
3	6.21	2.53	57.58	2.11	15.99	9.92	1.52	82704.07
4	3.16	3.36	54.91	1.64	17.89	9.23	1.52	82987.05
5	6.28	3.35	52.73	1.95	17.43	9.22	1.52	82313.65
6	4.96	1.10	56.46	1.56	17.86	9.63	1.52	80413.94
7	11.19	6.70	59.37	1.41	17.99	9.80	1.52	88637.88
8	11.96	2.97	58.98	1.83	17.31	9.91	1.52	84122.39
9	3.77	2.61	67.40	1.37	17.34	10.05	1.51	81754.40
10	3.63	10.91	57.84	1.52	16.98	10.00	1.50	82967.56
11	4.62	10.28	63.95	3.84	17.90	9.83	1.51	84500.40
12	8.22	6.86	59.21	3.53	18.31	10.05	1.50	81009.24
13	2.54	3.21	58.24	3.58	18.37	9.46	1.51	89295.90
14	3.74	9.76	51.08	3.10	16.76	10.33	1.51	81287.81
15	7.55	7.22	55.31	3.40	17.45	10.00	1.49	84891.83
16	3.35	3.00	56.13	3.16	17.11	9.60	1.49	81451.06
17	3.67	2.61	56.22	3.05	17.97	9.15	1.52	83607.48
18	6.81	6.09	52.65	3.50	18.48	8.82	1.53	82751.96
19	6.92	6.24	53.70	3.18	19.48	8.50	1.50	82504.25
20	4.85	6.40	43.05	3.10	17.27	8.69	1.48	81212.95
21	4.02	2.75	43.83	3.08	18.73	8.57	1.48	83293.78
22	8.53	6.78	60.93	2.17	18.13	8.88	1.50	85860.34
23	6.41	8.04	58.69	2.27	17.16	9.45	1.51	80367.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.86	5.38	56.28	2.51	17.66	9.53	1.51	83112.51
最 大 值	11.96	10.91	67.40	3.84	19.48	10.33	1.56	89295.90
發生時間	8	10	9	11	19	14		13
最 小 值	1.57	1.10	43.05	1.37	15.78	8.50	1.48	79758.14
發生時間	1	6	20	1	2	19		1
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.06 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.01		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.60 %	-0.37 %	0.08 %		-0.01		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								