

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月10日

報表日期: 113年10月10日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	9.40	4.14	46.45	0.95	17.29	11.58	1.06	82163.15
1	9.59	5.19	61.23	0.70	19.07	11.26	1.06	83018.90
2	9.88	4.52	42.12	1.28	16.23	11.76	1.06	81706.52
3	7.29	4.82	58.30	0.56	17.61	11.84	1.06	79926.99
4	4.38	5.28	64.00	0.51	17.66	11.85	1.07	79847.92
5	4.81	3.16	49.93	0.58	19.12	11.05	1.09	83724.79
6	5.11	4.59	47.05	1.00	17.83	11.25	1.09	84484.55
7	6.62	4.85	47.17	0.86	17.69	11.62	1.08	81532.59
8	6.15	4.58	52.82	0.60	18.13	11.65	1.08	80691.02
9	8.13	4.40	61.48	0.40	19.10	11.12	1.06	84083.01
10	10.36	5.21	46.90	1.06	17.77	11.16	1.06	85025.30
11	8.15	5.21	58.02	0.55	18.25	11.48	1.06	82154.61
12	8.21	4.46	59.94	0.44	18.50	11.20	1.06	84315.01
13	7.61	4.61	71.86	0.35	18.85	11.28	1.07	83293.83
14	7.71	4.70	52.84	0.51	18.05	11.51	1.06	81994.15
15	6.35	4.86	63.17	0.74	17.93	11.30	1.06	83910.93
16	2.67	3.43	57.46	0.95	16.64	11.87	1.06	79801.64
17	3.13	5.56	65.04	0.91	16.45	13.21	1.11	68844.68
18	0.22	6.77	50.82	1.03	15.30	12.66	1.24	74687.63
19	0.13	2.07	52.32	0.67	15.52	11.75	1.28	83106.67
20	1.82	4.68	42.36	0.74	17.43	11.30	1.08	84789.71
21	9.44	4.52	40.34	1.38	16.32	11.52	1.06	84473.81
22	8.24	2.71	50.98	1.12	16.94	11.60	1.06	82529.42
23	8.89	3.56	52.78	0.80	18.10	11.25	1.06	84669.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.43	4.50	53.97	0.78	17.57	11.59	1.08	81865.66
最 大 值	10.36	6.77	71.86	1.38	19.12	13.21	1.50	85025.30
發生時間	10	18	13	21	5	17		10
最 小 值	0.13	2.07	40.34	0.35	15.30	11.05	1.05	68844.68
發生時間	19	19	21	13	18	5		17
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.00 %	-0.12 %	-0.00 %		-0.08		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.12 %	-0.38 %	0.20 %		0.29		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月10日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月10日

報表日期: 113年10月10日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.75	2.98	48.32	0.73	17.79	10.54	1.71	80856.19
1	8.87	1.73	52.16	1.34	19.19	10.65	1.72	77952.16
2	10.03	3.88	50.13	1.61	17.33	10.35	1.70	81184.23
3	11.91	4.00	52.66	1.57	16.71	10.80	1.72	79190.17
4	8.17	2.60	56.89	1.30	17.02	10.77	1.72	79886.88
5	8.32	3.67	53.91	1.03	16.82	10.74	1.74	79413.44
6	11.43	4.51	54.25	0.96	17.36	10.86	1.75	80768.77
7	7.73	2.56	45.74	0.76	17.24	11.09	1.73	78205.56
8	10.72	2.57	49.50	0.79	17.86	10.56	1.73	81774.28
9	9.62	2.11	49.94	0.88	16.56	10.94	1.74	80207.20
10	10.63	2.05	54.68	1.22	15.74	11.14	1.71	79245.02
11	13.97	1.97	52.00	2.43	15.25	11.20	1.71	79001.17
12	10.28	2.11	53.63	1.11	16.57	10.94	1.71	79866.56
13	9.48	2.39	54.24	0.89	15.91	11.38	1.71	76269.36
14	7.98	4.56	53.74	0.95	15.64	11.44	1.73	77131.04
15	3.16	4.91	58.26	0.63	16.68	11.34	1.73	76501.50
16	6.00	3.43	55.37	0.87	16.18	11.14	1.71	77935.19
17	3.51	2.80	57.62	0.72	17.16	11.58	1.74	74747.99
18	0.62	4.17	53.82	1.06	15.37	11.61	1.95	76626.84
19	3.67	1.90	44.54	0.48	17.88	10.33	1.75	83887.86
20	7.19	4.41	54.04	1.64	14.92	11.37	1.75	78377.51
21	5.79	1.69	56.76	1.09	15.42	11.45	1.75	76312.36
22	6.79	2.10	58.02	1.17	15.41	11.32	1.72	76373.93
23	6.82	2.15	59.68	1.16	15.52	11.32	1.71	76367.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.14	2.97	53.33	1.10	16.56	11.04	1.73	78670.13
最 大 值	13.97	4.91	59.68	2.43	19.19	11.61	2.33	83887.86
發生時間	11	15	23	11	1	18		19
最 小 值	0.62	1.69	44.54	0.48	14.92	10.33	1.70	74747.99
發生時間	18	21	19	19	20	19		17
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		0.00		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.01 %	-0.09 %	0.00 %		0.43		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								