

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年08月10日

報表日期: 115年08月10日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年08月10日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.23	12.30	37.23	2.37	18.65	10.11	1.27	74038.78
1	7.68	12.66	39.67	2.13	19.59	10.41	1.27	72756.70
2	6.86	12.04	42.89	2.90	20.49	10.02	1.29	73988.58
3	9.74	12.02	38.79	3.43	17.66	10.31	1.31	72931.95
4	4.63	13.23	60.34	1.55	20.05	11.27	1.31	67147.50
5	5.89	12.55	53.83	1.47	21.23	10.58	1.31	76898.38
6	8.74	12.28	53.01	2.36	20.75	10.37	1.31	78629.41
7	9.82	13.10	37.77	2.08	18.99	10.33	1.28	83358.10
8	9.38	12.31	48.50	1.86	18.75	10.61	1.29	75613.45
9	8.70	12.52	55.21	1.63	19.45	10.71	1.27	74616.99
10	8.36	12.79	44.91	1.88	18.98	10.17	1.29	72995.53
11	5.80	12.11	49.64	1.12	18.91	10.50	1.29	72286.75
12	5.51	12.18	59.57	1.33	19.52	10.51	1.27	77481.70
13	4.55	12.28	54.81	1.27	18.94	10.65	1.30	77844.38
14	5.30	12.67	56.78	1.28	17.96	11.06	1.29	76583.44
15	3.68	12.46	57.57	1.96	18.53	10.84	1.27	74581.74
16	4.82	11.94	58.00	2.00	20.02	10.14	1.28	78114.97
17	4.76	12.13	41.80	1.87	19.27	9.56	1.30	78188.98
18	5.81	13.17	42.95	2.25	17.86	9.81	1.28	75339.85
19	5.27	11.64	48.90	2.07	18.97	9.82	1.31	76941.33
20	6.23	11.98	56.21	2.25	18.13	10.37	1.30	76517.95
21	5.17	12.17	59.52	2.21	17.91	10.68	1.31	76487.25
22	6.35	12.33	53.93	2.16	18.33	10.43	1.31	76401.06
23	8.59	11.70	48.18	2.23	19.10	9.96	1.30	76223.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.66	12.36	50.00	1.99	19.08	10.38	1.29	75665.32
最 大 值	9.82	13.23	60.34	3.43	21.23	11.27	1.32	83358.10
發生時間	7	4	4	3	5	4		7
最 小 值	3.68	11.64	37.23	1.12	17.66	9.56	1.26	67147.50
發生時間	15	19	0	11	3	17		4
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.08	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	0.41 %	0.93 %	0.25 %	-0.42 %		-0.20	0.04	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								