

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月14日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	0.00 %		-0.12	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	2.54 %	-0.11 %	0.55 %	0.38 %		-0.20	0.10	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月14日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.48	12.45	45.89	2.13	15.36	11.31	0.91	80769.38
1	9.06	12.65	50.53	1.77	15.02	11.57	0.92	79687.13
2	10.20	12.45	55.76	2.06	15.70	11.33	0.94	80877.43
3	7.37	12.75	62.53	1.82	16.38	11.49	0.95	79283.57
4	8.09	12.50	56.61	1.54	16.83	11.25	0.94	80909.76
5	7.90	12.31	44.25	0.94	17.33	11.07	0.94	80073.14
6	3.04	11.38	47.88	0.82	17.50	10.83	0.96	84121.00
7	8.36	12.10	64.22	1.44	16.81	10.91	0.99	83391.59
8	7.78	12.18	55.02	1.22	17.03	10.99	1.01	80877.70
9	9.07	12.14	57.30	1.03	17.37	10.88	1.00	82740.15
10	7.08	11.89	33.63	0.97	18.20	10.29	0.98	79496.08
11	6.25	12.13	50.64	1.40	16.06	10.82	0.99	79516.16
12	6.89	12.17	53.03	1.02	18.04	10.81	1.01	75982.47
13	6.11	11.83	38.52	1.10	17.98	10.48	1.02	78718.49
14	6.00	11.99	43.61	1.81	17.79	10.37	1.02	81089.39
15	5.82	11.83	42.21	1.58	17.42	10.25	1.01	79382.06
16	6.14	12.32	51.53	1.58	17.42	10.83	1.02	81480.16
17	6.06	11.95	54.44	0.92	19.07	10.33	1.02	82898.43
18	6.11	11.98	50.79	1.16	18.47	10.56	1.02	82732.21
19	6.21	12.42	52.57	0.76	18.68	10.69	1.02	79056.86
20	5.94	11.93	45.95	1.08	18.66	10.21	1.02	84504.89
21	7.78	13.23	56.76	1.72	16.94	10.76	1.02	82110.45
22	8.23	12.20	47.60	1.15	18.54	10.12	1.01	81717.94
23	8.28	11.71	50.36	0.75	19.18	10.01	1.00	83643.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.18	12.19	50.48	1.32	17.41	10.76	0.99	81044.17
最大值	10.20	13.23	64.22	2.13	19.18	11.57	1.03	84504.89
發生時間	2	21	7	0	23	1		20
最小值	3.04	11.38	33.63	0.75	15.02	10.01	0.90	75982.47
發生時間	6	6	10	23	1	23		12
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.12	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.67 %	1.67 %	0.26 %	2.38 %		-0.36	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月14日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.05	14.66	36.22	3.53	16.93	9.37	1.31	74129.20
1	9.40	10.99	40.08	1.90	18.30	9.71	1.31	73317.86
2	6.65	11.33	52.79	2.79	15.45	10.41	1.32	76948.59
3	4.85	11.80	58.09	2.37	17.93	10.51	1.31	71453.71
4	9.19	11.06	45.83	2.82	15.89	10.14	1.31	75565.37
5	10.11	11.18	52.90	2.63	17.89	10.02	1.34	77182.87
6	6.03	12.96	61.01	2.34	17.16	10.39	1.32	75726.72
7	8.45	11.52	45.08	2.78	16.45	9.73	1.35	74590.27
8	6.16	11.40	51.81	1.99	18.72	9.60	1.35	68517.41
9	5.31	11.44	36.86	2.01	18.96	8.56	1.32	78456.12
10	6.71	11.30	48.49	2.07	18.25	9.59	1.33	76189.18
11	9.16	11.71	42.96	2.29	18.31	9.24	1.35	77185.55
12	9.52	11.16	50.96	2.17	18.71	9.28	1.36	74686.36
13	13.27	11.30	46.02	2.40	18.48	9.43	1.36	73804.00
14	7.16	11.94	42.32	1.97	18.40	9.28	1.37	72875.51
15	8.80	12.29	46.58	2.09	19.66	9.29	1.37	72590.83
16	9.83	11.80	56.79	2.51	18.13	9.54	1.38	82017.74
17	10.41	11.60	55.91	2.16	18.21	10.12	1.36	75602.01
18	9.05	11.18	44.02	2.06	19.15	9.61	1.36	77082.15
19	6.04	11.42	45.89	1.76	17.55	10.11	1.36	74340.56
20	6.58	11.34	57.23	1.92	17.89	10.02	1.36	76781.52
21	11.55	11.94	54.80	2.40	17.48	10.02	1.36	77851.85
22	7.93	11.54	45.12	1.99	18.36	9.50	1.36	78505.40
23	8.80	11.44	47.81	2.54	18.47	9.59	1.34	78576.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.46	11.68	48.57	2.31	17.95	9.71	1.34	75582.40
最大值	13.27	14.66	61.01	3.53	19.66	10.51	1.39	82017.74
發生時間	13	0	6	0	15	3		16
最小值	4.85	10.99	36.22	1.76	15.45	8.56	1.31	68517.41
發生時間	3	1	0	19	2	9		8
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.02 %	-0.11 %	-0.00 %		-0.34	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-1.85 %	1.32 %	0.09 %	0.19 %		0.17	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								