

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月03日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.86	13.41	51.33	2.00	17.49	12.49	1.14	64463.23
1	5.40	12.07	58.01	1.77	19.34	11.32	1.14	71725.76
2	14.82	13.46	50.14	3.07	18.69	10.98	1.14	74461.07
3	9.15	12.56	51.21	2.42	18.63	10.88	1.17	75181.93
4	3.60	11.42	56.47	1.36	17.62	11.20	1.17	73816.09
5	1.62	11.71	52.43	2.94	16.88	11.44	1.18	73257.19
6	6.07	11.34	59.01	2.35	17.74	11.21	1.18	73653.84
7	6.79	11.01	62.94	1.76	19.46	10.66	1.19	76377.74
8	10.04	11.32	49.00	2.87	17.63	11.08	1.18	74159.44
9	9.16	11.50	54.78	2.73	17.65	11.34	1.19	72679.94
10	9.10	11.70	56.84	2.71	17.27	11.50	1.18	71230.18
11	7.35	11.31	60.98	1.59	18.65	10.94	1.18	74559.16
12	5.53	12.45	46.34	1.90	17.67	11.35	1.18	70140.27
13	3.86	11.78	58.89	1.21	18.20	11.22	1.18	69224.54
14	5.70	12.26	48.38	1.80	19.26	10.82	1.18	74949.97
15	8.97	12.26	34.94	3.44	16.04	11.59	1.18	69898.28
16	5.08	14.22	51.84	2.72	15.97	13.13	1.19	60040.76
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	17	17	17	17	17	17	17	17
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	17	17	17	17	17	17	17	17
平均值	6.95	12.10	53.15	2.27	17.89	11.36	1.17	71754.08
最大值	14.82	14.22	62.94	3.44	19.46	13.13	1.19	76377.74
發生時間	2	16	7	15	7	16		7
最小值	1.62	11.01	34.94	1.21	15.97	10.66	1.14	60040.76
發生時間	5	7	15	13	16	7		16
零點偏移(率)	0.00 %	-0.06 %	-0.23 %	-0.02 %		-0.14	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	0.71 %	-0.12 %	-0.21 %	-1.42 %		-0.15	0.04	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月03日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.13	11.79	55.32	0.48	21.18	9.85	1.03	79192.28
1	9.94	12.15	66.36	0.75	20.74	10.41	1.04	81222.83
2	8.12	11.68	58.06	1.05	20.51	9.98	1.03	84976.11
3	10.67	11.91	60.87	0.51	20.49	10.20	1.02	82027.94
4	11.30	12.29	62.60	1.37	19.08	10.72	1.02	78471.04
5	7.84	11.82	53.80	0.89	19.59	10.27	1.02	80486.55
6	8.06	11.70	53.00	0.92	19.65	10.15	1.00	78686.15
7	10.78	12.10	54.59	0.86	19.29	10.56	1.02	79582.89
8	10.96	11.82	43.18	1.40	18.90	10.32	1.02	80180.64
9	9.38	12.19	67.22	1.18	19.42	10.31	1.02	81520.30
10	8.92	12.46	53.92	0.69	20.00	10.37	1.02	76943.33
11	10.50	11.80	61.99	0.92	19.24	10.28	1.03	79637.54
12	7.17	12.31	61.56	0.89	19.55	10.63	1.02	77826.22
13	9.33	13.23	60.39	1.16	17.97	11.30	1.02	75697.98
14	10.32	12.06	60.37	0.81	19.25	10.15	1.02	76855.29
15	8.01	11.78	66.99	1.02	18.96	10.04	1.02	79824.66
16	11.55	11.27	44.08	1.49	19.17	9.82	1.02	80316.53
17	8.89	12.25	43.35	1.95	17.97	10.68	1.02	76753.22
18	6.62	11.79	50.55	0.52	19.66	10.21	1.02	77591.34
19	8.36	12.59	46.35	0.98	18.32	11.02	1.02	73863.88
20	6.98	12.40	41.90	1.27	19.08	10.52	1.02	80655.07
21	8.35	12.46	51.35	0.96	19.25	10.79	1.02	78739.81
22	10.99	12.14	34.97	1.08	19.70	9.89	1.02	85478.85
23	11.68	11.48	45.74	0.89	19.69	9.66	1.00	83130.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.37	12.06	54.10	1.00	19.44	10.34	1.02	79569.19
最大值	11.68	13.23	67.22	1.95	21.18	11.30	1.04	85478.85
發生時間	23	13	9	17	0	13		22
最小值	6.62	11.27	34.97	0.48	17.97	9.66	0.99	73863.88
發生時間	18	16	22	0	13	23		19
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.02 %	-0.16 %	-0.00 %		-0.11	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	1.95 %	-0.42 %	0.64 %	1.81 %		-0.15	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月03日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.70	11.69	46.07	2.66	18.55	9.47	1.35	73801.34
1	6.07	11.40	49.50	2.79	19.53	9.59	1.36	73966.78
2	5.78	11.11	44.77	2.75	19.01	9.23	1.35	74488.08
3	6.65	11.44	51.93	3.02	18.53	9.53	1.36	76393.34
4	6.35	11.27	49.65	2.86	17.90	9.50	1.37	75920.52
5	5.93	11.28	48.93	2.81	16.58	9.85	1.38	75033.44
6	8.33	11.29	50.05	3.13	16.51	10.05	1.36	75385.55
7	4.24	12.52	65.10	3.12	18.55	10.03	1.38	76184.73
8	7.62	12.46	44.70	3.02	17.18	10.08	1.41	75912.73
9	8.96	12.57	55.33	3.04	16.67	10.11	1.41	75393.73
10	9.54	12.74	55.78	3.15	17.46	9.97	1.38	74802.99
11	7.95	11.68	58.05	2.90	17.86	9.83	1.41	74484.68
12	7.61	12.17	49.12	2.79	16.98	9.91	1.40	72635.53
13	5.69	12.22	59.71	2.90	16.93	10.78	1.36	63084.43
14	5.55	12.25	62.52	2.81	16.96	10.93	1.34	61259.70
15	5.56	11.49	46.08	2.51	17.39	9.86	1.34	66460.43
16	6.96	12.58	36.28	15.30	19.35	8.48	1.35	72104.16
17	5.39	10.11	45.49	1.80	18.43	8.37	1.33	70085.27
18	6.18	12.73	38.96	2.52	20.08	7.56	1.33	72307.91
19	8.58	9.72	49.72	0.58	18.43	7.52	1.38	76192.19
20	7.68	13.05	57.08	0.20	17.16	8.87	1.38	73665.34
21	6.48	10.88	62.01	0.06	18.43	8.51	1.35	76075.87
22	7.93	11.39	43.05	3.27	19.14	8.60	1.35	77544.44
23	8.18	10.68	33.85	0.06	18.96	8.01	1.38	77015.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.87	11.70	50.16	2.92	18.02	9.36	1.37	73341.62
最大值	9.54	13.05	65.10	15.30	20.08	10.93	1.43	77544.44
發生時間	10	20	7	16	18	14		22
最小值	4.24	9.72	33.85	0.06	16.51	7.52	1.31	61259.70
發生時間	7	19	23	21	6	19		14
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.03 %		-0.12	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.33 %	-1.72 %	-0.50 %	-1.50 %		0.24	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								