

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月25日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.44	2.64	55.13	3.00	16.68	11.48	1.25	80566.90
1	2.59	2.89	46.66	2.13	16.54	11.72	1.24	78875.04
2	2.52	2.24	48.63	2.54	14.48	11.96	1.24	78358.52
3	4.67	2.10	50.23	2.33	15.41	11.77	1.25	79843.72
4	2.25	2.60	44.42	2.43	14.58	11.89	1.25	79290.63
5	1.45	2.63	61.35	2.06	18.34	11.10	1.25	79469.92
6	5.17	2.27	50.37	3.69	15.54	11.66	1.24	80113.41
7	7.60	2.77	57.11	2.72	14.63	11.88	1.23	79251.14
8	4.71	2.67	60.53	2.99	13.62	12.03	1.25	78448.73
9	10.37	4.42	62.97	3.24	13.94	11.90	1.25	78799.01
10	3.88	2.92	58.32	3.01	14.59	11.87	1.24	75429.54
11	0.98	2.68	61.90	2.51	17.01	11.42	1.24	79786.61
12	0.45	4.49	55.34	3.25	15.60	11.69	1.24	78929.32
13	7.29	2.51	61.93	3.52	15.75	11.76	1.25	78407.68
14	0.92	2.59	56.91	3.29	15.87	11.74	1.25	77836.96
15	1.70	4.02	56.54	2.97	15.15	11.93	1.24	76299.99
16	1.81	3.80	58.30	4.15	15.01	11.91	1.23	78618.80
17	1.06	3.91	50.87	3.80	14.85	11.76	1.24	79606.37
18	4.81	3.19	48.66	2.35	15.41	11.72	1.24	78883.70
19	3.71	2.45	47.43	2.15	14.69	11.75	1.24	79518.35
20	5.26	1.11	52.70	2.43	14.94	11.78	1.24	79734.21
21	7.28	1.32	49.85	1.97	16.19	11.63	1.25	79735.19
22	3.22	2.55	51.10	1.55	16.09	11.74	1.25	78769.15
23	1.90	2.71	48.92	1.87	15.42	11.77	1.25	79126.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.63	2.81	54.01	2.75	15.43	11.74	1.24	78904.16
最 大 值	10.37	4.49	62.97	4.15	18.34	12.03	1.26	80566.90
發生時間	9	12	9	16	5	8		0
最 小 值	0.45	1.11	44.42	1.55	13.62	11.10	1.21	75429.54
發生時間	12	20	4	22	8	5		10
零點偏移(率)	-0.02 %	0.01 %	-0.05 %	-0.04 %		-0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.71 %	0.52 %	0.21 %		-0.04		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 114年06月25日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月25日

報表日期: 114年06月25日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.64	2.85	57.17	3.02	18.31	9.26	1.38	79734.29
1	1.43	4.61	63.49	3.23	19.18	9.52	1.42	80067.30
2	12.60	6.52	61.17	3.43	15.78	9.82	1.43	80590.77
3	5.68	5.68	60.92	2.03	14.29	10.33	1.41	74038.57
4	5.49	5.22	63.08	2.04	14.28	10.20	1.39	75342.36
5	3.76	5.87	61.21	1.97	14.45	9.99	1.37	71487.07
6	7.97	3.01	59.18	2.09	14.76	9.68	1.38	72429.34
7	1.56	2.86	61.90	1.89	15.37	9.54	1.46	71570.99
8	4.31	7.27	63.85	2.35	15.58	9.46	1.43	71506.20
9	1.81	4.71	62.35	1.98	16.09	9.58	1.47	72343.15
10	2.73	4.48	63.69	2.14	16.19	9.63	1.43	72022.11
11	0.56	4.86	59.01	2.01	18.27	9.36	1.44	76115.26
12	0.42	2.38	61.44	1.98	16.42	10.01	1.48	76146.50
13	3.91	2.26	59.59	2.14	17.22	9.80	1.48	76673.90
14	3.98	5.42	61.26	2.12	17.86	9.58	1.47	77387.38
15	7.33	8.63	56.65	2.57	16.30	9.89	1.42	74357.35
16	1.49	4.04	65.47	2.11	16.47	9.72	1.43	76126.04
17	4.26	4.90	61.08	2.16	16.86	9.64	1.43	77363.16
18	7.65	6.44	60.63	2.45	17.30	9.41	1.43	75972.52
19	5.22	1.17	60.56	2.31	16.93	9.46	1.42	75445.39
20	6.66	4.46	58.01	2.31	17.62	9.19	1.43	77957.00
21	4.11	1.70	64.80	2.12	17.28	9.62	1.44	78867.02
22	2.15	4.05	57.19	2.08	17.10	9.39	1.44	76438.94
23	1.05	9.46	57.66	1.98	17.96	9.21	1.46	76049.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.07	4.70	60.89	2.27	16.58	9.64	1.43	75667.99
最 大 值	12.60	9.46	65.47	3.43	19.18	10.33	1.48	80590.77
發生時間	2	23	16	2	1	3		2
最 小 值	0.42	1.17	56.65	1.89	14.28	9.19	1.36	71487.07
發生時間	12	19	15	7	4	20		5
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.24 %	-0.12 %		-0.05		-0.10 %
全幅偏移(率)	1.47 %	1.78 %	0.15 %	1.13 %		0.42		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								