

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年11月02日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.11	3.18	44.37	1.51	16.27	11.76	1.05	80613.91
1	9.05	7.03	46.82	1.48	18.51	11.36	1.04	82168.02
2	8.98	4.59	52.09	1.56	16.76	12.06	1.04	77126.20
3	4.38	5.72	59.53	0.71	18.90	11.90	1.05	77965.26
4	5.37	5.24	56.23	1.15	18.28	11.95	1.07	78206.94
5	4.53	2.01	53.71	0.62	19.29	11.42	1.09	80354.77
6	4.44	6.81	54.50	1.94	16.34	12.69	1.15	73026.04
7	5.18	3.43	44.08	1.15	17.91	11.37	1.10	83726.28
8	7.28	2.39	59.33	1.19	17.98	11.40	1.12	83656.96
9	8.67	2.86	55.65	1.47	18.03	11.13	1.09	85024.53
10	9.58	3.03	58.96	1.41	17.92	11.45	1.09	82562.89
11	9.16	2.96	59.09	1.04	18.60	11.31	1.09	83290.61
12	3.60	2.85	62.61	1.24	17.53	11.83	1.12	80104.00
13	8.94	2.69	56.03	1.08	18.43	11.06	1.12	85487.19
14	12.20	3.98	54.42	3.07	17.33	11.22	1.10	85621.75
15	9.27	3.53	56.20	2.29	16.96	11.59	1.13	83179.15
16	8.59	3.33	55.14	1.13	18.50	11.34	1.12	83673.64
17	4.04	5.05	66.42	1.20	17.37	12.85	1.12	71680.53
18	8.52	3.85	60.50	0.96	19.19	11.02	1.09	85558.22
19	8.74	3.57	51.50	0.95	18.20	11.15	1.09	85591.95
20	8.50	3.80	64.12	0.81	18.85	11.72	1.09	80238.07
21	11.44	3.87	53.28	1.63	18.96	10.73	1.09	88059.98
22	10.97	3.78	44.90	1.95	17.12	11.35	1.09	84524.96
23	11.65	3.30	45.34	1.20	17.96	11.26	1.09	85109.49
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.01	3.87	54.78	1.36	17.97	11.54	1.09	81939.64
最 大 值	12.20	7.03	66.42	3.07	19.29	12.85	1.39	88059.98
發生時間	14	1	17	14	5	17		21
最 小 值	3.60	2.01	44.08	0.62	16.27	10.73	1.04	71680.53
發生時間	12	5	7	5	0	21		17
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		0.17		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 113年11月02日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.50	0.75	56.87	2.16	14.68	12.44	0.90	71773.52
1	6.27	1.81	50.25	1.79	17.39	10.93	0.90	82062.69
2	7.33	2.68	54.51	1.46	17.63	10.66	0.90	84055.58
3	9.08	3.20	59.70	1.79	17.92	10.56	0.91	84386.34
4	4.89	6.01	52.42	2.22	16.06	11.60	0.92	77497.69
5	2.12	1.87	47.92	1.79	16.52	11.94	0.93	74705.63
6	7.09	1.89	33.90	1.19	17.82	無效	0.92	89083.61
7	7.47	2.35	39.52	1.34	16.42	校正	0.92	90303.61
8	2.40	3.59	49.55	2.62	16.14	11.28	0.91	80829.92
9	2.76	3.69	59.82	2.25	15.71	11.47	0.91	79080.85
10	8.73	3.20	59.83	3.05	16.01	11.27	0.92	80644.95
11	7.21	2.62	65.44	2.22	16.90	10.85	0.92	83479.94
12	7.90	3.90	58.43	2.67	13.94	11.92	0.91	77860.69
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	13	13	13	13	13	13	13	13
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	13	13	13	13	13	11	13	13
平 均 值	5.98	2.89	52.94	2.04	16.40	11.36	0.91	81212.69
最 大 值	9.08	6.01	65.44	3.05	17.92	12.44	0.93	90303.61
發生時間	3	4	11	10	3	0		7
最 小 值	2.12	0.75	33.90	1.19	13.94	10.56	0.90	71773.52
發生時間	5	0	6	6	12	3		0
零點偏移(率)	-0.90 %	-0.29 %	-0.11 %	-0.01 %		0.01		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	1.99 %	-1.85 %	-0.18 %		0.12		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	84.62%	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 113年11月02日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	2.58	7.74	61.95	1.01	15.25	11.79	1.75	75734.72
1	3.66	4.83	53.00	1.58	13.96	11.94	1.74	74325.06
2	6.50	3.97	62.11	0.86	16.32	11.60	1.74	75851.99
3	7.76	5.22	59.13	0.99	15.46	11.60	1.75	76542.49
4	6.99	4.96	55.17	0.92	16.20	11.42	1.75	76908.90
5	5.23	4.03	58.38	1.00	15.55	11.87	1.76	74917.66
6	6.32	2.42	57.09	0.56	17.14	10.94	1.76	80288.29
7	9.76	1.97	58.52	0.69	17.41	10.99	1.78	78323.78
8	9.29	2.67	59.05	0.63	17.11	11.13	1.77	78649.02
9	9.36	2.52	54.10	0.59	18.41	10.55	1.76	81851.29
10	5.92	2.38	55.90	0.53	18.23	10.75	1.76	81729.31
11	6.35	4.25	50.56	1.25	15.24	11.61	1.76	79572.78
12	8.64	6.45	44.78	2.66	12.86	12.13	1.76	77193.76
13	1.46	1.70	47.94	1.91	14.17	11.94	1.77	76985.35
14	5.26	2.91	54.97	0.95	15.87	11.27	1.77	79492.91
15	5.03	8.86	61.36	1.34	15.41	11.49	1.77	77456.52
16	4.86	4.48	59.25	0.86	15.90	11.18	1.76	79477.12
17	4.76	4.40	61.91	0.42	17.75	10.76	1.76	80886.89
18	4.65	5.16	62.02	0.36	19.20	10.28	1.76	83633.88
19	4.90	7.89	54.43	0.83	16.14	10.94	1.76	81328.75
20	4.80	2.70	61.05	0.48	18.03	10.69	1.76	81403.08
21	4.79	2.93	59.63	0.49	17.15	10.87	1.76	80630.50
22	5.13	5.30	57.27	1.04	15.08	11.39	1.76	78555.44
23	4.89	2.78	61.55	0.57	15.82	11.25	1.76	79073.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.79	4.27	57.13	0.94	16.24	11.27	1.76	78783.89
最 大 值	9.76	8.86	62.11	2.66	19.20	12.13	1.79	83633.88
發生時間	7	15	2	12	18	12		18
最 小 值	1.46	1.70	44.78	0.36	12.86	10.28	1.72	74325.06
發生時間	13	13	12	18	12	18		1
零點偏移(率)	-0.09 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.18 %	0.14 %	0.61 %		0.10		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								