

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年09月27日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月27日

報表日期: 113年09月27日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	9.64	3.60	64.52	2.23	15.38	11.53	1.73	76845.48
1	11.03	3.58	62.80	1.97	16.39	11.30	1.74	78218.90
2	9.68	3.72	62.99	2.32	16.16	11.34	1.72	76662.12
3	12.88	4.62	66.20	3.07	14.87	11.66	1.73	73053.04
4	15.23	5.04	59.89	2.78	15.18	11.54	1.70	74208.03
5	9.39	3.38	61.09	1.94	16.32	11.22	1.70	75008.23
6	11.26	6.44	70.14	2.02	16.77	11.39	1.70	75577.20
7	9.51	2.37	55.60	2.35	16.37	10.96	1.75	76761.96
8	8.03	2.11	56.46	2.17	17.15	10.92	1.77	78522.35
9	8.57	2.00	55.02	2.12	16.33	11.10	1.74	76035.50
10	6.53	2.13	52.94	2.31	16.05	11.22	1.77	75806.00
11	6.81	2.02	59.50	1.80	16.43	11.33	1.76	76172.41
12	10.52	2.14	54.58	1.89	16.70	11.09	1.76	78616.48
13	9.03	3.01	55.90	1.74	17.31	10.85	1.77	79096.99
14	10.79	2.26	59.10	1.99	15.58	11.46	1.76	74458.61
15	10.11	3.56	57.15	1.82	16.26	11.20	1.76	76259.10
16	11.96	4.06	56.26	1.99	16.05	11.00	1.77	77364.44
17	11.44	3.63	55.31	2.19	15.57	11.24	1.73	77579.56
18	10.50	3.65	58.96	1.60	17.67	10.81	1.76	79837.80
19	14.21	3.61	58.53	2.27	16.00	11.00	1.73	78017.79
20	13.43	4.23	54.70	3.11	14.09	11.50	1.70	74850.49
21	13.79	7.55	55.04	3.77	13.44	11.68	1.72	72627.47
22	9.63	6.37	57.49	3.65	14.20	11.58	1.72	73587.27
23	9.40	4.19	58.22	3.26	14.27	11.66	1.73	73795.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.56	3.72	58.68	2.35	15.86	11.27	1.74	76206.76
最 大 值	15.23	7.55	70.14	3.77	17.67	11.68	1.78	79837.80
發生時間	4	21	6	21	18	21		18
最 小 值	6.53	2.00	52.94	1.60	13.44	10.81	1.69	72627.47
發生時間	10	9	10	18	21	18		21
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.88 %	0.02 %	-0.41 %	0.02 %		0.32		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								