

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年05月31日

報表日期: 113年05月31日

[illegible]

報表日期: 113年05月31日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年05月31日

報表日期: 113年05月31日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.73	4.08	58.52	2.37	17.16	10.57	0.88	79637.80
1	8.48	6.01	49.16	2.55	17.18	10.56	0.88	78968.01
2	7.66	3.46	49.08	2.60	17.43	10.21	0.88	79952.30
3	6.43	8.99	52.99	2.35	19.63	9.81	0.88	83920.60
4	12.54	5.78	45.33	2.55	17.65	10.24	0.88	83122.61
5	8.70	4.67	48.41	2.38	17.67	10.25	0.89	83056.02
6	10.40	3.98	48.48	2.57	17.08	10.63	0.90	81467.05
7	9.66	5.07	49.47	1.87	16.09	12.74	1.01	70381.80
8	9.61	1.28	46.57	1.72	17.26	10.85	0.95	81583.33
9	11.78	6.18	36.78	2.24	14.79	11.34	0.95	79886.06
10	6.08	1.92	47.34	1.85	15.57	10.87	0.98	76335.37
11	4.02	1.92	49.54	1.60	16.46	10.76	0.96	76318.68
12	9.87	2.67	50.07	1.61	17.47	10.41	0.96	77320.64
13	15.48	5.07	47.75	2.45	15.31	10.82	0.99	76006.45
14	1.55	1.81	45.67	2.18	14.80	10.85	0.97	72958.97
15	7.74	4.62	48.57	2.38	15.07	10.92	0.97	70744.82
16	10.85	4.65	46.97	2.27	17.22	10.25	0.96	76530.08
17	11.27	3.90	50.31	1.64	18.62	10.10	0.92	82519.83
18	16.39	4.24	45.58	2.60	18.04	9.61	0.93	86674.92
19	12.56	8.34	47.41	2.65	15.43	10.79	0.95	78460.30
20	9.03	2.25	49.76	1.78	16.93	10.43	0.98	81651.63
21	4.09	3.24	50.85	1.51	18.14	10.15	0.98	79279.77
22	4.86	4.48	51.21	1.53	17.69	10.58	0.97	75309.38
23	7.59	3.78	52.42	1.20	20.57	9.56	0.97	85025.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.85	4.27	48.68	2.10	17.05	10.55	0.94	79046.33
最 大 值	16.39	8.99	58.52	2.65	20.57	12.74	1.21	86674.92
發生時間	18	3	0	19	23	7		18
最 小 值	1.55	1.28	36.78	1.20	14.79	9.56	0.88	70381.80
發生時間	14	8	9	23	9	23		7
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.03 %	-0.29 %	-0.25 %		-0.08		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.57 %	-0.40 %	0.07 %		0.29		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								