

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月23日

報表日期: 113年07月23日

| 項目<br>單位<br>小時\限標 | #1-HCl_C | #1-CO_C  | #1-NOx_C | #1-SO2_C | #1-H2O   | #1-O2_C  | #1-OPAC  | #1-FLOW_C |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                   | ppm      | ppm      | ppm      | ppm      | %        | %        | %        | m3/Hour   |
|                   | 60.00    | 150.00   | 220.00   | 150.00   | 100.00   | 25.00    | 10.00    | 999999.00 |
| 0                 | 4.75     | 3.66     | 59.10    | 0.88     | 19.71    | 11.41    | 1.05     | 80558.66  |
| 1                 | 5.97     | 3.91     | 58.36    | 1.43     | 20.54    | 10.63    | 1.04     | 84798.61  |
| 2                 | 6.19     | 4.18     | 36.93    | 2.05     | 17.23    | 11.51    | 1.03     | 79124.78  |
| 3                 | 7.10     | 3.70     | 41.56    | 1.80     | 18.45    | 11.56    | 1.03     | 80211.21  |
| 4                 | 8.45     | 4.39     | 39.06    | 2.42     | 17.21    | 11.61    | 1.03     | 81292.23  |
| 5                 | 6.54     | 4.57     | 53.43    | 1.92     | 19.37    | 11.12    | 1.02     | 84881.35  |
| 6                 | 7.06     | 2.75     | 53.63    | 1.71     | 19.00    | 11.23    | 1.02     | 82918.79  |
| 7                 | 8.12     | 1.62     | 52.97    | 1.64     | 18.96    | 11.14    | 1.02     | 83835.07  |
| 8                 | 6.29     | 1.78     | 45.88    | 2.13     | 18.29    | 11.13    | 1.03     | 84507.85  |
| 9                 | 7.64     | 1.74     | 49.76    | 1.95     | 18.54    | 11.45    | 1.04     | 81897.22  |
| 10                | 8.73     | 1.89     | 42.82    | 2.18     | 18.32    | 11.23    | 1.03     | 82016.02  |
| 11                | 7.31     | 1.74     | 49.52    | 2.08     | 18.03    | 11.48    | 1.02     | 80090.58  |
| 12                | 5.49     | 3.31     | 44.69    | 2.82     | 16.29    | 11.67    | 1.02     | 79163.62  |
| 13                | 7.99     | 3.19     | 49.95    | 2.01     | 17.96    | 11.49    | 1.03     | 80123.95  |
| 14                | 8.11     | 3.17     | 45.79    | 2.53     | 17.18    | 11.44    | 1.04     | 80302.00  |
| 15                | 10.61    | 4.85     | 36.74    | 3.43     | 16.88    | 11.36    | 1.04     | 79060.03  |
| 16                | 6.49     | 2.88     | 61.32    | 1.37     | 18.56    | 11.69    | 1.02     | 77657.94  |
| 17                | 9.07     | 2.96     | 55.08    | 2.26     | 17.55    | 11.29    | 1.04     | 84392.70  |
| 18                | 9.60     | 2.94     | 52.45    | 2.37     | 17.05    | 11.49    | 1.04     | 82721.50  |
| 19                | 8.60     | 2.82     | 56.54    | 1.56     | 17.92    | 11.47    | 1.04     | 81696.67  |
| 20                | 7.43     | 5.02     | 66.57    | 1.34     | 18.56    | 10.86    | 1.04     | 83676.87  |
| 21                | 9.06     | 1.78     | 63.38    | 2.19     | 16.80    | 11.18    | 1.04     | 82043.19  |
| 22                | 6.48     | 2.04     | 51.46    | 2.08     | 17.51    | 11.65    | 1.02     | 78494.50  |
| 23                | 9.74     | 3.16     | 43.66    | 2.32     | 17.81    | 11.47    | 1.02     | 81850.20  |
| 監測時數              | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 超限次數              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 有效時數              | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 平 均 值             | 7.62     | 3.09     | 50.44    | 2.02     | 18.07    | 11.36    | 1.03     | 81554.81  |
| 最 大 值             | 10.61    | 5.02     | 66.57    | 3.43     | 20.54    | 11.69    | 1.05     | 84881.35  |
| 發生時間              | 15       | 20       | 20       | 15       | 1        | 16       |          | 5         |
| 最 小 值             | 4.75     | 1.62     | 36.74    | 0.88     | 16.29    | 10.63    | 1.02     | 77657.94  |
| 發生時間              | 0        | 7        | 15       | 0        | 12       | 1        |          | 16        |
| 零點偏移(率)           | -0.01 %  | -0.00 %  | -0.03 %  | -0.01 %  |          | -0.08    |          | 0.00 %    |
| 全幅偏移(率)           | 0.43 %   | -0.15 %  | -0.05 %  | 0.10 %   |          | -0.13    |          | 0.10 %    |
| 有效比率              | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %  |
| 備註                |          |          |          |          |          |          |          |           |

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年07月23日

| 項目<br>單位<br>小時\限標 | #2-HCl_C | #2-CO_C  | #2-NOx_C | #2-SO2_C | #2-H2O   | #2-O2_C  | #2-OPAC  | #2-FLOW_C |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                   | ppm      | ppm      | ppm      | ppm      | %        | %        | %        | m3/Hour   |
|                   | 60.00    | 150.00   | 220.00   | 150.00   | 100.00   | 25.00    | 10.00    | 999999.00 |
| 0                 | 1.50     | 2.13     | 61.53    | 0.82     | 19.40    | 10.52    | 0.87     | 83746.95  |
| 1                 | 1.72     | 1.72     | 57.39    | 1.04     | 18.88    | 10.41    | 0.87     | 84780.57  |
| 2                 | 2.53     | 2.15     | 46.41    | 1.37     | 17.18    | 10.91    | 0.85     | 81494.58  |
| 3                 | 2.70     | 2.51     | 40.83    | 1.34     | 17.53    | 11.10    | 0.85     | 80695.59  |
| 4                 | 3.91     | 2.30     | 40.95    | 1.86     | 16.46    | 11.14    | 0.85     | 80939.46  |
| 5                 | 1.67     | 3.27     | 44.08    | 1.18     | 18.03    | 10.80    | 0.87     | 81993.09  |
| 6                 | 1.31     | 1.78     | 44.10    | 1.51     | 16.69    | 11.07    | 0.89     | 81972.54  |
| 7                 | 1.37     | 1.54     | 53.92    | 1.31     | 17.43    | 11.22    | 0.89     | 78348.97  |
| 8                 | 2.61     | 1.71     | 52.51    | 2.12     | 16.63    | 11.11    | 0.89     | 80226.28  |
| 9                 | 2.25     | 2.11     | 50.77    | 2.31     | 16.22    | 11.08    | 0.90     | 81617.37  |
| 10                | 4.35     | 1.59     | 58.15    | 1.84     | 16.48    | 11.41    | 0.90     | 78227.76  |
| 11                | 3.04     | 3.50     | 49.22    | 2.43     | 15.59    | 11.26    | 0.88     | 79406.69  |
| 12                | 2.19     | 3.34     | 48.47    | 2.79     | 15.02    | 11.41    | 0.89     | 79909.33  |
| 13                | 4.95     | 1.35     | 66.55    | 1.41     | 17.33    | 11.02    | 0.90     | 80944.48  |
| 14                | 9.53     | 1.55     | 53.40    | 2.36     | 16.60    | 10.99    | 0.89     | 80966.92  |
| 15                | 13.22    | 3.59     | 56.14    | 3.24     | 14.95    | 11.64    | 0.90     | 78217.44  |
| 16                | 8.60     | 3.81     | 53.09    | 2.70     | 15.85    | 11.24    | 0.88     | 80785.59  |
| 17                | 8.69     | 3.47     | 56.63    | 2.52     | 15.88    | 11.25    | 0.86     | 80897.84  |
| 18                | 10.30    | 1.71     | 54.47    | 2.68     | 15.66    | 11.21    | 0.86     | 80293.25  |
| 19                | 6.41     | 3.04     | 62.40    | 2.37     | 17.10    | 11.35    | 0.88     | 79234.34  |
| 20                | 10.50    | 2.07     | 52.27    | 3.21     | 15.78    | 11.00    | 0.85     | 81731.74  |
| 21                | 8.29     | 4.96     | 55.15    | 2.66     | 15.83    | 11.26    | 0.87     | 80198.53  |
| 22                | 10.08    | 3.92     | 35.69    | 3.21     | 14.69    | 11.43    | 0.88     | 79814.17  |
| 23                | 9.33     | 1.27     | 38.10    | 1.60     | 17.18    | 11.12    | 0.90     | 79862.01  |
| 監測時數              | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 超限次數              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 有效時數              | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 平 均 值             | 5.46     | 2.52     | 51.34    | 2.08     | 16.60    | 11.12    | 0.88     | 80679.40  |
| 最 大 值             | 13.22    | 4.96     | 66.55    | 3.24     | 19.40    | 11.64    | 0.91     | 84780.57  |
| 發生時間              | 15       | 21       | 13       | 15       | 0        | 15       |          | 1         |
| 最 小 值             | 1.31     | 1.27     | 35.69    | 0.82     | 14.69    | 10.41    | 0.85     | 78217.44  |
| 發生時間              | 6        | 23       | 22       | 0        | 22       | 1        |          | 15        |
| 零點偏移(率)           | -0.02 %  | -0.01 %  | -0.03 %  | -0.03 %  |          | -0.04    |          | 0.00 %    |
| 全幅偏移(率)           | -0.40 %  | 0.30 %   | 0.05 %   | 0.10 %   |          | 0.02     |          | 0.10 %    |
| 有效比率              | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %  |
| 備註                |          |          |          |          |          |          |          |           |

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月23日

報表日期: 113年07月23日

[illegible]