

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年06月09日

報表日期: 113年06月09日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月09日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.39	2.81	57.05	0.71	20.13	10.03	0.99	85513.78
1	5.64	3.44	47.76	2.11	17.47	11.20	0.99	79074.64
2	7.55	2.74	50.53	1.97	17.23	10.98	0.99	81859.59
3	8.91	2.78	51.43	1.92	17.11	11.00	0.99	80888.86
4	8.37	2.57	56.67	1.33	17.88	10.94	0.99	80636.00
5	7.80	3.34	54.45	1.67	17.73	11.36	0.99	78074.75
6	7.89	3.33	50.44	2.32	17.68	11.17	1.00	83235.98
7	7.33	4.98	51.69	2.09	18.19	10.88	1.01	80666.66
8	8.09	2.75	44.51	1.74	19.04	10.41	1.02	84322.83
9	1.47	2.31	60.22	0.87	19.77	11.32	1.02	76194.05
10	1.99	2.36	49.69	0.63	20.88	10.57	1.00	81088.92
11	6.37	1.86	37.92	0.82	20.47	9.90	1.01	86321.70
12	1.88	4.24	56.83	1.40	16.93	12.02	1.08	73005.83
13	0.58	6.05	37.60	1.50	19.42	9.97	1.07	86495.25
14	4.01	2.71	40.60	1.90	17.94	10.76	0.99	81667.29
15	1.57	8.37	59.85	1.77	17.20	11.24	1.08	79318.16
16	0.14	5.51	62.14	1.11	16.89	12.20	1.32	71630.77
17	0.15	2.82	40.15	0.63	18.39	12.21	1.01	70306.58
18	0.73	3.54	51.79	0.61	20.32	10.11	1.00	85361.22
19	8.94	4.85	37.57	1.84	18.48	9.92	1.01	88346.97
20	6.97	1.66	32.91	3.45	16.41	11.90	1.01	74259.85
21	8.59	1.01	27.23	2.32	16.94	10.87	1.00	82378.85
22	7.70	5.49	37.14	0.53	20.75	10.17	1.02	83706.54
23	7.63	4.71	29.70	1.81	18.17	10.78	1.02	82275.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.15	3.59	46.91	1.54	18.39	10.91	1.02	80692.96
最 大 值	8.94	8.37	62.14	3.45	20.88	12.21	1.94	88346.97
發生時間	19	15	16	20	10	17		19
最 小 值	0.14	1.01	27.23	0.53	16.41	9.90	0.98	70306.58
發生時間	16	21	21	22	20	11		17
零點偏移(率)	-0.21 %	-0.04 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.06		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.13 %	-0.89 %	-0.22 %	0.26 %		0.02		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月09日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	2.91	4.96	46.44	0.72	17.58	10.37	0.99	83112.72
1	1.63	6.92	49.20	0.62	19.36	10.67	0.99	79346.84
2	1.93	3.04	46.69	0.51	18.33	10.40	0.99	80926.19
3	2.53	2.48	47.76	0.47	18.28	10.31	0.99	80941.52
4	2.15	2.33	50.18	0.43	18.39	10.34	0.98	81179.74
5	1.59	2.48	47.81	0.39	18.07	10.70	0.99	77121.49
6	1.52	2.92	46.79	0.45	20.16	9.98	0.99	83725.71
7	1.24	4.15	42.42	0.50	18.98	10.08	0.93	87529.33
8	0.39	3.90	46.96	0.38	19.05	10.31	0.97	82034.04
9	5.89	5.73	54.14	0.25	21.31	10.08	1.00	80825.15
10	5.30	4.92	37.54	0.31	20.85	8.97	0.97	89147.95
11	5.42	5.49	37.58	0.47	19.60	9.60	0.97	86863.47
12	2.45	5.06	40.78	0.82	17.26	10.47	0.94	81524.75
13	2.64	1.29	46.85	0.64	18.65	10.17	0.98	82740.96
14	5.30	3.35	56.54	0.86	17.67	10.62	0.96	80384.71
15	1.06	3.48	56.57	0.49	18.12	10.48	0.92	81614.35
16	0.70	2.53	46.58	0.66	16.83	10.49	0.92	80806.65
17	4.28	2.03	44.78	1.27	16.65	10.80	0.92	79751.84
18	6.57	7.93	45.18	1.35	17.23	10.76	0.96	78298.05
19	9.18	5.06	40.07	0.78	19.28	9.97	0.98	83936.70
20	4.70	4.92	42.74	0.91	16.70	10.84	0.98	79089.85
21	3.35	6.08	42.66	0.92	17.00	10.54	0.97	80094.44
22	3.35	1.38	41.46	0.96	15.70	10.86	0.92	73604.89
23	3.55	4.30	52.55	0.37	19.59	10.44	0.93	78206.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.32	4.03	46.26	0.65	18.36	10.34	0.96	81367.01
最 大 值	9.18	7.93	56.57	1.35	21.31	10.86	1.03	89147.95
發生時間	19	18	15	18	9	22		10
最 小 值	0.39	1.29	37.54	0.25	15.70	8.97	0.92	73604.89
發生時間	8	13	10	9	22	10		22
零點偏移(率)	-0.06 %	0.01 %	-0.02 %	0.00 %		-0.11		0.20 %
全幅偏移(率)	-0.65 %	0.79 %	-0.73 %	0.34 %		0.26		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								