

報表日期: 114年09月22日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年09月22日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.67	11.63	60.32	3.35	18.24	9.78	1.39	82156.78
1	3.22	11.70	59.89	3.51	18.62	9.91	1.39	81341.05
2	3.13	11.51	60.23	3.48	16.94	9.92	1.38	80242.29
3	3.36	12.66	60.03	3.42	17.51	9.77	1.38	79780.16
4	3.08	12.26	56.88	3.70	17.72	9.25	1.38	81414.20
5	3.43	14.69	58.52	0.92	17.01	9.53	1.35	74262.28
6	8.38	14.60	55.18	0.43	15.98	9.66	1.33	76569.24
7	8.85	11.42	57.34	3.47	15.78	9.46	1.37	72362.54
8	10.45	12.27	54.15	4.27	15.96	9.04	1.41	75147.69
9	11.18	11.75	56.92	4.25	18.46	8.65	1.37	85454.76
10	8.08	11.80	59.26	3.77	15.89	9.95	1.36	80144.14
11	5.02	11.32	63.96	3.11	16.74	9.97	1.38	80348.85
12	4.20	11.15	62.48	3.10	16.20	9.90	1.39	79232.34
13	3.71	11.29	55.20	3.01	16.14	10.02	1.41	80082.97
14	3.59	11.25	62.57	3.11	16.72	9.99	1.37	80218.84
15	4.08	12.42	63.69	3.11	17.31	9.87	1.37	80639.08
16	0.00	11.44	63.24	2.69	16.78	9.52	1.39	84247.65
17	0.00	11.22	58.15	2.52	16.36	9.63	1.41	80733.46
18	0.00	14.23	60.63	2.77	17.12	9.53	1.42	82597.23
19	0.00	14.88	54.41	2.63	17.55	9.33	1.42	85299.15
20	0.00	14.46	65.92	3.01	18.18	9.49	1.40	82870.26
21	0.00	15.20	56.29	3.16	16.57	9.59	1.38	84964.63
22	0.00	14.47	64.00	3.04	16.00	10.15	1.42	82146.57
23	0.00	12.46	62.09	2.63	16.97	9.81	1.42	82550.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.60	12.59	59.64	3.02	16.95	9.66	1.39	80616.95
最 大 值	11.18	15.20	65.92	4.27	18.62	10.15	1.43	85454.76
發生時間	9	21	20	8	1	22		9
最 小 值	0.00	11.15	54.15	0.43	15.78	8.65	1.31	72362.54
發生時間	16	12	8	6	7	9		7
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.07 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.04		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-1.04 %	-0.36 %	-0.49 %		-0.11		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								