

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月07日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.11 %	-0.01 %		-0.11	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	-0.01 %	-0.05 %	0.61 %	0.26 %		-0.18	0.10	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月07日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.34	13.43	45.99	1.05	19.91	10.36	1.04	77506.43
1	15.41	12.66	53.31	1.23	20.69	9.94	1.03	80601.83
2	12.20	11.60	55.38	1.04	18.61	9.90	1.04	74726.09
3	13.14	13.10	60.86	1.46	17.72	11.19	1.04	81163.67
4	11.39	13.24	59.35	1.23	17.19	11.65	1.04	78188.18
5	9.31	12.93	53.88	0.85	18.37	11.16	1.02	80696.34
6	12.91	13.59	51.80	0.74	16.94	11.78	1.02	81221.36
7	9.43	13.58	55.09	0.87	17.34	11.65	1.03	76396.11
8	9.49	13.14	63.75	0.63	18.02	11.49	1.06	77223.91
9	12.63	12.93	65.67	0.43	18.87	11.28	1.06	77886.38
10	11.76	12.59	39.27	0.33	19.29	10.96	1.05	80232.18
11	15.15	12.40	51.27	0.51	18.87	10.82	1.07	81651.94
12	8.21	14.43	70.83	0.61	16.89	12.45	1.08	68102.89
13	11.42	13.18	47.79	0.28	18.58	11.43	1.08	75788.39
14	9.71	13.39	53.51	0.59	17.36	11.80	1.08	74464.65
15	11.15	13.40	48.05	0.56	17.23	11.83	1.06	74468.91
16	8.58	13.59	60.13	0.33	18.00	11.85	1.09	71723.11
17	10.76	12.49	52.94	0.44	18.67	10.97	1.06	79226.71
18	8.78	13.12	52.20	0.59	18.24	11.50	1.06	74079.22
19	10.27	13.23	44.38	0.46	18.81	11.46	1.05	74968.15
20	9.15	13.26	58.22	0.30	19.17	11.46	1.06	76112.42
21	10.59	13.09	59.30	0.25	19.90	11.28	1.06	77050.70
22	9.38	13.70	59.88	0.58	18.71	11.76	1.07	74188.79
23	8.67	13.94	64.46	0.29	19.18	11.93	1.09	69129.52
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	10.91	13.17	55.30	0.65	18.44	11.33	1.06	76533.24
最大值	15.41	14.43	70.83	1.46	20.69	12.45	1.12	81651.94
發生時間	1	12	12	3	1	12		11
最小值	8.21	11.60	39.27	0.25	16.89	9.90	1.02	68102.89
發生時間	12	2	10	21	12	2		12
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.09 %	-0.07 %	-0.00 %		-0.10	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	1.02 %	1.56 %	0.67 %	0.82 %		-0.11	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月07日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.10	10.87	49.36	1.51	18.45	8.89	1.37	74221.71
1	11.16	10.87	58.10	2.49	17.59	9.13	1.38	76250.33
2	10.13	10.37	54.63	2.37	18.64	8.53	1.40	68859.31
3	4.49	11.14	54.20	2.21	17.51	9.43	1.36	75623.71
4	8.51	12.83	53.97	2.42	18.38	9.20	1.36	76452.81
5	8.27	11.25	59.46	2.26	17.88	9.25	1.36	76106.91
6	3.78	13.71	61.58	2.38	19.56	8.95	1.37	73390.51
7	3.24	10.54	57.70	2.08	20.66	8.59	1.38	83111.49
8	2.64	11.99	54.25	2.69	19.57	8.49	1.36	73799.98
9	5.25	13.54	39.95	2.59	19.03	9.01	1.40	74599.49
10	6.40	11.83	36.34	2.21	18.39	9.24	1.37	76780.58
11	6.43	11.39	61.75	2.38	19.06	9.68	1.37	73597.51
12	6.61	12.03	60.36	2.28	17.97	10.32	1.41	78476.13
13	6.74	11.85	55.64	2.28	16.23	10.68	1.37	75832.17
14	4.25	11.84	64.11	2.38	16.82	10.67	1.35	76305.91
15	7.86	11.66	39.10	2.34	17.87	9.36	1.33	74069.69
16	8.57	11.12	47.86	1.88	17.99	8.89	1.35	73762.19
17	6.85	11.67	46.67	2.02	18.84	8.69	1.38	75211.76
18	6.95	12.85	43.82	3.27	19.01	8.64	1.37	75838.63
19	6.41	10.84	52.71	0.20	19.82	8.90	1.34	77585.47
20	6.73	10.86	54.54	0.19	19.35	9.13	1.34	81041.88
21	4.19	11.60	66.65	0.21	18.34	10.26	1.35	72859.81
22	6.03	10.79	53.57	0.20	18.80	9.45	1.35	76079.84
23	7.44	11.93	61.82	0.22	18.94	9.64	1.35	74239.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.42	11.64	53.67	1.88	18.53	9.29	1.36	75587.37
最大值	11.16	13.71	66.65	3.27	20.66	10.68	1.43	83111.49
發生時間	1	6	21	18	7	13		7
最小值	2.64	10.37	36.34	0.19	16.23	8.49	1.31	68859.31
發生時間	8	2	10	20	13	8		2
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.03 %	-0.02 %	0.00 %		-0.12	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-1.29 %	1.86 %	0.20 %	-0.98 %		0.18	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								