

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年08月02日

報表日期: 115年08月02日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	5.43	13.73	69.38	0.86	19.66	11.62	1.25	76453.85
1	7.67	13.76	37.77	0.74	20.76	11.43	1.25	77085.08
2	7.69	12.35	41.47	1.19	19.60	10.38	1.25	86827.92
3	9.24	13.09	57.90	1.48	18.86	11.25	1.25	81274.18
4	11.14	13.41	43.97	2.08	18.67	10.32	1.25	88447.87
5	9.02	12.97	47.56	2.08	16.60	11.20	1.21	87937.51
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	0.44	12.32	56.73	2.91	17.63	9.83	1.19	80318.44
17	4.34	12.19	46.67	6.10	16.96	9.34	1.18	84641.51
18	6.05	11.96	47.28	2.38	17.57	9.96	1.21	86109.82
19	7.46	12.02	47.36	2.54	17.27	10.49	1.23	87936.46
20	10.95	12.12	46.84	3.44	16.98	10.76	1.22	87746.37
21	5.19	11.97	48.62	1.36	16.84	10.78	1.21	87578.54
22	7.52	12.01	47.44	1.19	16.91	10.78	1.19	87368.83
23	5.84	12.62	46.68	3.01	15.68	11.48	1.18	81934.65
監測時數	14	14	14	14	14	14	14	14
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	14	14	14	14	14	14	14	14
平 均 值	7.00	12.61	48.98	2.24	17.86	10.69	1.22	84404.36
最 大 值	11.14	13.76	69.38	6.10	20.76	11.62	1.25	88447.87
發生時間	4	1	0	17	1	0		4
最 小 值	0.44	11.96	37.77	0.74	15.68	9.34	1.18	76453.85
發生時間	16	18	1	1	23	17		0
零點偏移(率)	-0.05 %	0.01 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.01	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-1.60 %	0.16 %	-0.29 %	-0.03 %		0.08	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 115年08月02日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.41	13.48	60.90	0.83	18.14	11.71	0.92	75633.65
1	2.54	13.16	52.22	0.39	20.53	11.33	0.92	76431.70
2	6.47	12.29	57.43	1.03	18.88	10.57	0.93	84527.39
3	10.67	14.06	39.09	1.83	17.15	11.44	0.93	79110.87
4	9.00	13.57	36.95	2.29	16.60	11.48	0.92	79150.59
5	9.43	13.00	60.19	2.23	16.34	11.37	0.94	80659.85
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	12.01	13.22	55.79	3.20	17.74	10.55	0.91	84719.80
22	10.47	13.80	54.65	4.00	17.31	10.46	0.92	89060.54
23	6.39	12.73	61.59	3.46	15.80	11.16	0.93	84117.52
監測時數	9	9	9	9	9	9	9	9
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	9	9	9	9	9	9	9	9
平 均 值	8.04	13.26	53.20	2.14	17.61	11.12	0.92	81490.21
最 大 值	12.01	14.06	61.59	4.00	20.53	11.71	0.94	89060.54
發生時間	21	3	23	22	1	0		22
最 小 值	2.54	12.29	36.95	0.39	15.80	10.46	0.91	75633.65
發生時間	1	2	4	1	23	22		0
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.10 %	-0.05 %	-0.02 %		0.00	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.03 %	-1.28 %	0.87 %	-0.71 %		-0.01	-0.06	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年08月02日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO ₂ _C	#3-H ₂ O	#3-O ₂ _C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.92	10.87	56.54	2.23	20.97	9.16	1.31	76237.23
1	2.74	11.78	47.07	1.96	21.93	9.74	1.32	76459.22
2	3.06	11.22	45.12	2.19	19.76	9.41	1.31	75653.18
3	1.79	11.45	58.38	2.39	18.34	10.14	1.31	73130.04
4	1.83	11.30	55.74	2.35	18.28	10.00	1.30	74325.57
5	1.55	11.94	59.24	2.44	17.87	10.48	1.28	71962.13
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	0.43	10.61	39.64	4.65	19.68	8.81	1.44	83749.21
20	0.12	11.01	51.95	0.82	17.99	9.88	1.43	84214.86
21	0.13	11.33	55.71	0.78	17.43	10.27	1.41	81872.09
22	3.49	11.38	57.12	1.49	17.05	10.35	1.41	81045.49
23	2.16	11.73	56.43	1.57	16.83	10.58	1.41	78668.10
監測時數	11	11	11	11	11	11	11	11
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	11	11	11	11	11	11	11	11
平 均 值	1.84	11.33	52.99	2.08	18.74	9.89	1.36	77937.92
最 大 值	3.49	11.94	59.24	4.65	21.93	10.58	1.44	84214.86
發生時間	22	5	5	19	1	23		20
最 小 值	0.12	10.61	39.64	0.78	16.83	8.81	1.28	71962.13
發生時間	20	19	19	21	23	19		5
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.03 %	0.00 %	0.00 %		0.04	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	0.53 %	0.90 %	-0.20 %	0.40 %		-0.06	0.00	0.20 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	54.17 %	100.00 %	100.00 %
備註								