

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月29日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月29日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	1.60	2.30	60.57	1.58	16.94	10.65	1.02	85873.58
1	1.91	2.34	60.95	1.88	16.29	10.52	1.02	86399.68
2	5.52	2.14	61.05	1.95	15.62	10.56	1.02	83434.84
3	5.98	2.23	59.89	1.92	15.91	10.39	1.01	83144.76
4	8.54	3.76	52.28	2.48	15.23	10.31	1.00	83555.40
5	4.58	2.59	54.72	2.69	13.90	10.60	0.99	82446.28
6	12.59	1.91	51.97	2.42	15.37	10.54	1.02	81398.23
7	6.76	2.24	51.55	2.24	15.02	10.77	1.03	81056.18
8	1.47	2.55	54.48	2.08	14.14	10.82	1.02	80535.75
9	0.83	5.14	63.20	1.80	14.86	10.77	1.02	82132.76
10	1.72	2.35	55.94	1.49	15.26	10.30	1.01	80124.99
11	0.83	3.65	55.73	1.68	14.82	10.35	0.99	83202.54
12	1.73	4.24	55.83	2.44	13.95	10.88	1.00	80025.75
13	8.33	1.60	60.61	2.80	13.70	11.13	1.02	83017.29
14	12.75	1.50	60.51	2.09	13.37	11.30	1.02	80778.68
15	6.77	1.90	62.10	1.45	14.29	11.15	1.01	82433.91
16	3.58	1.86	55.30	1.08	16.43	10.69	1.01	82561.30
17	3.87	2.27	66.43	1.11	17.48	10.70	1.02	84890.00
18	4.00	4.58	44.49	2.30	15.03	10.97	1.02	84890.73
19	1.52	1.73	49.40	2.06	14.89	10.95	1.03	83654.07
20	7.74	2.81	53.74	2.58	14.09	11.06	1.05	82674.97
21	14.26	1.91	51.93	2.30	16.67	10.31	1.05	84521.18
22	10.16	2.01	55.63	1.66	16.67	10.53	1.06	83977.99
23	6.24	1.78	61.42	1.41	17.18	10.43	1.06	86047.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.55	2.56	56.66	1.98	15.30	10.69	1.02	83032.44
最 大 值	14.26	5.14	66.43	2.80	17.48	11.30	1.07	86399.68
發生時間	21	9	17	13	17	14		1
最 小 值	0.83	1.50	44.49	1.08	13.37	10.30	0.97	80025.75
發生時間	9	14	18	16	14	10		12
零點偏移(率)	-0.05 %	0.01 %	-0.45 %	0.00 %		0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-1.21 %	1.52 %	-0.30 %		0.14		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月29日

報表日期: 114年03月29日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	6.35	3.68	63.65	1.48	15.72	10.29	1.52	80136.10
1	6.35	2.70	59.58	1.63	16.70	9.82	1.52	82605.23
2	4.70	3.03	62.11	1.87	15.25	10.29	1.52	77613.34
3	10.07	2.65	58.03	1.85	15.88	9.84	1.52	82020.74
4	7.95	2.16	61.50	1.69	15.69	9.86	1.51	80591.05
5	4.39	2.65	57.76	1.67	14.89	9.91	1.52	80588.60
6	7.87	2.44	58.77	1.90	14.83	9.91	1.52	79857.42
7	6.05	1.34	56.17	1.29	15.92	10.41	1.52	80296.20
8	0.77	3.78	60.54	0.84	15.04	10.20	1.52	78835.26
9	1.86	7.33	58.69	1.20	14.30	10.30	1.53	76800.94
10	6.62	6.45	56.83	1.68	14.42	10.28	1.53	77481.91
11	1.67	5.92	58.53	1.18	14.55	10.08	1.52	76529.84
12	3.97	4.58	53.62	1.23	14.56	10.18	1.52	76174.38
13	4.21	6.22	59.51	2.22	13.86	10.45	1.53	77113.05
14	7.12	3.14	59.46	1.89	14.28	10.61	1.52	77709.49
15	4.30	2.62	61.76	1.86	13.76	10.54	1.53	77580.04
16	4.71	6.34	58.90	1.92	13.95	10.53	1.52	78171.75
17	3.50	1.50	58.42	0.67	16.99	10.08	1.52	80578.42
18	6.61	1.28	61.08	1.03	16.03	10.06	1.52	82363.16
19	6.81	1.49	58.39	1.19	15.20	10.14	1.53	82548.48
20	4.76	6.25	54.88	1.32	15.19	10.24	1.55	80497.38
21	5.17	1.99	60.31	1.19	15.26	10.13	1.55	80412.55
22	7.30	1.59	57.58	1.06	15.71	10.18	1.55	79772.03
23	2.80	1.78	57.20	0.63	16.94	9.76	1.53	80042.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.25	3.45	58.89	1.44	15.20	10.17	1.52	79429.98
最 大 值	10.07	7.33	63.65	2.22	16.99	10.61	1.57	82605.23
發生時間	3	9	0	13	17	14		1
最 小 值	0.77	1.28	53.62	0.63	13.76	9.76	1.50	76174.38
發生時間	8	18	12	23	15	23		12
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.01 %	-0.14 %	-0.00 %		0.04		0.20 %
全幅偏移(率)	0.01 %	-0.33 %	-0.00 %	-0.19 %		0.07		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								