

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月26日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.51	5.19	33.38	0.85	18.55	11.26	1.51	77782.44
1	12.51	2.44	40.12	0.77	19.88	11.04	1.51	78160.56
2	9.20	2.07	38.19	0.88	17.70	11.33	1.55	77594.35
3	9.44	1.54	42.52	0.54	18.62	11.23	1.53	77845.95
4	11.28	1.36	49.05	0.46	19.72	10.60	1.51	82336.52
5	12.19	4.89	34.07	1.08	17.96	11.18	1.52	79898.05
6	7.56	3.53	44.61	0.71	18.85	11.17	1.52	77888.20
7	10.32	0.73	43.58	0.92	18.36	11.50	1.52	75989.99
8	8.67	1.05	45.79	0.72	18.68	11.27	1.53	77406.80
9	9.56	0.94	45.56	0.71	19.09	11.12	1.53	78358.94
10	9.78	1.34	43.46	0.96	17.75	11.45	1.51	76821.68
11	9.36	1.54	43.72	0.78	17.67	11.61	1.50	75140.61
12	8.76	1.14	46.52	0.70	17.70	11.64	1.54	74613.00
13	7.39	0.79	49.80	0.53	18.31	11.45	1.53	76200.06
14	5.45	0.86	47.32	0.59	18.12	11.50	1.51	76715.00
15	5.13	0.85	49.02	1.31	18.83	11.30	1.55	77344.55
16	9.38	3.23	51.39	1.78	18.89	11.42	1.56	76648.40
17	7.09	1.93	53.34	1.81	18.55	11.58	1.52	75436.92
18	9.86	2.43	49.72	1.84	18.79	11.26	1.50	77466.97
19	8.98	2.17	51.76	1.67	19.47	11.13	1.51	78522.28
20	9.11	1.99	48.71	1.60	19.53	10.84	1.54	80645.29
21	11.72	7.32	40.01	1.38	17.13	11.73	1.55	75285.40
22	10.38	8.49	52.12	0.63	19.09	11.08	1.55	78988.90
23	9.73	2.46	49.74	0.60	18.37	11.41	1.55	77126.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.26	2.51	45.56	0.99	18.57	11.30	1.53	77509.05
最大值	12.51	8.49	53.34	1.84	19.88	11.73	1.63	82336.52
發生時間	1	22	17	18	1	21		4
最小值	5.13	0.73	33.38	0.46	17.13	10.60	1.48	74613.00
發生時間	15	7	0	4	21	4		12
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.75 %	0.07 %	-0.47 %	0.21 %		0.47	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月26日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.55	1.51	51.22	1.74	17.74	10.38	1.35	67974.05
1	10.84	1.16	51.12	1.75	18.76	10.13	1.36	68719.56
2	10.25	2.95	49.12	1.97	17.13	10.29	1.38	68119.26
3	11.44	4.78	54.80	2.23	16.45	10.25	1.38	68226.36
4	10.21	3.02	52.55	2.22	16.42	10.52	1.37	67867.17
5	9.97	4.38	51.18	1.88	17.60	10.55	1.38	65828.65
6	13.22	5.07	56.28	2.40	16.34	10.43	1.38	70341.08
7	10.27	1.04	51.46	3.19	15.17	10.70	1.37	66107.43
8	10.76	2.82	56.22	2.98	15.84	10.35	1.36	63880.35
9	10.44	0.91	50.77	2.80	14.49	10.75	1.37	61325.60
10	9.57	0.75	57.39	2.42	15.21	10.63	1.34	62094.93
11	9.80	1.60	53.60	1.95	15.89	10.22	1.38	65357.45
12	9.13	2.18	53.20	1.73	16.78	9.99	1.39	68255.86
13	5.92	0.28	54.02	1.61	16.74	10.41	1.36	63802.40
14	5.50	0.39	58.01	1.84	15.90	10.55	1.34	65510.56
15	8.67	0.86	59.22	2.04	15.92	11.01	1.34	61747.74
16	4.45	7.16	64.19	2.12	15.19	11.80	1.37	58738.22
17	6.90	7.38	58.53	2.04	14.80	11.20	1.40	62292.20
18	8.34	2.22	57.53	1.94	16.18	10.86	1.38	65626.75
19	10.30	1.54	60.26	1.90	16.52	10.70	1.37	66223.23
20	9.64	3.93	58.46	2.58	14.97	10.94	1.34	65202.05
21	9.04	2.13	56.10	2.34	14.82	11.19	1.33	64125.23
22	10.44	1.58	63.23	2.29	15.42	10.99	1.33	64875.58
23	10.39	1.16	58.67	2.03	16.30	10.63	1.33	67043.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.38	2.53	55.71	2.17	16.11	10.64	1.36	65386.89
最大值	13.22	7.38	64.19	3.19	18.76	11.80	1.42	70341.08
發生時間	6	17	16	7	1	16		6
最小值	4.45	0.28	49.12	1.61	14.49	9.99	1.33	58738.22
發生時間	16	13	2	13	9	12		16
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.85 %	0.44 %	-0.12 %	0.17 %		0.35	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月26日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.67	3.10	43.60	1.79	15.19	10.96	1.33	85760.04
1	11.82	2.10	47.46	1.92	15.71	10.92	1.33	84615.65
2	11.54	4.09	44.89	2.26	14.82	10.77	1.36	84318.95
3	9.54	2.03	50.68	1.99	15.05	10.55	1.38	86692.93
4	10.61	3.14	47.02	1.89	14.93	10.62	1.34	88581.04
5	9.51	2.12	49.70	2.32	14.21	11.19	1.32	83666.92
6	10.52	2.27	49.30	2.05	15.89	10.59	1.35	88340.55
7	5.26	3.95	44.83	1.86	14.50	10.90	1.33	76142.23
8	7.80	2.97	50.85	2.54	13.48	11.46	1.35	76891.95
9	8.82	1.35	47.72	1.97	14.80	10.79	1.36	82825.70
10	10.13	1.22	53.89	2.11	14.39	11.12	1.34	80970.95
11	5.52	1.56	51.25	1.97	13.98	11.32	1.38	78810.11
12	6.53	0.84	53.94	1.59	15.63	10.79	1.35	86878.09
13	4.83	0.93	49.08	1.69	14.21	10.89	1.30	83000.68
14	3.20	0.75	51.96	1.60	14.75	10.86	1.30	82623.31
15	2.85	1.36	59.04	2.14	13.62	11.60	1.32	76668.46
16	4.67	3.85	55.96	1.52	15.03	11.17	1.37	84032.92
17	3.89	2.96	53.16	1.77	14.39	11.24	1.38	83469.32
18	3.57	5.97	57.89	2.00	14.06	11.47	1.38	80785.99
19	2.78	2.95	59.99	1.54	15.06	11.05	1.35	86278.55
20	5.97	11.23	50.84	2.15	13.75	11.15	1.30	78689.95
21	6.08	8.57	52.83	2.26	13.42	11.32	1.30	78902.59
22	4.90	2.94	48.14	1.98	13.82	11.09	1.30	80250.80
23	7.29	2.08	53.74	1.36	16.14	10.55	1.31	86654.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.01	3.10	51.16	1.93	14.62	11.02	1.34	82743.82
最大值	11.82	11.23	59.99	2.54	16.14	11.60	1.40	88581.04
發生時間	1	20	19	8	23	15		4
最小值	2.78	0.75	43.60	1.36	13.42	10.55	1.30	76142.23
發生時間	19	14	0	23	21	3		7
零點偏移(率)	-0.14 %	0.00 %	-0.04 %	-0.03 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.11 %	-0.06 %	-0.33 %	0.04 %		0.64	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								