

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月01日

報表日期: 113年10月01日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月01日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.90	2.36	60.58	2.02	17.42	10.88	1.67	79925.63
1	10.56	2.52	57.15	2.05	16.52	11.19	1.68	78371.63
2	11.09	2.38	56.98	1.98	17.05	11.09	1.70	78773.87
3	9.32	2.18	62.00	2.03	16.73	11.18	1.73	77941.02
4	9.88	2.10	64.11	2.29	17.27	10.85	1.74	80268.33
5	11.29	2.07	59.79	2.23	17.08	10.79	1.71	80994.85
6	9.50	2.34	57.27	2.16	17.07	10.71	1.69	81263.76
7	10.86	2.78	53.00	2.13	16.18	10.87	1.71	83211.43
8	9.81	2.16	50.09	2.19	15.35	11.09	1.71	75442.04
9	10.47	2.01	55.81	2.01	16.47	10.77	1.73	77847.47
10	12.00	2.28	55.75	2.12	16.63	10.97	1.76	79393.26
11	9.26	2.13	57.71	1.97	16.48	10.91	1.76	78219.03
12	11.10	2.35	54.27	2.41	15.80	10.87	1.75	78082.53
13	11.47	4.36	51.88	2.82	15.51	10.98	1.70	74972.70
14	11.58	2.72	53.75	2.67	15.35	11.08	1.74	75240.20
15	8.69	7.17	54.11	3.02	14.46	11.23	1.72	74224.94
16	9.48	3.39	55.07	2.35	15.57	11.26	1.71	76166.87
17	11.97	2.72	59.83	2.55	15.36	11.21	1.74	78661.54
18	9.44	2.28	64.38	2.74	14.63	11.38	1.73	77958.43
19	11.21	3.14	63.87	2.29	16.23	11.01	1.71	80490.72
20	10.14	5.12	52.16	2.03	16.91	10.65	1.73	81596.62
21	10.19	2.68	51.19	1.90	16.31	10.83	1.75	78931.13
22	14.40	2.33	59.46	3.09	16.75	10.97	1.76	79408.70
23	10.56	4.84	60.01	2.57	17.16	11.01	1.76	78960.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.72	2.93	57.09	2.32	16.26	10.99	1.72	78597.80
最 大 值	14.40	7.17	64.38	3.09	17.42	11.38	1.76	83211.43
發生時間	22	15	18	22	0	18		7
最 小 值	8.69	2.01	50.09	1.90	14.46	10.65	1.67	74224.94
發生時間	15	9	8	21	15	20		15
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.11 %	-0.29 %	-0.08 %		-0.05		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	1.70 %	0.27 %	0.25 %		0.19		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								