

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月29日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.29	2.34	44.45	2.89	15.80	11.65	1.32	64641.16
1	4.03	3.11	49.17	2.55	19.10	10.70	1.30	69503.93
2	8.50	4.67	37.16	3.59	18.37	9.79	1.33	70792.86
3	8.06	4.35	33.32	4.23	15.76	11.03	1.30	63374.58
4	6.47	7.26	37.85	3.28	16.28	11.23	1.32	66760.69
5	3.18	3.73	52.75	2.33	18.30	10.54	1.33	65141.64
6	10.18	3.94	45.76	3.97	15.17	11.44	1.34	69106.85
7	12.00	3.20	42.67	4.82	16.58	10.60	1.33	70302.56
8	6.78	2.44	37.90	3.55	15.83	11.16	1.29	63707.20
9	9.57	2.06	53.61	3.15	18.20	10.78	1.32	70222.87
10	8.98	2.07	45.70	3.52	16.52	11.12	1.30	69757.83
11	8.29	1.99	56.78	2.99	18.23	10.69	1.33	70016.67
12	8.05	2.17	36.54	3.34	17.26	10.69	1.32	67783.54
13	8.46	2.59	53.40	2.80	19.40	10.65	1.31	67117.80
14	10.01	4.16	36.48	3.50	17.30	10.39	1.30	69813.02
15	5.68	8.40	37.94	3.13	15.70	11.22	1.30	64269.93
16	8.25	4.53	43.28	3.19	17.07	11.03	1.29	66552.46
17	11.97	3.79	42.65	3.60	17.03	10.79	1.27	68135.24
18	18.75	3.78	55.04	5.99	17.70	11.35	1.28	69413.49
19	6.57	3.86	55.11	3.05	18.53	10.70	1.29	72696.61
20	10.09	4.01	43.20	3.90	18.01	10.48	1.30	72789.91
21	7.32	4.02	50.58	3.05	17.59	11.05	1.29	67878.19
22	6.43	4.49	50.82	2.30	19.36	10.06	1.29	73180.51
23	9.45	5.39	28.50	3.27	15.98	10.70	1.29	67715.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.35	3.85	44.61	3.42	17.29	10.83	1.31	68361.45
最大值	18.75	8.40	56.78	5.99	19.40	11.65	1.35	73180.51
發生時間	18	15	11	18	13	0		22
最小值	3.18	1.99	28.50	2.30	15.17	9.79	1.25	63374.58
發生時間	5	11	23	22	6	2		3
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.24 %	0.42 %	0.34 %	0.42 %		-0.02	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月29日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.20	3.29	47.73	1.77	17.81	9.84	1.46	82717.66
1	11.06	5.46	69.69	2.57	17.29	10.09	1.46	84415.89
2	10.29	6.20	50.42	2.27	17.60	10.16	1.47	81241.63
3	7.27	5.28	50.26	1.93	17.62	10.23	1.46	79330.88
4	4.04	4.90	52.71	0.99	20.29	9.34	1.46	84210.56
5	7.24	10.75	54.34	2.16	16.77	9.76	1.46	80204.63
6	11.02	11.36	51.77	2.40	17.06	9.83	1.45	81268.32
7	6.42	3.53	49.81	1.99	16.64	9.98	1.47	75231.50
8	6.57	2.21	56.96	1.44	17.96	9.99	1.46	81921.47
9	8.20	2.16	55.59	1.69	17.04	10.70	1.47	80411.48
10	5.95	3.54	69.02	2.09	15.63	11.43	1.49	72947.42
11	4.36	3.04	54.15	1.99	16.35	11.00	1.48	77364.28
12	9.17	2.25	58.78	2.04	16.75	10.54	1.49	81719.82
13	4.60	2.91	59.06	1.43	18.31	10.37	1.49	78954.49
14	8.41	7.45	48.01	1.45	18.92	9.09	1.47	85467.84
15	6.32	3.14	55.35	1.45	17.95	9.82	1.47	83354.87
16	7.49	1.81	55.94	1.44	17.54	10.40	1.49	82057.00
17	9.10	2.02	60.05	1.63	17.13	9.96	1.45	83684.38
18	3.93	3.21	45.57	0.91	19.05	9.42	1.45	83234.34
19	5.90	3.62	40.72	1.20	18.65	9.47	1.45	83083.25
20	4.60	4.38	45.31	1.30	18.08	9.96	1.46	79295.58
21	1.89	2.48	58.46	0.74	19.85	10.12	1.46	78330.10
22	3.70	3.25	46.93	1.22	17.96	10.02	1.46	81038.39
23	9.61	1.82	58.62	1.45	18.38	9.91	1.47	84497.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.89	4.17	53.97	1.65	17.78	10.06	1.47	81082.65
最大值	11.06	11.36	69.69	2.57	20.29	11.43	1.50	85467.84
發生時間	1	6	1	1	4	10		14
最小值	1.89	1.81	40.72	0.74	15.63	9.09	1.44	72947.42
發生時間	21	16	19	21	10	14		10
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.02 %	-0.08 %		-0.03	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.50 %	0.69 %	0.44 %	0.54 %		-0.17	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月29日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.28	2.22	65.62	3.35	15.56	10.56	1.30	82521.92
1	6.76	4.52	50.78	4.00	13.63	11.05	1.26	77704.75
2	9.48	14.61	49.71	4.52	14.70	10.68	1.28	80886.57
3	10.08	7.07	56.97	5.39	13.76	11.02	1.29	76609.80
4	8.17	6.09	57.97	5.03	13.45	11.26	1.30	79109.62
5	8.73	10.93	48.37	3.64	15.78	10.71	1.30	84965.35
6	9.48	4.79	49.14	4.17	13.94	11.14	1.30	77398.49
7	8.15	4.57	65.32	3.48	16.46	10.78	1.32	74427.63
8	3.49	3.74	61.67	2.83	17.70	9.87	1.35	81584.45
9	9.73	2.29	69.54	3.66	16.69	9.72	1.37	84625.77
10	7.37	5.64	59.53	4.06	14.24	11.04	1.38	76645.31
11	8.25	6.36	58.03	3.28	16.93	10.12	1.30	81238.56
12	6.71	7.90	60.00	3.86	14.52	10.91	1.34	78428.16
13	5.77	5.28	52.80	3.07	16.36	10.63	1.33	74013.63
14	7.90	9.27	55.84	3.16	16.94	10.33	1.34	80916.54
15	8.68	6.26	64.65	3.55	17.88	10.21	1.30	81819.75
16	8.83	2.37	60.63	3.55	15.39	11.20	1.34	76899.90
17	7.67	2.43	56.01	2.94	16.94	10.42	1.33	83378.03
18	7.32	2.56	54.41	3.33	15.49	10.51	1.31	80317.05
19	4.46	2.22	58.72	2.81	17.94	10.40	1.30	80814.27
20	4.84	2.10	64.52	2.82	17.71	10.50	1.30	82536.97
21	8.36	2.36	58.76	2.97	18.16	10.23	1.30	85110.02
22	8.68	9.20	56.40	3.17	17.32	10.39	1.32	84925.36
23	8.45	2.40	58.35	2.96	18.19	10.20	1.32	86168.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.65	5.30	58.07	3.57	16.07	10.58	1.32	80543.61
最大值	10.08	14.61	69.54	5.39	18.19	11.26	1.40	86168.74
發生時間	3	2	9	3	23	4		23
最小值	3.49	2.10	48.37	2.81	13.45	9.72	1.25	74013.63
發生時間	8	20	5	19	4	9		13
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.66 %	1.17 %	-0.47 %	0.23 %		0.20	-0.03	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								