

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月19日

報表日期: 113年10月19日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.06	2.75	64.01	2.30	19.14	10.59	1.02	83455.03
1	6.62	2.88	49.47	3.44	18.39	10.83	1.01	82354.07
2	4.42	3.04	43.39	2.94	16.81	11.44	1.00	78480.50
3	4.10	2.84	39.36	3.52	15.19	11.57	0.99	78290.33
4	4.33	3.07	43.23	3.09	16.65	11.36	1.00	79832.76
5	6.07	5.88	52.82	1.80	17.23	11.42	1.02	80455.37
6	7.94	4.38	48.52	2.54	17.14	11.22	1.02	81294.28
7	2.57	4.15	53.26	2.13	17.54	11.42	1.02	79240.62
8	3.10	3.86	65.44	1.87	18.18	11.78	1.02	78515.93
9	4.44	3.06	55.89	1.74	19.32	10.88	1.03	85639.81
10	5.76	2.73	61.45	1.88	18.11	11.63	1.02	79631.07
11	8.24	2.52	58.28	2.05	18.09	11.10	1.02	84317.95
12	8.26	5.64	56.31	2.31	16.95	11.36	1.02	83416.80
13	6.42	3.21	54.19	2.44	16.08	11.76	1.02	79816.25
14	7.06	3.78	60.98	2.62	16.39	11.71	1.02	79463.30
15	9.37	5.71	55.92	2.21	17.21	11.41	1.02	81701.30
16	8.07	2.91	59.08	1.83	17.73	11.20	1.02	82543.13
17	8.63	2.74	63.29	2.16	17.34	11.28	1.02	81943.00
18	6.61	4.06	63.38	1.76	17.54	11.78	1.03	79478.11
19	8.50	4.00	57.50	1.82	18.21	11.06	1.02	85287.36
20	5.76	7.18	39.86	2.41	16.53	11.74	1.02	80621.91
21	6.35	5.68	42.73	2.71	15.76	11.86	1.02	79725.95
22	6.77	4.11	62.76	2.14	16.87	11.70	1.02	80330.13
23	8.88	4.02	62.83	2.11	16.89	11.30	1.02	84240.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.60	3.93	54.75	2.33	17.30	11.39	1.02	81253.13
最 大 值	10.06	7.18	65.44	3.52	19.32	11.86	1.04	85639.81
發生時間	0	20	8	3	9	21		9
最 小 值	2.57	2.52	39.36	1.74	15.19	10.59	0.99	78290.33
發生時間	7	11	3	9	3	0		3
零點偏移(率)	-0.16 %	-0.00 %	-0.07 %	0.00 %		0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.83 %	0.13 %	0.05 %		0.18		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月19日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.56	1.58	47.80	2.11	16.48	10.79	0.88	80205.16
1	3.90	1.23	51.44	2.13	15.96	11.12	0.89	78731.27
2	5.73	1.65	53.24	1.98	15.66	11.11	0.90	78855.54
3	4.44	1.27	56.36	1.50	16.67	10.93	0.91	80133.18
4	3.27	2.74	47.41	1.55	17.09	10.65	0.90	83031.65
5	4.29	1.58	47.52	2.25	15.26	11.01	0.90	79697.83
6	1.38	5.08	43.48	2.76	15.31	11.34	0.89	74924.46
7	6.28	2.49	48.00	1.63	17.00	10.83	0.90	81166.40
8	8.44	1.96	40.63	3.11	15.29	11.05	0.89	82062.05
9	5.86	1.70	45.21	1.81	17.34	10.89	0.88	81651.54
10	8.12	3.99	42.86	2.07	17.13	10.84	0.88	82776.86
11	7.66	1.67	47.38	2.17	16.42	11.04	0.89	80359.91
12	7.56	1.58	47.25	1.90	16.21	11.06	0.88	81469.39
13	6.00	1.80	42.37	2.55	15.55	11.17	0.88	78758.25
14	4.60	1.55	57.78	0.89	17.93	10.89	0.88	80577.38
15	8.65	2.53	41.91	1.66	17.65	10.86	0.88	81747.71
16	9.03	2.02	40.69	1.90	16.91	10.78	0.88	82592.73
17	8.54	3.32	49.93	2.22	16.71	11.31	0.88	79289.95
18	9.81	3.53	51.97	2.21	16.10	10.97	0.88	81973.54
19	8.07	2.33	45.39	2.33	14.86	11.28	0.88	79218.21
20	9.39	2.37	47.31	2.16	15.04	11.24	0.88	80242.51
21	10.30	2.41	50.48	2.04	15.07	11.26	0.88	81182.44
22	9.36	1.84	54.88	1.82	14.59	11.38	0.88	79892.11
23	7.97	1.72	58.84	1.66	15.56	11.31	0.88	80742.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.93	2.25	48.34	2.02	16.16	11.05	0.89	80470.12
最 大 值	10.30	5.08	58.84	3.11	17.93	11.38	0.93	83031.65
發生時間	21	6	23	8	14	22		4
最 小 值	1.38	1.23	40.63	0.89	14.59	10.65	0.87	74924.46
發生時間	6	1	8	14	22	4		6
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.01 %	0.00 %	-0.04 %		-0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.04 %	0.17 %	0.64 %		-0.03		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

