

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月24日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月24日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.19	2.20	49.60	2.40	15.32	11.54	1.66	76434.37
1	9.11	2.02	50.85	2.05	16.82	11.26	1.66	77344.39
2	11.03	2.00	50.42	2.77	15.98	11.02	1.66	80472.60
3	14.68	2.27	52.33	3.13	17.02	10.82	1.67	80135.93
4	12.24	2.03	58.72	2.73	17.10	10.74	1.67	80313.23
5	6.34	2.80	42.38	1.81	15.96	11.04	1.66	77650.22
6	10.40	3.45	49.13	2.26	18.16	9.95	1.65	79846.55
7	7.72	3.08	42.05	1.81	14.79	10.74	1.68	72171.83
8	16.05	5.98	45.52	2.45	14.74	11.06	1.69	74049.68
9	10.96	4.86	48.74	2.03	14.80	10.93	1.68	72474.71
10	13.33	2.08	60.16	1.60	17.00	10.54	1.69	77267.85
11	10.04	1.87	54.45	1.87	15.06	10.97	1.69	74163.40
12	9.84	1.67	62.00	1.67	15.81	10.95	1.69	74467.97
13	10.98	2.30	59.59	2.02	15.72	10.79	1.69	78559.19
14	9.07	2.43	59.07	1.94	14.96	11.45	1.70	71892.11
15	12.04	2.40	68.05	1.62	16.16	10.77	1.69	76301.56
16	15.51	4.16	59.18	3.21	15.02	11.14	1.69	77504.82
17	11.18	2.71	66.73	2.43	17.67	10.71	1.69	79614.92
18	10.06	2.82	50.24	1.93	17.43	10.49	1.68	81539.42
19	10.06	2.36	42.66	2.02	16.35	10.92	1.67	79495.15
20	10.93	2.16	41.81	2.26	15.74	10.95	1.68	78520.78
21	9.20	2.80	51.92	2.55	14.92	10.99	1.69	78476.17
22	10.64	2.72	62.10	1.92	15.96	11.29	1.69	78234.94
23	9.98	2.27	66.07	1.82	17.16	10.54	1.69	82606.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.90	2.73	53.91	2.18	16.07	10.90	1.68	77480.74
最 大 值	16.05	5.98	68.05	3.21	18.16	11.54	1.71	82606.07
發生時間	8	8	15	16	6	0		23
最 小 值	6.34	1.67	41.81	1.60	14.74	9.95	1.64	71892.11
發生時間	5	12	20	10	8	6		14
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.03 %	0.00 %		-0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.08 %	-0.01 %	0.13 %		0.51		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								