

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月28日

報表日期: 114年06月28日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.05	2.56	59.33	2.53	16.63	11.81	1.30	78932.49
1	0.54	6.91	63.51	1.97	18.73	11.29	1.30	80138.49
2	6.02	3.45	55.28	2.90	15.14	11.60	1.30	80887.16
3	5.38	8.71	45.08	2.29	14.73	12.09	1.30	77901.44
4	6.30	4.09	57.91	2.74	15.10	11.96	1.29	78505.13
5	3.94	1.29	47.12	1.61	16.68	11.84	1.29	79594.80
6	2.58	2.50	61.71	2.30	17.94	11.41	1.29	80623.30
7	0.26	2.70	57.93	2.55	15.81	12.81	1.29	70340.81
8	0.33	2.28	39.93	2.83	15.33	12.26	1.29	77478.79
9	0.57	2.32	43.88	2.86	15.14	12.60	1.27	74897.62
10	0.14	2.27	57.40	1.75	16.44	12.35	1.28	76417.93
11	0.12	2.67	55.51	1.54	17.05	11.33	1.26	84524.43
12	0.58	1.27	47.18	3.53	14.62	12.35	1.26	77489.43
13	0.41	2.40	50.79	2.71	15.42	12.66	1.27	74053.90
14	0.41	4.87	49.39	3.33	14.96	12.17	1.25	77858.06
15	3.53	2.49	50.24	4.85	14.92	11.58	1.26	81318.86
16	2.73	1.33	54.87	3.11	15.89	11.68	1.27	79741.68
17	1.36	1.35	70.03	1.59	16.54	12.39	1.29	73011.75
18	0.13	1.44	53.83	1.31	16.92	12.34	1.29	73735.91
19	0.66	1.41	41.76	1.20	17.93	11.40	1.29	80583.12
20	0.54	5.36	50.09	2.74	15.31	12.07	1.29	77111.21
21	2.87	5.25	44.56	3.47	15.37	11.69	1.28	80239.00
22	4.79	2.85	39.86	2.19	14.89	12.00	1.29	74238.53
23	4.45	2.91	59.46	2.19	17.56	11.63	1.29	78078.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.20	3.11	52.36	2.50	16.04	11.97	1.28	77820.95
最 大 值	6.30	8.71	70.03	4.85	18.73	12.81	1.31	84524.43
發生時間	4	3	17	15	1	7		11
最 小 值	0.12	1.27	39.86	1.20	14.62	11.29	1.25	70340.81
發生時間	11	12	22	19	12	1		7
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	1.66 %	0.00 %	-0.04 %	0.00 %		0.10		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月28日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月28日

報表日期: 114年06月28日

[illegible]