

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年01月14日

報表日期: 114年01月14日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.13	4.07	57.88	0.67	17.95	11.06	1.23	85201.20
1	11.98	3.85	47.24	1.16	18.10	10.72	1.23	87700.19
2	10.55	3.64	58.76	0.93	16.94	11.10	1.20	85721.96
3	11.43	3.31	47.36	1.63	15.64	11.45	1.20	83977.24
4	9.64	3.25	43.25	1.46	16.25	11.21	1.23	85524.91
5	7.77	2.59	55.55	2.01	16.50	11.35	1.23	84087.29
6	9.58	2.64	50.06	1.33	16.25	11.20	1.23	85565.07
7	9.95	2.59	50.69	2.08	14.87	11.77	1.20	81907.11
8	9.77	2.55	49.98	2.18	14.82	11.85	1.19	81353.44
9	8.62	7.83	47.92	2.11	15.00	11.77	1.22	81437.58
10	9.10	14.22	47.28	1.59	15.79	11.69	1.23	80369.24
11	7.87	14.04	50.04	2.63	14.93	11.99	1.23	76784.84
12	7.83	15.32	41.97	2.09	14.65	12.02	1.20	75620.34
13	7.05	12.42	40.08	2.35	14.34	11.92	1.23	75075.60
14	7.07	20.16	43.38	2.15	14.56	12.14	1.23	73134.49
15	7.61	7.05	55.38	2.73	13.39	11.99	1.23	79719.90
16	8.94	2.77	42.76	2.39	15.21	11.68	1.21	82073.91
17	2.04	3.04	48.90	1.03	15.83	11.80	1.21	80749.81
18	2.43	3.00	46.06	1.05	16.04	11.49	1.24	82646.30
19	2.54	2.97	47.01	0.53	17.78	10.95	1.23	85337.37
20	4.72	3.12	39.00	0.90	16.84	11.01	1.20	85973.60
21	7.66	4.82	43.61	1.77	15.80	11.42	1.24	83561.47
22	9.38	2.79	54.03	1.73	15.83	11.62	1.24	81744.68
23	10.46	2.86	53.19	2.34	14.87	11.81	1.25	80986.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.05	6.04	48.39	1.70	15.76	11.54	1.22	81927.27
最 大 值	11.98	20.16	58.76	2.73	18.10	12.14	1.27	87700.19
發生時間	1	14	2	15	1	14		1
最 小 值	2.04	2.55	39.00	0.53	13.39	10.72	1.18	73134.49
發生時間	17	8	20	19	15	1		14
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.06 %	-0.03 %	-0.00 %		0.00		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.66 %	0.05 %	0.13 %		0.05		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年01月14日

報表日期: 114年01月14日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	8.39	2.38	42.29	2.01	15.15	11.33	1.09	80523.84
1	9.48	2.07	52.22	2.22	15.58	10.95	1.10	84066.90
2	8.67	2.54	41.18	2.91	13.54	11.28	1.08	82491.79
3	9.49	1.93	50.73	2.66	14.05	11.35	1.09	83324.90
4	7.96	1.73	54.79	2.71	13.21	11.50	1.10	82094.68
5	6.36	1.61	52.87	2.20	12.93	11.67	1.10	80979.98
6	1.71	1.24	52.81	0.99	14.28	11.11	1.10	82435.97
7	3.62	1.31	57.19	2.51	12.54	11.67	1.10	81022.09
8	8.02	1.40	57.51	2.58	12.58	11.87	1.09	78779.30
9	9.35	1.46	54.03	2.17	13.59	11.47	1.11	80963.88
10	8.61	1.27	57.32	2.08	13.76	11.39	1.10	81968.60
11	7.83	1.22	55.97	2.02	13.61	11.48	1.11	81467.01
12	3.39	1.43	55.87	1.89	13.55	11.66	1.10	80197.12
13	7.44	1.22	59.96	1.91	14.53	11.21	1.10	83021.53
14	7.82	1.47	55.60	2.40	14.23	11.08	1.10	84203.16
15	8.10	1.36	58.40	2.42	13.92	11.35	1.10	82092.13
16	6.76	4.86	37.80	2.09	15.56	10.68	1.08	79936.37
17	6.58	7.79	35.38	1.97	15.97	10.55	1.07	79258.91
18	5.02	9.35	33.89	1.64	16.92	10.22	1.10	83296.37
19	7.93	1.49	36.90	2.37	14.65	10.82	1.09	82256.17
20	6.09	3.62	35.48	2.08	15.57	10.56	1.07	80616.93
21	9.03	4.86	55.48	3.28	13.44	10.97	1.06	79637.51
22	11.61	2.22	59.33	2.82	14.05	11.17	1.08	79940.79
23	10.18	1.82	48.04	1.96	14.79	11.27	1.09	79494.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.48	2.57	50.04	2.25	14.25	11.19	1.09	81419.59
最 大 值	11.61	9.35	59.96	3.28	16.92	11.87	1.13	84203.16
發生時間	22	18	13	21	18	8		14
最 小 值	1.71	1.22	33.89	0.99	12.54	10.22	1.06	78779.30
發生時間	6	11	18	6	7	18		8
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.03		0.10 %
全幅偏移(率)	1.02 %	-0.30 %	0.19 %	0.41 %		-0.06		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

