

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月31日

報表日期: 114年10月31日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年10月31日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	3.01	12.79	51.39	0.63	20.06	10.67	0.98	81876.30
1	2.70	12.85	52.17	1.18	20.20	10.26	0.97	85510.62
2	2.46	12.36	55.79	0.86	18.97	10.47	0.98	85101.87
3	2.66	12.51	49.95	0.90	18.72	10.60	0.98	84696.21
4	2.67	13.10	54.39	0.96	18.84	10.99	0.99	81255.50
5	2.56	12.71	47.44	1.17	19.21	10.71	1.00	83433.84
6	3.00	13.85	57.37	2.39	17.28	11.90	1.00	79478.22
7	2.62	12.55	44.92	1.31	18.74	10.43	0.98	86237.34
8	2.39	12.10	51.09	1.40	18.11	10.41	0.98	86878.11
9	2.68	12.18	52.24	1.33	19.04	10.22	0.98	87092.00
10	10.46	12.60	47.27	1.80	17.61	10.89	0.98	86033.26
11	5.74	12.70	55.89	1.98	17.05	10.77	0.98	85594.91
12	3.67	12.74	55.56	1.85	16.83	11.03	0.98	83358.08
13	4.34	12.19	52.89	2.26	17.70	10.53	0.97	85482.14
14	3.60	12.69	60.77	2.11	17.50	10.94	0.98	83164.98
15	3.65	12.27	57.28	2.63	17.03	10.66	0.99	86364.16
16	6.29	13.97	52.67	2.33	17.02	10.64	0.99	86175.11
17	4.77	13.18	61.42	2.11	16.82	11.33	0.97	80611.80
18	4.34	13.36	47.74	2.44	16.59	10.47	0.94	87324.02
19	6.24	12.05	64.91	1.28	18.21	10.17	0.94	88029.19
20	13.51	12.05	44.89	2.08	17.34	10.43	0.95	87480.50
21	4.67	12.51	44.48	1.81	17.22	10.45	0.95	86221.73
22	6.38	12.38	59.07	1.09	18.62	10.21	0.95	87483.95
23	7.44	12.58	52.54	0.89	18.67	10.27	0.95	86925.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.66	12.68	53.09	1.62	18.06	10.64	0.97	85075.37
最 大 值	13.51	13.97	64.91	2.63	20.20	11.90	1.03	88029.19
發生時間	20	16	19	15	1	6		19
最 小 值	2.39	12.05	44.48	0.63	16.59	10.17	0.94	79478.22
發生時間	8	19	21	0	18	19		6
零點偏移(率)	-0.07 %	0.01 %	-0.02 %	-0.00 %		0.01	-0.01	-0.20 %
全幅偏移(率)	-1.11 %	-0.42 %	0.90 %	0.02 %		0.00	0.00	-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年10月31日

[illegible]