

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月07日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.52 %	-0.13 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.04	-0.03	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月07日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.26	9.13	28.78	1.01	22.32	7.96	1.34	92089.86
1	2.36	3.03	28.69	0.90	22.13	8.90	1.34	88968.65
2	2.04	3.43	36.19	1.73	17.88	9.51	1.34	83669.04
3	4.33	2.57	43.02	2.12	18.18	9.34	1.33	84333.67
4	5.83	7.74	47.03	1.97	19.37	9.59	1.35	84117.73
5	7.45	6.33	42.70	1.68	21.57	9.00	1.34	91176.01
6	6.97	5.96	40.74	1.66	20.82	9.30	1.36	88327.95
7	8.37	3.56	42.00	2.40	18.46	9.78	1.37	85274.32
8	8.02	2.39	51.54	2.10	18.78	9.74	1.37	86679.15
9	4.96	2.26	49.09	0.95	21.71	9.14	1.38	90204.03
10	4.89	3.85	45.41	1.97	19.68	9.33	1.39	85958.17
11	4.63	1.94	40.58	1.65	20.33	9.28	1.38	82850.36
12	4.57	8.84	47.11	2.02	21.96	8.44	1.38	89547.55
13	6.81	2.74	38.13	1.76	21.16	9.12	1.37	88481.31
14	9.55	1.46	51.23	2.11	19.29	10.01	1.38	86058.33
15	7.54	3.03	40.46	2.30	19.11	9.23	1.39	86783.94
16	4.85	4.80	38.62	1.92	20.62	8.78	1.37	87243.38
17	7.96	3.47	35.19	3.46	20.35	8.81	1.36	89082.55
18	7.50	4.58	37.31	2.51	20.29	8.54	1.39	91173.22
19	6.90	2.08	39.22	2.16	18.13	9.80	1.40	82297.88
20	9.00	2.67	39.50	2.37	18.49	9.29	1.38	87500.59
21	8.23	1.54	41.12	2.48	18.78	9.16	1.38	86434.91
22	9.56	2.66	50.10	2.61	19.14	9.02	1.36	87483.11
23	10.17	4.65	46.48	4.00	17.54	9.08	1.35	86850.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.41	3.95	41.68	2.08	19.84	9.17	1.37	87191.08
最大值	10.17	9.13	51.54	4.00	22.32	10.01	1.41	92089.86
發生時間	23	0	8	23	0	14		0
最小值	1.26	1.46	28.69	0.90	17.54	7.96	1.33	82297.88
發生時間	0	14	1	1	23	0		19
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.04 %	-0.02 %		-0.01	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.31 %	0.61 %	-0.24 %	0.18 %		-0.38	-0.03	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月07日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.17	2.98	59.04	3.00	16.48	10.54	1.33	78524.45
1	6.26	6.39	52.18	3.33	16.85	10.16	1.34	82723.51
2	6.06	4.15	53.41	3.64	16.88	10.30	1.36	84327.13
3	7.19	2.28	59.20	3.74	16.84	10.52	1.37	83090.86
4	6.36	1.65	57.27	3.63	16.57	10.63	1.37	82434.92
5	7.49	9.11	52.41	3.80	17.41	10.08	1.38	86349.98
6	8.93	5.54	62.34	3.84	17.85	10.17	1.38	85680.73
7	3.82	4.00	52.71	2.42	17.81	10.36	1.38	82266.83
8	4.18	11.16	44.29	5.33	16.38	9.92	1.38	85397.36
9	3.41	1.45	55.94	2.81	17.50	10.49	1.38	83591.20
10	5.13	2.16	52.88	2.69	17.75	10.29	1.39	87577.24
11	4.73	2.23	56.93	2.95	19.52	10.19	1.40	86528.25
12	7.82	2.80	43.56	2.91	17.30	10.01	1.38	85896.86
13	6.36	2.95	51.42	2.62	18.03	10.14	1.38	84697.65
14	7.56	2.92	54.43	2.90	16.72	10.58	1.37	82752.85
15	7.80	2.27	53.10	3.31	15.70	10.71	1.37	83282.45
16	9.17	1.34	60.37	3.62	16.66	10.36	1.37	86638.62
17	9.19	1.34	57.80	3.45	16.09	10.55	1.37	86413.41
18	9.59	1.47	64.33	3.45	16.42	10.64	1.38	84145.38
19	7.72	2.16	54.44	3.00	16.36	10.49	1.38	85736.30
20	9.48	2.40	60.40	3.53	15.47	10.80	1.38	83845.60
21	10.07	3.84	60.18	3.52	16.15	10.31	1.38	86183.74
22	9.57	2.44	57.41	3.39	15.80	10.56	1.38	84175.07
23	9.21	2.51	55.38	3.34	15.94	10.35	1.38	84122.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.14	3.40	55.48	3.34	16.85	10.38	1.37	84432.62
最大值	10.07	11.16	64.33	5.33	19.52	10.80	1.42	87577.24
發生時間	21	8	18	8	11	20		10
最小值	3.41	1.34	43.56	2.42	15.47	9.92	1.32	78524.45
發生時間	9	16	12	7	20	8		0
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	-0.03 %	-0.19 %	0.04 %		-0.29	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								