

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年04月06日

報表日期: 114年04月06日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.69	3.33	63.18	0.78	17.86	10.95	1.29	73234.14
1	1.25	6.13	58.00	0.43	20.02	9.78	1.29	82747.91
2	7.60	5.19	54.47	1.23	18.79	10.02	1.29	86229.48
3	9.46	3.72	53.16	1.53	17.26	10.28	1.29	85454.99
4	7.65	6.31	53.67	1.36	17.84	10.31	1.28	80270.65
5	7.92	11.23	58.17	0.96	18.42	10.58	1.29	71337.40
6	8.34	7.64	50.21	1.04	18.53	9.89	1.30	81434.28
7	12.04	4.49	55.39	1.97	18.04	9.78	1.31	83156.05
8	10.54	9.99	49.62	1.92	17.13	10.19	1.31	82196.70
9	6.86	7.33	48.09	1.72	17.25	10.15	1.30	83398.28
10	8.63	4.87	46.09	1.62	17.08	10.33	1.29	81854.15
11	9.58	2.72	53.25	1.08	17.47	10.36	1.30	80651.81
12	6.89	2.41	53.74	1.12	17.12	10.49	1.31	82441.21
13	9.83	2.32	49.51	1.13	17.53	10.51	1.33	83082.73
14	10.26	2.46	47.27	1.40	17.72	10.46	1.34	83738.05
15	6.48	2.42	48.05	0.93	17.53	10.84	1.34	82585.54
16	4.79	2.61	58.66	0.42	18.93	10.72	1.35	78275.20
17	7.93	3.27	48.91	0.79	18.75	10.02	1.36	84685.59
18	7.61	3.24	56.06	0.95	17.58	10.31	1.34	83857.59
19	8.23	5.27	62.07	1.06	18.08	10.34	1.33	82664.81
20	4.61	2.92	62.37	0.32	19.29	9.94	1.31	79961.03
21	10.36	2.95	56.83	1.08	17.66	10.09	1.31	83662.81
22	12.75	3.39	44.92	2.28	18.84	10.02	1.32	83295.29
23	7.94	2.89	50.67	1.22	17.93	10.41	1.34	81041.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.84	4.55	53.43	1.18	18.03	10.28	1.31	81719.03
最 大 值	12.75	11.23	63.18	2.28	20.02	10.95	1.36	86229.48
發生時間	22	5	0	22	1	0		2
最 小 值	0.69	2.32	44.92	0.32	17.08	9.78	1.27	71337.40
發生時間	0	13	22	20	10	1		5
零點偏移(率)	-0.01 %	0.01 %	-0.06 %	0.00 %		-0.01		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	0.31 %	0.21 %		0.01		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年04月06日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年04月06日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.00	1.76	59.23	0.85	16.61	10.78	1.53	74300.07
1	0.78	3.30	59.49	0.56	18.66	9.90	1.55	83516.89
2	4.65	3.93	56.11	1.09	17.77	9.91	1.55	86098.98
3	9.47	6.71	55.79	1.91	17.47	9.60	1.53	85373.30
4	8.67	4.80	51.75	1.28	18.03	9.36	1.53	84643.75
5	8.45	8.55	51.16	0.93	18.37	9.47	1.53	82818.92
6	8.99	9.32	54.31	1.01	18.27	9.68	1.53	83107.69
7	2.63	3.88	50.49	1.23	15.47	10.98	1.58	85407.08
8	7.42	7.43	60.27	1.26	15.85	10.31	1.60	84414.21
9	9.08	8.49	59.71	1.27	16.46	10.13	1.60	86143.07
10	9.68	4.46	57.33	1.15	15.95	10.30	1.60	85155.92
11	6.61	4.21	56.25	0.75	16.75	10.14	1.57	83035.79
12	8.03	4.36	57.43	0.89	17.02	10.06	1.58	86691.60
13	10.40	1.59	60.22	1.10	16.85	10.25	1.59	84225.32
14	7.87	1.74	54.90	0.78	17.31	10.04	1.59	83256.43
15	9.50	5.41	58.53	0.92	17.82	9.73	1.59	87400.29
16	8.17	1.57	57.96	0.80	18.02	9.72	1.58	84612.05
17	10.75	2.62	54.12	1.54	16.92	9.84	1.57	84904.79
18	9.97	7.49	53.03	1.33	17.82	9.75	1.58	85431.72
19	6.39	5.81	55.95	0.64	18.35	9.82	1.57	84786.19
20	6.59	3.46	53.05	0.77	19.39	9.23	1.60	87015.34
21	8.09	5.18	39.94	0.90	18.45	9.25	1.59	86472.86
22	11.46	5.14	51.40	1.14	18.99	9.27	1.59	87067.47
23	7.25	4.63	47.32	0.77	17.47	9.77	1.57	83211.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.58	4.83	54.82	1.04	17.50	9.89	1.57	84545.45
最 大 值	11.46	9.32	60.27	1.91	19.39	10.98	1.60	87400.29
發生時間	22	6	8	3	20	7		15
最 小 值	0.78	1.57	39.94	0.56	15.47	9.23	1.52	74300.07
發生時間	1	16	21	1	7	20		0
零點偏移(率)	-0.03 %	0.00 %	-0.02 %	-0.03 %		0.05		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.01 %	0.43 %	0.54 %	0.05 %		0.44		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								