

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年04月25日

報表日期: 114年04月25日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年04月25日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	9.94	3.17	61.75	0.81	19.52	10.09	1.06	87252.60
1	7.15	9.95	59.40	4.59	20.30	9.84	1.06	86967.04
2	11.20	1.56	65.21	0.73	16.97	10.51	1.06	82778.00
3	3.65	1.35	56.47	0.51	17.24	10.50	1.06	83562.34
4	5.19	6.43	58.85	0.45	18.27	10.09	1.06	85322.49
5	8.49	1.89	63.64	0.89	16.05	10.69	1.06	83171.30
6	1.02	2.42	62.15	1.03	17.36	10.62	1.04	80734.77
7	1.05	3.29	45.37	1.81	16.59	10.51	1.04	81137.00
8	7.59	2.33	56.94	2.88	15.65	11.00	1.05	82467.25
9	8.52	2.14	61.43	2.16	18.03	10.59	1.04	84928.33
10	19.15	15.54	63.86	3.89	15.47	10.82	1.04	84962.44
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.10	保養
15	9.85	6.02	58.09	3.74	15.80	10.97	1.09	83473.60
16	9.41	2.99	56.27	2.97	16.77	10.92	1.07	85059.36
17	10.94	3.37	51.98	2.44	17.49	10.80	1.06	84186.77
18	8.89	7.01	48.23	2.68	16.79	9.78	1.06	81974.72
19	10.68	5.76	49.58	2.92	16.54	9.81	1.06	85221.40
20	10.78	4.60	47.73	2.80	16.98	9.63	1.06	85079.93
21	8.69	3.02	44.93	1.46	17.42	9.60	1.08	83204.93
22	10.46	1.55	52.83	2.03	16.96	10.52	1.08	86421.91
23	10.54	2.18	52.60	2.41	15.76	11.23	1.08	84099.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平 均 值	8.66	4.33	55.87	2.16	17.10	10.43	1.06	84100.29
最 大 值	19.15	15.54	65.21	4.59	20.30	11.23	1.10	87252.60
發生時間	10	10	2	1	1	23		0
最 小 值	1.02	1.35	44.93	0.45	15.47	9.60	1.03	80734.77
發生時間	6	3	21	4	10	21		6
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.13 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.06		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.37 %	0.14 %	-0.02 %		-0.01		0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								

