

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月29日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.07	3.42	57.98	2.03	17.47	12.24	0.97	76365.92
1	12.43	3.16	50.18	2.74	17.90	11.66	0.97	80935.70
2	11.21	2.90	49.81	2.86	16.84	11.60	0.97	82563.18
3	9.97	2.68	48.72	2.44	17.26	11.47	0.99	82926.37
4	11.25	3.09	49.83	2.72	16.93	11.51	1.02	82882.14
5	11.16	4.17	57.56	2.19	17.88	11.33	0.99	79550.73
6	9.62	2.77	61.24	1.45	18.93	11.25	0.99	82883.58
7	10.48	2.83	49.44	2.75	16.46	11.65	0.97	81530.73
8	10.41	2.57	55.78	1.93	18.01	11.29	0.99	83395.06
9	9.73	2.56	55.05	2.04	18.18	11.08	1.00	84602.16
10	10.28	2.83	53.53	2.22	17.18	11.31	1.00	83758.54
11	6.78	2.61	52.96	2.23	16.76	11.37	1.00	83766.57
12	8.98	2.81	55.48	2.05	17.12	11.36	0.98	83503.28
13	8.62	2.66	51.93	2.52	17.04	11.20	0.97	84544.03
14	10.36	2.80	54.00	2.37	17.83	11.12	0.97	84539.63
15	12.44	2.54	54.84	2.79	17.30	11.45	1.00	82637.79
16	12.19	3.45	49.34	3.30	15.45	12.19	0.98	78222.05
17	9.35	3.58	50.73	2.67	15.61	12.19	0.97	77971.42
18	9.48	3.81	54.48	4.06	14.05	12.51	0.97	74860.10
19	9.45	4.72	54.26	1.88	17.41	11.57	0.99	81124.45
20	8.52	3.05	57.92	2.22	16.85	11.96	0.99	78492.04
21	10.97	3.30	53.11	2.95	16.67	11.65	1.01	81678.94
22	12.24	3.28	49.45	4.49	16.38	11.57	1.02	82082.16
23	7.33	3.49	49.85	1.71	15.33	11.88	1.01	80261.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.10	3.13	53.23	2.53	16.95	11.60	0.99	81461.60
最 大 值	12.44	4.72	61.24	4.49	18.93	12.51	1.02	84602.16
發生時間	15	19	6	22	6	18		9
最 小 值	6.78	2.54	48.72	1.45	14.05	11.08	0.97	74860.10
發生時間	11	15	3	6	18	9		18
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.06 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		0.11		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 113年06月29日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.11	4.40	52.93	1.29	18.29	11.26	1.00	78094.57
1	6.71	9.80	44.90	2.86	16.16	10.97	0.99	82531.93
2	7.41	4.91	53.48	2.69	14.62	11.83	0.97	79559.79
3	8.35	4.12	51.18	1.78	15.79	11.31	0.97	82467.72
4	4.71	1.35	57.40	2.03	16.96	11.58	0.97	78341.60
5	2.71	1.72	55.12	1.21	18.27	11.08	0.97	80651.67
6	0.71	3.49	52.22	1.78	16.58	11.40	0.99	80087.66
7	0.51	2.43	57.48	1.87	16.20	11.87	1.02	75359.32
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	0.10	1.57	63.96	0.30	16.85	11.90	0.98	81710.57
15	0.13	2.49	49.07	1.68	14.93	11.76	1.01	78556.84
16	0.15	2.55	46.80	2.73	14.14	11.94	0.99	77780.73
17	0.57	2.93	46.61	2.96	12.79	12.62	0.99	72317.23
18	4.19	1.91	52.20	2.10	14.89	12.22	1.00	73624.43
19	3.93	1.66	47.32	1.57	15.69	11.57	1.00	78951.06
20	3.90	1.82	45.96	1.81	16.00	11.49	0.99	78770.71
21	4.06	1.71	49.05	2.00	15.33	11.92	0.99	75774.12
22	3.99	1.55	50.63	2.00	15.51	11.77	0.99	77331.90
23	4.00	3.78	50.19	2.85	14.75	11.90	0.99	76133.95
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平 均 值	3.12	3.01	51.47	1.97	15.76	11.69	0.99	78224.77
最 大 值	8.35	9.80	63.96	2.96	18.29	12.62	1.02	82531.93
發生時間	3	1	14	17	0	17		1
最 小 值	0.10	1.35	44.90	0.30	12.79	10.97	0.97	72317.23
發生時間	14	4	1	14	17	1		17
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.02 %	0.00 %	0.00 %		-0.03		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.13 %	0.33 %	0.92 %	0.17 %		-0.13		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年06月29日

報表日期: 113年06月29日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	1.45	3.17	53.40	1.54	16.98	10.54	0.99	81750.11
1	3.07	2.27	55.82	1.91	17.01	10.69	0.99	79024.96
2	2.05	3.60	57.73	2.40	15.00	11.01	0.98	80289.65
3	4.32	2.59	60.03	1.93	19.22	9.88	0.97	84638.51
4	1.16	4.11	55.35	1.56	19.11	9.92	0.99	84871.08
5	4.58	5.48	49.24	1.48	18.45	10.47	0.99	81746.50
6	1.78	5.10	52.81	1.58	19.01	10.08	0.99	84081.63
7	8.41	5.76	46.56	1.71	18.01	10.38	1.02	86163.01
8	1.76	2.85	55.00	1.57	17.35	10.68	1.01	80005.95
9	2.76	3.45	56.36	1.39	17.67	10.46	1.03	82297.70
10	1.48	3.68	55.52	1.30	17.21	10.56	1.00	81986.15
11	3.83	2.93	61.11	1.82	15.84	10.74	1.03	81175.74
12	3.52	2.48	61.80	1.59	16.68	10.59	1.04	80851.87
13	2.96	4.83	52.89	1.34	17.07	10.08	1.03	82962.83
14	8.86	3.76	47.48	2.28	16.42	10.29	1.04	80213.65
15	8.38	5.72	56.19	2.59	16.17	10.67	0.99	76765.24
16	8.98	3.53	55.33	3.05	15.76	11.04	1.04	75383.28
17	0.97	2.54	59.72	1.46	16.14	11.02	1.04	72649.58
18	3.82	2.63	64.21	1.55	15.86	11.17	1.01	71336.77
19	3.48	3.41	58.13	1.34	17.24	10.53	0.99	76100.20
20	3.66	5.37	54.53	1.23	18.23	10.11	0.99	83173.73
21	3.68	3.52	56.26	1.19	17.40	10.43	0.99	80230.25
22	3.54	3.59	57.95	1.57	16.99	10.67	0.99	76769.10
23	3.63	7.65	53.76	2.11	15.14	10.89	1.00	75607.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.84	3.92	55.72	1.73	17.08	10.54	1.01	80003.12
最 大 值	8.98	7.65	64.21	3.05	19.22	11.17	1.05	86163.01
發生時間	16	23	18	16	3	18		7
最 小 值	0.97	2.27	46.56	1.19	15.00	9.88	0.96	71336.77
發生時間	17	1	7	21	2	3		18
零點偏移(率)	-0.06 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.13 %	-0.31 %	-0.09 %		0.35		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								