

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年02月10日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.12	9.22	70.55	3.29	15.11	13.10	1.38	63508.05
1	1.35	2.51	54.00	2.01	17.77	11.89	1.37	71063.97
2	3.22	2.26	63.77	2.41	16.00	12.20	1.36	70379.64
3	3.65	1.90	64.55	2.43	15.88	11.88	1.36	72539.42
4	5.88	2.19	53.75	2.68	15.80	12.17	1.38	70061.57
5	4.25	5.89	53.15	2.49	15.92	12.14	1.37	68038.56
6	3.28	7.24	67.15	2.88	15.19	12.66	1.38	66829.79
7	5.17	7.73	62.40	3.16	14.69	12.79	1.39	66245.94
8	8.05	3.35	62.60	3.55	14.45	13.14	1.40	63886.79
9	3.98	2.88	50.24	3.36	14.44	12.94	1.40	65823.11
10	2.57	7.31	59.20	3.95	13.17	13.04	1.41	65756.52
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.43	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	15.82	10.28	50.05	4.63	13.26	12.68	1.33	69405.02
16	11.61	4.72	57.03	5.03	12.18	13.00	1.34	68957.29
17	11.84	2.87	57.88	4.60	13.31	12.84	1.38	68948.82
18	10.08	1.81	65.33	3.88	14.65	12.69	1.38	69512.16
19	9.88	1.91	61.15	3.49	15.04	12.46	1.38	71140.72
20	10.54	4.47	59.36	3.64	14.75	12.49	1.38	70613.89
21	12.09	6.88	60.38	4.33	14.15	12.69	1.37	69719.22
22	9.63	4.97	55.80	4.38	13.70	12.64	1.37	70109.58
23	12.77	9.07	58.39	4.93	13.10	12.98	1.38	67839.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平均值	7.59	4.97	59.34	3.56	14.63	12.62	1.38	68518.99
最大值	15.82	10.28	70.55	5.03	17.77	13.14	1.43	72539.42
發生時間	15	15	0	16	1	8		3
最小值	1.35	1.81	50.05	2.01	12.18	11.88	1.32	63508.05
發生時間	1	18	15	1	16	3		0
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.01 %	-0.06 %	-0.01 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-2.10 %	0.03 %	-0.08 %	0.03 %		-0.10	0.00	0.30 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年02月10日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.88	4.65	57.07	1.51	17.41	10.57	1.85	87334.85
1	3.14	5.78	62.58	2.11	17.88	10.78	1.85	84751.43
2	4.69	2.10	57.32	1.64	17.35	10.52	1.85	87714.58
3	6.36	2.66	64.02	1.97	16.57	10.72	1.85	86708.40
4	9.42	7.96	61.02	2.20	16.69	10.70	1.85	86671.43
5	9.95	0.96	59.17	1.90	18.86	10.27	1.85	87374.45
6	11.18	4.32	60.75	1.98	18.08	10.33	1.85	87388.72
7	7.89	3.92	58.37	1.72	19.04	9.97	1.82	85842.62
8	9.35	2.67	60.07	1.83	18.47	10.42	1.82	87365.95
9	9.70	3.10	64.64	1.80	17.12	10.80	1.82	86054.69
10	15.78	4.12	66.93	2.59	15.08	11.32	1.81	84223.12
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.82	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	8.63	19.07	60.96	3.62	13.94	11.51	1.81	74867.56
16	9.45	6.12	57.54	3.09	15.03	10.95	1.80	79169.18
17	7.71	3.50	60.23	3.40	13.36	11.20	1.81	78353.97
18	8.39	1.96	68.94	2.90	15.29	11.09	1.80	80099.69
19	9.61	1.99	64.68	2.62	16.47	10.86	1.80	84440.97
20	11.96	6.55	66.28	2.97	15.48	11.03	1.80	83038.24
21	10.37	4.74	61.16	2.94	15.01	10.93	1.81	81373.44
22	10.63	3.76	72.49	2.89	15.97	10.94	1.81	81077.00
23	10.72	4.11	55.76	2.57	16.07	10.85	1.80	82083.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平均值	8.89	4.70	62.00	2.41	16.46	10.79	1.82	83796.69
最大值	15.78	19.07	72.49	3.62	19.04	11.51	1.87	87714.58
發生時間	10	15	22	15	7	15		2
最小值	2.88	0.96	55.76	1.51	13.36	9.97	1.80	74867.56
發生時間	0	5	23	0	17	7		15
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.01 %	-0.07 %	-0.02 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.12 %	-0.41 %	-0.39 %	-0.49 %		-0.07	0.00	0.20 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								