

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年05月30日

[illegible]

報表日期: 113年05月30日

項目 單位	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.21	3.08	52.21	2.09	16.36	11.19	1.02	80178.58
1	9.34	2.18	53.69	2.22	16.86	10.65	1.02	84667.50
2	10.15	3.16	48.41	2.81	15.54	11.10	1.02	81876.02
3	13.87	4.86	54.57	3.65	15.44	11.28	1.02	79921.44
4	10.24	5.44	58.04	3.36	16.47	10.96	1.02	81534.04
5	10.02	5.97	55.20	2.10	17.28	10.85	1.02	81008.88
6	9.87	5.45	44.22	1.89	16.13	11.26	1.02	84182.49
7	7.67	2.52	61.06	0.65	18.64	10.94	1.03	80227.38
8	9.68	3.95	46.24	1.19	18.40	10.79	1.05	80967.76
9	10.53	4.01	37.35	1.35	18.47	10.61	1.05	83018.83
10	9.54	3.74	56.80	2.15	16.37	10.85	1.06	83603.44
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.02	保養
15	9.84	3.33	48.62	2.56	16.73	10.73	1.02	83166.79
16	14.35	2.48	45.60	3.57	14.81	11.31	1.02	80252.91
17	9.04	2.57	52.16	2.62	15.31	11.16	1.02	81216.69
18	8.76	2.38	59.69	1.70	16.97	10.80	1.02	83274.99
19	6.81	3.98	48.65	1.78	16.71	10.73	1.02	83483.51
20	8.03	2.68	57.06	1.22	17.95	10.59	1.02	83674.79
21	8.10	5.57	48.64	1.99	16.34	10.48	1.02	85172.59
22	8.14	3.17	48.35	2.92	14.43	11.35	1.02	80518.85
23	10.61	8.64	57.64	2.51	16.02	11.06	1.02	81514.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平 均 值	9.69	3.96	51.71	2.22	16.56	10.93	1.02	82173.12
最 大 值	14.35	8.64	61.06	3.65	18.64	11.35	1.06	85172.59
發生時間	16	23	7	3	7	22		21
最 小 值	6.81	2.18	37.35	0.65	14.43	10.48	1.02	79921.44
發生時間	19	1	9	7	22	21		3
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.00 %	-0.08 %	-0.01 %		-0.15		0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.15 %	-0.02 %	0.09 %		-0.06		0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年05月30日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.41	3.81	57.51	0.87	16.65	10.39	0.92	78790.85
1	6.19	5.82	53.09	0.68	18.79	9.88	0.92	80682.26
2	10.61	8.76	52.47	1.12	15.92	10.17	0.92	79670.48
3	9.29	3.81	55.08	2.02	15.25	10.21	0.92	81365.08
4	7.44	4.26	52.50	2.08	14.69	10.37	0.91	78362.67
5	8.26	3.40	66.69	1.65	16.24	10.14	0.90	78586.09
6	7.98	7.41	58.12	2.34	13.51	11.05	0.90	74592.23
7	8.37	3.47	59.53	0.54	17.26	10.22	0.89	78670.52
8	12.03	3.94	59.54	0.74	17.85	10.13	0.92	81854.17
9	7.87	3.64	70.30	0.53	17.94	10.05	0.91	79346.11
10	3.13	4.35	74.52	0.33	16.93	11.36	0.90	72890.28
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	0.90	保養
15	3.30	4.84	48.79	2.86	15.48	10.70	0.91	74475.77
16	7.96	6.29	46.75	3.82	14.44	10.77	0.92	76378.12
17	6.14	3.70	55.25	2.95	14.91	11.01	0.89	79396.99
18	7.63	2.92	57.16	2.62	16.04	10.73	0.88	82110.83
19	5.83	3.53	54.62	2.67	15.36	10.93	0.90	80598.59
20	6.76	3.61	55.75	2.96	15.45	11.01	0.92	78282.96
21	8.26	3.38	53.65	2.89	15.51	10.76	0.92	79487.28
22	9.14	6.07	54.24	2.74	16.49	10.66	0.92	79260.64
23	9.39	6.50	51.19	3.43	14.36	11.06	0.91	76612.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平 均 值	7.85	4.68	56.84	1.99	15.95	10.58	0.91	78570.70
最 大 值	12.03	8.76	74.52	3.82	18.79	11.36	0.93	82110.83
發生時間	8	2	10	16	1	10		18
最 小 值	3.13	2.92	46.75	0.33	13.51	9.88	0.88	72890.28
發生時間	10	18	16	10	6	1		10
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.08 %	-0.05 %	-0.03 %		-0.12		0.20 %
全幅偏移(率)	-0.86 %	-0.36 %	-0.17 %	-0.05 %		0.22		0.20 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								