

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月20日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.10	3.60	34.64	0.98	19.01	9.82	0.99	95209.64
1	9.55	5.19	46.52	0.41	20.01	9.67	0.98	95460.12
2	9.39	4.86	43.82	0.75	19.03	9.74	0.98	95456.88
3	9.64	2.82	46.05	0.77	19.09	9.96	0.98	94064.38
4	9.17	4.87	47.63	0.61	18.94	9.82	0.97	95612.62
5	8.01	3.90	40.57	0.65	18.40	9.92	0.97	97727.93
6	9.57	2.41	40.66	1.07	17.29	10.40	0.97	92070.54
7	9.66	4.18	45.20	0.71	18.30	10.23	0.97	92577.53
8	10.45	2.51	40.80	0.80	17.82	10.03	0.97	94939.17
9	9.89	3.76	38.00	1.28	16.66	10.43	0.97	92650.64
10	10.50	5.74	39.58	1.66	15.77	10.80	0.98	90307.93
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	5.79	3.29	40.82	2.31	16.61	10.45	1.01	91843.50
15	6.98	6.03	40.12	1.96	15.86	10.65	0.98	90639.66
16	13.43	4.84	41.11	2.00	16.53	10.59	1.00	90520.87
17	9.13	6.55	49.10	1.52	18.10	10.08	1.01	93680.95
18	8.12	4.24	41.11	1.70	16.49	10.63	1.00	91318.24
19	9.26	4.24	45.27	2.11	15.91	10.82	1.02	89840.99
20	8.87	3.78	60.12	1.41	18.08	10.29	1.04	92464.70
21	10.63	14.43	41.52	3.65	19.96	9.08	1.03	99494.10
22	10.05	3.00	58.86	0.54	18.68	9.66	1.02	96518.94
23	9.51	4.67	32.05	1.41	17.14	10.15	1.02	94266.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	21	21
平均值	9.41	4.71	43.50	1.35	17.79	10.15	0.99	93650.75
最大值	13.43	14.43	60.12	3.65	20.01	10.82	1.06	99494.10
發生時間	16	21	20	21	1	19		21
最小值	5.79	2.41	32.05	0.41	15.77	9.08	0.97	89840.99
發生時間	14	6	23	1	10	21		19
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.16 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.01		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.20 %	0.06 %	-0.34 %		0.00		0.20 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月20日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.51 %	-0.84 %	-0.07 %		0.00		0.20 %
全幅偏移(率)	1.35 %	0.53 %	0.21 %	0.25 %		-0.13		0.20 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月20日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	0.03 %	-0.02 %	-0.04 %	0.00 %		0.02		0.40 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.33 %	0.00 %	0.02 %		0.00		0.40 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								