

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月30日

報表日期: 114年06月30日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.09	3.72	61.87	1.39	18.64	11.35	1.29	79907.95
1	3.52	3.27	54.36	1.28	19.55	10.97	1.30	82617.97
2	5.14	2.57	55.90	2.73	15.99	11.65	1.31	79093.32
3	1.28	2.32	52.36	2.63	15.98	11.73	1.31	78956.26
4	5.39	2.67	53.28	2.21	17.69	11.19	1.31	82260.03
5	1.96	1.39	57.78	1.91	16.44	12.28	1.28	75877.23
6	2.24	3.43	53.60	1.96	17.03	11.41	1.29	80907.96
7	3.70	2.94	60.09	3.39	14.96	12.01	1.29	77179.19
8	5.00	2.49	57.70	2.68	17.53	11.54	1.28	79093.42
9	8.33	2.70	63.91	2.96	17.09	11.65	1.29	79025.58
10	6.26	9.99	44.94	3.55	16.10	11.44	1.26	81336.22
11	1.40	6.01	55.15	2.80	15.29	12.07	1.27	76418.06
12	6.27	5.93	65.68	2.56	16.09	11.99	1.28	76221.78
13	0.37	6.86	54.54	2.42	15.60	11.95	1.27	76562.13
14	5.54	9.88	49.35	3.61	14.58	12.05	1.28	75674.64
15	1.82	9.47	61.46	2.43	15.89	12.29	1.27	73882.66
16	0.20	10.41	56.80	2.18	15.81	11.62	1.27	80006.41
17	0.60	14.76	51.28	1.84	16.51	11.57	1.28	79936.32
18	2.34	13.43	54.69	2.58	15.81	11.39	1.27	81646.66
19	0.57	9.39	53.45	2.12	16.87	11.58	1.26	79097.09
20	0.37	9.34	57.08	1.25	17.61	11.48	1.28	79421.50
21	6.43	10.39	52.31	2.95	17.06	11.26	1.26	81668.24
22	5.04	9.33	65.12	1.71	17.61	11.29	1.27	81266.59
23	7.42	9.97	56.57	2.02	17.66	11.54	1.27	79011.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.43	6.78	56.22	2.38	16.64	11.64	1.28	79044.54
最 大 值	8.33	14.76	65.68	3.61	19.55	12.29	1.32	82617.97
發生時間	9	17	12	14	1	15		1
最 小 值	0.20	1.39	44.94	1.25	14.58	10.97	1.25	73882.66
發生時間	16	5	10	20	14	1		15
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.04		0.00 %
全幅偏移(率)	0.36 %	-0.35 %	-0.58 %	0.42 %		-0.03		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月30日

報表日期: 114年06月30日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月30日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO ₂ _C	#3-H ₂ O	#3-O ₂ _C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.81	9.53	59.96	1.45	20.10	8.68	1.46	80867.33
1	5.26	5.23	51.73	1.45	20.87	8.95	1.44	77244.59
2	5.72	3.30	56.36	1.77	19.55	8.75	1.43	84898.29
3	6.31	3.62	49.59	1.85	18.18	9.59	1.43	79939.65
4	3.31	6.15	58.35	1.66	18.12	9.37	1.45	78303.01
5	2.63	2.86	60.44	1.76	19.33	8.88	1.48	81234.53
6	2.41	6.56	56.63	2.00	16.74	9.15	1.45	75030.82
7	2.29	1.92	61.64	1.96	18.16	9.23	1.46	76261.60
8	3.86	5.87	65.73	2.09	19.28	8.81	1.44	79483.95
9	3.19	3.83	60.27	1.75	17.17	9.20	1.47	74852.66
10	0.33	3.59	58.93	1.32	19.89	8.96	1.44	70926.18
11	6.32	10.36	61.43	2.18	18.18	8.60	1.45	78595.27
12	2.21	2.93	62.47	1.43	17.30	9.77	1.47	76244.37
13	1.85	2.82	64.93	1.44	17.20	9.72	1.44	73975.36
14	2.10	4.63	62.41	1.45	17.09	9.73	1.43	73407.40
15	0.68	9.43	63.95	1.36	17.57	9.37	1.46	74962.36
16	1.05	6.70	59.07	1.42	17.24	9.55	1.48	76562.43
17	1.40	9.32	59.65	1.54	17.92	9.32	1.45	80165.35
18	1.21	8.09	60.26	1.44	17.57	9.63	1.47	79592.90
19	2.01	11.24	62.77	1.59	17.07	9.79	1.44	77675.94
20	0.51	8.42	55.68	1.46	19.34	8.79	1.41	75801.18
21	2.19	10.35	57.69	1.79	19.49	8.67	1.45	79185.68
22	3.13	7.22	67.05	1.74	18.67	9.36	1.46	80129.53
23	2.93	7.21	60.11	1.78	18.04	10.48	1.45	75258.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.74	6.30	59.88	1.65	18.34	9.26	1.45	77524.95
最 大 值	6.32	11.24	67.05	2.18	20.87	10.48	1.49	84898.29
發生時間	11	19	22	11	1	23		2
最 小 值	0.33	1.92	49.59	1.32	16.74	8.60	1.40	70926.18
發生時間	10	7	3	10	6	11		10
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.01 %	-0.09 %	-0.00 %		-0.11		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.11 %	0.10 %	0.30 %		0.23		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								