

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年09月20日

報表日期: 115年09月20日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年09月20日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	1.51	13.03	58.46	1.84	16.84	11.51	0.97	78959.13
1	1.35	12.73	61.41	1.79	17.25	11.34	0.97	80720.38
2	1.16	13.07	58.82	2.76	15.55	13.68	1.03	62312.13
3	0.91	8.46	45.97	2.87	15.02	12.94	0.97	69609.55
4	1.04	10.49	43.28	2.99	16.16	11.76	0.97	79562.68
5	1.19	12.92	55.21	1.59	18.27	10.82	0.95	84525.49
6	1.12	12.71	48.46	1.70	18.01	10.85	0.94	82224.32
7	0.76	13.16	60.98	1.87	17.57	11.21	0.95	80963.05
8	0.53	13.52	60.69	2.47	15.96	11.49	0.95	80387.51
9	0.49	13.29	58.29	2.75	15.53	11.63	0.94	80188.24
10	0.57	13.29	54.39	2.76	15.91	11.63	0.94	79557.15
11	0.75	13.06	51.94	2.33	16.37	11.37	0.94	81236.74
12	0.83	12.54	47.79	1.69	17.50	11.05	0.94	82263.62
13	0.80	12.69	54.04	1.78	17.51	11.27	0.94	80658.06
14	0.68	12.60	60.06	1.43	17.37	11.12	0.94	82192.91
15	0.89	12.39	58.43	0.80	18.86	10.90	0.94	82557.75
16	0.75	13.14	57.92	0.77	18.15	11.55	0.94	77944.54
17	0.66	14.76	63.57	1.45	17.61	12.52	0.94	70279.86
18	7.79	12.17	57.36	1.35	18.75	10.68	0.94	84297.08
19	10.42	13.13	59.61	2.37	15.40	11.58	0.94	80372.27
20	10.47	12.84	61.49	2.45	15.63	11.59	0.94	79737.91
21	10.46	12.62	59.58	1.64	16.98	11.27	0.94	81359.88
22	13.10	12.50	60.60	1.51	17.74	10.88	0.94	83136.07
23	3.61	12.51	44.44	1.42	16.80	11.24	0.95	81004.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.99	12.65	55.95	1.93	16.95	11.50	0.95	79418.77
最 大 值	13.10	14.76	63.57	2.99	18.86	13.68	1.06	84525.49
發生時間	22	17	17	4	15	2		5
最 小 值	0.49	8.46	43.28	0.77	15.02	10.68	0.94	62312.13
發生時間	9	3	4	16	3	18		2
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.07 %	-0.02 %		0.01	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	1.62 %	-1.03 %	0.17 %	-0.27 %		0.05	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年09月20日

[illegible]