P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年08月23日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.51	9.43	53.62	2.48	14.82	12.00	1.25	69815.96
1	9.17	9.02	58.28	2.34	15.75	11.96	1.25	69374.78
2	9.35	8.94	59.33	2.86	15.02	12.02	1.25	69453.92
3	9.03	8.83	58.78	3.08	14.07	12.04	1.25	70100.95
4	8.69	9.96	55.10	2.83	14.72	11.81	1.25	71698.80
5	9.24	11.20	53.72	3.41	14.26	12.03	1.28	70018.08
6	8.98	11.22	53.14	2.96	14.47	11.96	1.29	70480.44
7	8.67	11.21	54.71	2.69	14.63	11.98	1.29	70462.88
8	9.08	11.19	54.58	2.70	14.76	11.95	1.29	70141.76
9	9.16	11.34	57.07	2.94	13.83	12.07	1.29	69909.87
10	10.33	9.52	56.10	3.04	14.35	11.80	1.28	71222.10
11	8.31	8.95	58.77	2.97	13.99	12.23	1.27	68200.11
12	7.48	9.83	57.84	2.93	13.71	12.14	1.27	69093.59
13	6.21	10.60	61.55	2.98	13.66	12.25	1.28	68762.16
14	6.88	12.15	59.01	3.40	12.53	12.40	1.27	67048.93
15	3.03	10.58	59.28	2.92	13.00	12.49	1.27	66852.90
16	4.82	10.31	60.56	2.98	13.88	12.26	1.28	68255.67
17	8.17	10.40	60.07	2.90	14.19	12.19	1.27	68640.37
18	8.15	10.33	57.14	2.92	14.05	12.18	1.26	69002.85
19	9.43	10.89	56.85	2.93	14.83	11.88	1.26	70551.90
20	6.22	10.46	58.20	3.14	13.72	12.20	1.27	68664.36
21	3.01	10.58	65.28	3.03	13.71	12.25	1.28	68021.69
22	1.68	10.25	58.18	2.72	13.68	12.25	1.27	67985.54
23	1.52	9.97	60.28	2.19	14.88	12.08	1.26	68590.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.30	10.30	57.81	2.89	14.19	12.10	1.27	69264.59
最 大 值	10.33	12.15	65.28	3.41	15.75	12.49	1.29	71698.80
發生時間	10	14	21	5	1	15		4
最 小 值	1.52	8.83	53.14	2.19	12.53	11.80	1.25	66852.90
發生時間	23	3	6	23	14	10		15
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.06 %	-0.01 %	-0.06 %		0.00		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		0.22		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年08月23日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.10	8.33	58.19	1.57	17.11	10.97	0.96	79997.57
1	3.12	8.41	56.87	1.93	16.87	11.07	0.95	77226.18
2	2.87	7.75	59.76	2.43	17.37	10.49	0.95	79021.03
3	2.99	7.10	57.69	2.49	15.90	10.78	0.96	78478.22
4	2.98	7.10	57.47	2.27	16.01	10.77	0.94	79771.75
5	2.98	7.04	61.37	1.85	17.29	10.54	0.94	81150.21
6	0.00	9.55	57.81	2.89	16.20	10.76	0.97	79879.77
7	0.00	9.87	61.49	2.39	16.74	10.47	0.99	80480.97
8	0.95	10.77	53.08	2.31	16.55	10.41	1.00	79037.63
9	1.27	9.42	58.75	2.68	15.46	10.83	0.99	76337.67
10	1.33	10.07	57.44	2.79	15.03	10.96	1.00	76068.53
11	1.26	9.21	57.77	2.39	15.72	11.14	1.00	80821.84
12	1.24	10.36	55.11	3.55	13.92	11.58	0.99	75843.83
13	1.07	9.98	49.21	2.66	15.30	11.07	0.98	77114.56
14	1.00	8.29	49.15	2.85	15.28	10.79	0.97	74912.32
15	1.08	8.63	54.99	2.37	15.14	11.35	0.97	76899.73
16	0.98	8.71	63.15	1.76	16.22	11.32	0.98	77663.80
17	2.78	8.96	53.85	2.13	16.56	10.94	0.99	80982.12
18	3.64	10.69	56.91	1.90	16.56	11.26	0.98	78012.93
19	3.43	8.25	56.62	1.76	16.55	11.07	0.98	79700.16
20	3.56	9.28	50.42	2.59	14.62	10.98	0.98	76838.04
21	3.47	8.60	59.56	2.75	16.00	11.21	0.98	79666.39
22	3.44	8.24	60.75	1.99	16.68	10.97	1.00	81060.22
23	3.26	7.58	54.47	1.21	18.01	10.62	0.99	80367.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.16	8.84	56.75	2.31	16.13	10.93	0.98	78638.87
最 大 值	3.64	10.77	63.15	3.55	18.01	11.58	1.02	81150.21
發生時間	18	8	16	12	23	12		5
最 小 值	0.00	7.04	49.15	1.21	13.92	10.41	0.94	74912.32
發生時間	6	5	14	23	12	8		14
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.05 %		-0.07		-0.20 %
全幅偏移(率)	-0.40 %	0.35 %	0.05 %	0.31 %		0.08		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年08月23日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.73	7.72	55.48	2.75	16.16	10.04	1.40	75627.33
1	7.15	7.35	62.32	2.66	18.44	9.66	1.40	79333.60
2	8.94	9.16	53.96	3.10	16.71	9.55	1.43	79063.06
3	8.45	7.44	58.95	3.09	16.93	9.43	1.45	78105.29
4	7.01	7.66	54.12	3.29	15.79	9.87	1.44	76265.55
5	3.75	7.92	59.11	2.97	15.27	10.14	1.43	74791.98
6	5.00	7.19	56.94	2.95	15.38	10.01	1.44	75234.71
7	10.75	10.41	59.06	2.13	15.73	9.90	1.40	74406.47
8	8.02	9.18	55.76	2.53	16.53	9.76	1.40	75578.56
9	8.91	10.53	57.16	3.12	16.22	9.74	1.39	75554.36
10	3.78	11.90	55.69	3.94	13.91	10.24	1.41	74845.74
11	1.55	10.54	58.64	3.89	13.40	10.59	1.41	71681.93
12	2.57	8.83	63.69	2.80	15.20	10.11	1.36	73032.13
13	4.51	14.08	60.48	3.33	14.43	10.04	1.34	72759.08
14	9.76	9.72	57.08	2.59	13.46	10.42	1.34	70969.83
15	8.64	8.86	53.68	2.20	14.25	10.24	1.34	71464.38
16	8.58	7.97	52.24	2.13	15.05	10.08	1.38	72536.57
17	8.85	8.48	54.51	2.81	16.20	9.64	1.39	71668.18
18	8.79	9.14	53.46	3.53	16.53	9.38	1.38	72547.67
19	5.10	7.13	53.42	2.85	18.07	9.16	1.38	75325.04
20	1.78	7.59	54.14	2.85	15.57	9.71	1.35	73083.60
21	4.31	8.39	60.58	2.72	17.30	9.52	1.34	74784.30
22	6.89	9.40	58.16	2.60	17.13	9.43	1.35	75187.13
23	6.03	9.30	61.09	2.58	17.43	9.49	1.40	75704.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.54	9.00	57.07	2.89	15.88	9.84	1.39	74564.63
最 大 值	10.75	14.08	63.69	3.94	18.44	10.59	1.48	79333.60
發生時間	7	13	12	10	1	11		1
最 小 值	1.55	7.13	52.24	2.13	13.40	9.16	1.33	70969.83
發生時間	11	19	16	7	11	19		14
零點偏移(率)	-0.02 %	0.01 %	-0.01 %	0.00 %		-0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	-1.53 %	0.28 %	-0.13 %	0.28 %		0.33		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								