

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年11月07日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年11月07日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.30	12.46	63.87	2.59	17.71	10.79	1.46	76998.79
1	13.14	12.25	55.47	2.66	17.92	10.20	1.46	84429.71
2	12.74	11.64	61.00	2.82	19.39	9.90	1.47	85900.31
3	8.94	15.43	57.45	3.31	18.88	10.73	1.46	77744.87
4	14.40	13.49	42.23	3.66	18.90	9.29	1.44	85069.31
5	9.64	12.25	58.15	2.95	18.70	9.60	1.43	83158.08
6	12.88	11.81	53.61	2.73	17.57	9.68	1.43	83507.86
7	12.02	14.34	64.30	2.68	16.56	10.80	1.45	76399.82
8	13.72	12.17	55.05	2.56	18.88	9.66	1.43	85616.44
9	11.12	11.61	61.63	2.45	18.82	9.55	1.48	85772.15
10	11.14	11.51	59.18	2.29	18.63	9.82	1.44	83243.53
11	10.87	11.33	53.49	2.15	18.29	9.70	1.45	84024.18
12	12.40	11.58	61.62	2.42	17.69	9.94	1.48	81385.56
13	10.26	11.38	55.46	1.89	20.74	9.42	1.47	86087.45
14	12.55	12.31	55.89	2.23	17.62	10.14	1.48	83013.92
15	15.69	11.76	57.19	2.62	17.12	10.18	1.44	82949.30
16	13.70	11.96	53.90	3.19	18.09	9.67	1.43	84639.09
17	10.66	10.58	42.53	2.90	20.10	8.26	1.46	84040.67
18	11.21	10.46	45.54	2.18	19.89	8.46	1.44	82417.06
19	12.89	11.87	35.33	2.40	20.74	7.91	1.42	83699.27
20	13.96	12.45	36.55	2.37	19.72	7.98	1.41	80063.66
21	13.11	11.22	45.93	2.21	19.06	8.63	1.42	82672.29
22	13.43	11.55	57.40	2.59	17.77	9.70	1.43	81065.56
23	9.20	10.87	56.13	2.60	19.14	9.08	1.43	82874.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.12	12.01	53.70	2.60	18.66	9.55	1.45	82782.21
最 大 值	15.69	15.43	64.30	3.66	20.74	10.80	1.48	86087.45
發生時間	15	3	7	4	13	7		13
最 小 值	8.94	10.46	35.33	1.89	16.56	7.91	1.41	76399.82
發生時間	3	18	19	13	7	19		7
零點偏移(率)	-0.09 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.02	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.68 %	-0.64 %	0.36 %	-0.18 %		0.25	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								