

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年08月14日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年08月14日

報表日期: 114年08月14日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年08月14日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.99	7.32	62.17	3.00	14.46	10.24	1.41	75815.47
1	8.96	13.63	60.55	3.00	15.11	9.96	1.41	74814.38
2	7.31	9.62	57.41	3.04	14.50	9.76	1.39	74388.41
3	4.93	6.55	59.38	2.83	14.51	10.02	1.41	73331.88
4	7.45	7.14	59.54	3.03	13.81	10.04	1.43	74436.67
5	7.82	6.39	58.09	2.89	14.18	9.97	1.42	76108.95
6	7.95	6.12	58.62	2.88	14.22	10.03	1.43	75262.24
7	1.68	7.24	56.44	1.88	14.26	10.21	1.45	71942.15
8	8.13	8.22	56.61	2.33	14.28	10.05	1.43	74264.78
9	9.39	7.76	61.27	2.43	14.93	9.76	1.46	72353.01
10	8.72	8.75	66.87	2.35	14.67	9.79	1.42	72123.55
11	6.45	13.02	60.23	1.84	15.18	9.62	1.46	71621.42
12	3.05	11.15	72.92	1.52	16.43	9.61	1.44	70993.27
13	1.31	11.08	62.03	1.42	17.03	9.24	1.42	73412.59
14	4.19	11.09	63.82	1.64	15.54	9.67	1.43	72166.37
15	6.47	11.30	68.77	1.65	16.41	9.58	1.40	71949.08
16	8.14	11.36	61.60	1.65	16.20	9.20	1.39	75854.35
17	6.22	10.49	67.15	1.59	16.43	9.20	1.43	81273.78
18	7.09	10.30	71.57	1.74	15.76	9.94	1.45	76960.57
19	7.37	11.08	60.85	1.68	16.51	9.82	1.44	80252.82
20	8.22	10.39	61.12	1.66	16.30	9.45	1.43	85128.03
21	9.44	11.46	65.02	1.92	15.57	9.83	1.42	79439.26
22	6.66	12.00	61.47	1.80	15.65	9.98	1.41	75252.16
23	7.61	11.60	64.67	1.72	16.67	9.79	1.41	73262.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.81	9.79	62.42	2.15	15.36	9.78	1.42	75100.30
最 大 值	9.44	13.63	72.92	3.04	17.03	10.24	1.49	85128.03
發生時間	21	1	12	2	13	0		20
最 小 值	1.31	6.12	56.44	1.42	13.81	9.20	1.38	70993.27
發生時間	13	6	7	13	4	16		12
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.00 %	-0.22 %	-0.00 %		-0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.85 %	0.30 %	-0.56 %		0.31		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								