

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月13日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.03 %	0.00 %		-0.10	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.02 %	0.20 %	-0.56 %	0.44 %		0.00	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月13日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.84	1.20	54.21	2.59	17.35	10.32	1.41	86645.88
1	10.54	2.27	55.58	2.73	19.51	9.72	1.41	89576.55
2	8.75	1.22	55.75	1.65	20.28	9.72	1.42	86463.25
3	7.93	1.30	57.54	1.24	21.72	9.51	1.41	86468.22
4	9.80	2.15	58.56	1.44	21.14	9.13	1.40	90887.58
5	10.57	3.25	34.66	2.24	19.62	9.45	1.40	87683.99
6	0.09	5.47	57.93	0.70	20.50	10.76	1.42	80226.50
7	1.58	6.75	50.60	0.89	22.00	10.07	1.42	82433.41
8	9.51	1.62	38.07	1.46	21.33	9.29	1.40	90084.53
9	11.43	3.14	46.52	2.31	19.22	9.44	1.40	91938.83
10	9.10	1.41	54.92	1.98	19.57	9.84	1.40	86664.63
11	5.06	1.27	65.81	1.05	20.62	10.00	1.42	86529.87
12	9.07	1.32	46.81	1.39	20.73	9.56	1.43	89615.12
13	10.74	1.93	51.96	1.73	18.99	9.81	1.43	89511.99
14	9.12	2.22	58.18	1.81	18.36	10.01	1.41	88311.03
15	10.25	1.73	57.23	1.76	19.60	9.43	1.41	92099.99
16	9.75	2.24	56.91	2.54	16.75	10.42	1.41	85682.37
17	5.41	1.41	53.32	2.00	17.09	10.27	1.41	84574.30
18	7.45	2.31	46.21	2.38	16.88	9.98	1.41	84093.31
19	10.68	3.54	50.21	2.42	18.32	9.50	1.42	87734.78
20	7.73	1.58	49.59	1.72	18.46	9.85	1.44	87812.35
21	7.28	1.50	46.54	2.20	17.28	9.98	1.44	85634.45
22	7.76	3.53	58.13	2.16	17.28	10.26	1.44	82642.60
23	5.04	1.21	51.45	1.35	19.45	9.83	1.43	87218.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.14	2.32	52.36	1.82	19.25	9.84	1.42	87105.57
最大值	11.43	6.75	65.81	2.73	22.00	10.76	1.46	92099.99
發生時間	9	7	11	1	7	6		15
最小值	0.09	1.20	34.66	0.70	16.75	9.13	1.39	80226.50
發生時間	6	0	5	6	16	4		6
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.01 %	-0.00 %	0.00 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	4.30 %	0.68 %	-0.22 %	0.54 %		-0.04	-0.03	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月12日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.82	4.52	45.75	1.92	18.94	10.09	1.37	86621.65
1	7.55	1.79	46.14	1.78	17.99	10.51	1.36	84034.38
2	3.41	1.76	54.37	1.64	18.20	10.81	1.38	82678.79
3	3.00	10.73	43.78	3.47	20.66	9.51	1.38	91308.26
4	7.12	3.50	39.48	2.87	17.47	10.00	1.37	85761.59
5	3.95	1.85	51.66	1.65	17.77	11.04	1.38	79360.48
6	2.08	2.05	49.72	1.74	18.70	10.37	1.38	83790.36
7	9.06	3.23	54.00	2.49	18.67	10.18	1.37	99713.57
8	7.36	4.63	56.20	2.24	19.12	10.06	1.37	90438.18
9	8.38	9.67	47.41	2.36	16.90	10.45	1.37	89741.57
10	8.79	2.89	55.18	2.43	16.00	10.79	1.38	86204.72
11	10.59	3.06	55.86	2.78	16.04	11.05	1.38	83412.01
12	7.14	6.02	55.24	3.01	14.60	11.37	1.37	80399.18
13	12.36	13.13	50.76	4.51	14.39	10.90	1.36	80438.15
14	9.62	5.69	47.72	2.97	16.39	10.46	1.33	81601.05
15	9.24	2.13	46.49	2.40	16.57	10.45	1.36	81342.62
16	9.40	2.88	52.50	2.71	15.91	10.41	1.35	79845.10
17	6.98	2.02	50.61	2.73	15.21	10.68	1.36	79534.84
18	9.20	3.40	52.38	2.94	16.74	10.31	1.34	85074.75
19	8.30	1.70	51.15	2.08	17.36	10.81	1.36	83046.19
20	5.21	5.78	53.96	2.21	16.81	10.82	1.36	83152.46
21	10.61	3.30	50.51	2.48	17.00	10.27	1.36	87350.15
22	9.66	2.81	52.82	2.81	15.25	10.70	1.36	84163.26
23	11.16	2.56	53.38	3.70	15.55	10.82	1.36	81471.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.83	4.21	50.71	2.58	17.01	10.54	1.37	84603.51
最大值	12.36	13.13	56.20	4.51	20.66	11.37	1.48	99713.57
發生時間	13	13	8	13	3	12		7
最小值	2.08	1.70	39.48	1.64	14.39	9.51	1.32	79360.48
發生時間	6	19	4	2	13	3		5
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.07 %	-0.01 %	-0.02 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.37 %	0.68 %	-0.53 %	0.33 %		-0.01	0.02	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								