

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月29日

報表日期: 113年07月29日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.02	3.53	62.97	1.45	18.78	10.57	0.92	82866.74
1	9.40	1.53	55.32	1.01	22.02	9.12	0.92	89757.23
2	8.91	1.92	42.74	2.18	17.34	10.58	0.90	83577.55
3	7.42	1.86	54.75	1.96	17.08	11.03	0.90	81024.89
4	9.10	1.78	51.94	2.41	16.84	10.86	0.90	83147.38
5	7.48	1.82	55.22	1.91	17.46	10.85	0.90	81771.17
6	9.63	3.56	50.31	2.53	16.81	10.91	0.94	86813.33
7	7.84	2.71	53.69	2.01	16.85	10.93	0.94	81441.43
8	8.70	2.91	54.95	1.63	18.14	10.48	0.94	84425.04
9	8.41	5.99	35.98	2.52	15.27	11.04	0.94	80933.12
10	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	0.94	保養
15	10.00	2.19	64.52	2.89	15.02	11.10	0.94	80891.67
16	9.99	1.73	49.17	2.60	15.26	10.76	0.95	84966.34
17	9.34	11.93	47.80	3.44	13.98	11.04	0.94	82992.57
18	13.13	2.87	47.07	2.99	15.46	10.78	0.94	82586.06
19	12.96	1.68	62.46	2.80	15.63	10.86	0.94	82500.44
20	9.34	3.82	60.75	1.39	18.35	10.18	0.94	87330.15
21	8.56	2.56	45.67	2.37	16.10	10.95	0.94	82069.51
22	9.62	2.24	51.66	2.03	16.51	11.13	0.94	80803.40
23	7.95	2.24	58.52	1.95	16.68	11.27	0.94	79741.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	20	19
平 均 值	9.31	3.10	52.92	2.21	16.82	10.76	0.93	83138.93
最 大 值	13.13	11.93	64.52	3.44	22.02	11.27	0.96	89757.23
發生時間	18	17	15	17	1	23		1
最 小 值	7.42	1.53	35.98	1.01	13.98	9.12	0.90	79741.60
發生時間	3	1	9	1	17	1		23
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.09		-0.20 %
全幅偏移(率)	-0.95 %	0.13 %	-0.06 %	0.14 %		-0.05		-0.10 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	83.33 %	79.17 %
備註								

報表日期: 113年07月29日

[illegible]