

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年02月22日

報表日期: 113年02月22日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年02月22日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	8.83	6.39	43.95	2.03	14.95	11.45	1.06	78029.05
1	8.38	7.39	39.27	2.44	15.13	11.42	1.06	78377.06
2	8.30	5.53	59.92	1.81	16.26	11.34	1.06	77829.70
3	6.66	6.37	51.67	1.97	14.27	11.73	1.06	76326.90
4	1.60	5.76	57.31	1.41	16.51	11.41	1.06	77786.48
5	3.28	5.96	47.23	2.01	14.51	11.54	1.05	78058.69
6	2.68	4.78	49.35	2.13	15.84	11.28	0.98	77626.67
7	2.64	5.09	42.35	2.23	15.13	11.38	0.97	78359.10
8	4.81	1.70	50.78	1.30	16.01	11.26	0.98	78859.23
9	4.70	1.79	43.60	1.69	15.33	11.29	1.01	79387.17
10	5.69	1.86	40.83	2.15	14.47	11.56	1.02	77606.46
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	0.94	保養
16	7.30	3.19	62.31	2.73	13.63	11.82	0.94	76674.33
17	8.53	2.03	63.19	3.02	14.10	11.61	0.94	78727.16
18	5.08	4.08	63.70	2.46	13.87	11.92	0.97	76350.60
19	8.75	5.56	52.88	2.30	15.56	11.12	0.98	81693.13
20	7.82	6.58	58.52	3.20	13.51	11.46	0.96	78622.49
21	9.10	2.96	58.87	1.89	16.05	11.21	0.94	80071.76
22	8.74	4.70	53.88	1.72	16.07	11.43	0.95	78173.61
23	8.05	4.59	50.60	1.41	17.28	10.93	0.96	81523.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	20	19
平 均 值	6.37	4.54	52.12	2.10	15.18	11.43	1.00	78425.41
最 大 值	9.10	7.39	63.70	3.20	17.28	11.92	1.06	81693.13
發生時間	21	1	18	20	23	18		19
最 小 值	1.60	1.70	39.27	1.30	13.51	10.93	0.94	76326.90
發生時間	4	8	1	8	20	23		3
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.04		0.00 %
全幅偏移(率)	0.13 %	-0.09 %	-0.67 %	0.10 %		-0.13		0.00 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	83.33 %	79.17 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年02月22日

報表日期: 113年02月22日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	8.97	3.23	50.64	0.74	16.92	10.35	1.02	76986.73
1	8.37	3.43	42.96	0.63	16.87	10.40	1.03	75590.49
2	8.41	3.57	45.60	0.99	18.17	10.38	1.04	75338.41
3	7.16	3.35	45.43	1.18	16.96	9.83	1.04	78544.81
4	7.15	2.99	47.53	0.87	17.28	9.97	1.04	77972.62
5	9.33	4.55	36.01	1.22	17.49	9.47	1.02	81479.56
6	9.75	3.28	46.58	1.13	17.57	9.69	1.03	81258.50
7	7.89	3.95	44.43	1.13	15.66	10.26	1.04	80702.39
8	8.31	2.83	58.42	1.39	15.18	10.88	1.05	77392.70
9	3.25	2.46	48.38	0.83	15.66	10.46	1.05	76691.20
10	3.15	2.57	53.24	0.93	15.40	10.57	1.06	76526.22
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
16	6.51	3.10	48.08	1.73	15.12	10.38	1.04	77945.44
17	6.72	2.84	46.43	1.89	14.68	10.14	1.04	78588.50
18	8.48	3.26	64.30	1.70	15.76	10.33	1.04	79441.63
19	7.67	3.33	54.16	2.13	14.12	10.54	1.04	80835.69
20	9.34	4.69	67.04	2.65	14.06	10.52	1.03	79534.25
21	9.15	3.91	54.57	1.96	15.72	10.08	1.02	79117.67
22	9.03	3.84	55.04	1.89	15.08	10.73	1.04	75832.96
23	7.04	3.50	56.51	1.42	15.68	11.03	1.04	74085.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	7.67	3.40	50.81	1.39	15.97	10.32	1.04	78098.17
最 大 值	9.75	4.69	67.04	2.65	18.17	11.03	1.07	81479.56
發生時間	6	20	20	20	2	23		5
最 小 值	3.15	2.46	36.01	0.63	14.06	9.47	1.01	74085.38
發生時間	10	9	5	1	20	5		23
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.09 %	0.00 %		-0.03		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.19 %	-0.49 %	-0.06 %		0.03		0.00 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %
備註								