P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年08月30日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.97	13.46	54.98	2.59	13.83	12.05	1.19	69950.42
1	9.01	13.16	62.34	2.22	16.59	11.55	1.19	72102.75
2	10.32	13.66	55.82	3.24	13.55	12.17	1.19	69442.69
3	7.13	13.55	70.02	2.81	13.74	12.10	1.20	69617.77
4	9.60	13.39	61.55	2.78	14.06	12.04	1.20	70277.38
5	10.19	9.11	61.08	2.27	15.64	12.01	1.21	67327.80
6	9.33	9.09	53.35	2.38	14.87	12.00	1.20	69225.54
7	9.94	9.02	52.52	2.46	14.75	11.83	1.22	71072.03
8	7.63	9.01	54.73	2.55	13.88	12.09	1.21	69571.01
9	9.44	9.87	50.98	2.60	14.94	11.77	1.19	71064.48
10	8.38	8.84	51.78	2.18	15.30	11.75	1.20	70897.18
11	9.75	8.87	53.58	2.30	15.05	11.88	1.21	70146.50
12	9.05	12.59	51.75	2.85	12.83	12.34	1.20	68131.14
13	10.59	10.76	55.17	3.39	12.30	12.43	1.20	68167.66
14	8.21	9.21	55.00	2.80	13.42	11.97	1.20	70148.91
15	8.51	8.61	55.51	2.68	13.29	12.18	1.19	68701.36
16	7.33	8.86	58.74	2.31	14.41	12.14	1.20	68300.94
17	10.60	8.89	58.92	3.05	12.90	12.13	1.20	68245.56
18	7.70	8.46	49.04	2.88	13.10	12.19	1.20	66726.40
19	8.79	8.36	50.00	2.11	15.19	11.97	1.20	68286.51
20	9.07	13.23	52.95	2.40	14.25	11.99	1.19	69047.35
21	4.98	14.02	56.33	2.64	13.37	12.19	1.19	67930.50
22	0.87	13.98	48.16	2.76	12.64	12.35	1.19	66597.25
23	2.81	12.58	63.68	1.91	14.93	12.31	1.20	66655.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.26	10.86	55.75	2.59	14.12	12.06	1.20	69068.11
最 大 值	10.60	14.02	70.02	3.39	16.59	12.43	1.24	72102.75
發生時間	17	21	3	13	1	13		1
最 小 值	0.87	8.36	48.16	1.91	12.30	11.55	1.18	66597.25
發生時間	22	19	22	23	13	1		22
零點偏移(率)	-0.10 %	0.00 %	-0.13 %	-0.01 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.29 %	-0.91 %	-0.47 %	-0.14 %		-0.01		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年08月30日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.38	9.41	55.36	3.04	15.06	11.53	0.94	78547.78
1	2.49	9.49	56.08	3.77	15.33	11.67	0.95	78091.72
2	2.43	9.81	58.01	3.36	15.58	11.33	0.97	79802.67
3	2.22	9.01	55.49	3.02	15.47	11.31	0.95	77843.45
4	2.43	8.25	55.39	2.67	15.17	11.51	0.95	76894.87
5	3.99	6.93	57.98	3.60	14.85	11.67	0.96	78971.97
6	2.73	9.15	57.20	3.37	14.15	11.29	0.93	71987.48
7	2.37	8.36	71.58	3.05	14.78	11.48	0.94	80417.00
8	5.75	7.97	56.67	3.19	14.82	11.50	0.94	77887.41
9	2.18	8.70	56.86	3.01	15.79	11.44	0.94	77063.20
10	1.76	9.09	63.53	3.11	15.00	11.54	0.94	78393.24
11	1.74	11.45	59.60	3.33	14.14	11.66	0.92	76157.28
12	1.36	12.79	64.05	3.58	13.51	11.90	0.92	74466.43
13	1.16	13.42	62.37	3.71	11.98	12.08	0.91	72694.75
14	1.25	11.58	63.30	2.10	12.73	11.93	0.92	74239.69
15	1.60	10.95	59.18	1.52	13.56	11.61	0.91	73766.42
16	2.12	9.79	61.03	1.28	14.55	11.16	0.92	77875.37
17	2.13	9.82	60.91	1.15	15.86	11.20	0.92	76721.51
18	2.19	9.80	61.94	1.92	16.30	11.11	0.92	79520.12
19	2.10	9.84	63.50	2.04	16.07	11.12	0.92	79640.47
20	1.76	12.86	57.62	4.06	14.66	11.52	0.93	79024.09
21	1.60	10.73	55.43	4.11	13.93	12.04	0.93	75268.75
22	1.98	10.05	53.55	1.43	16.35	11.17	0.92	80675.11
23	1.93	10.30	54.70	2.16	15.47	11.61	0.94	77032.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.32	9.98	59.22	2.82	14.80	11.52	0.93	77207.65
最 大 值	5.75	13.42	71.58	4.11	16.35	12.08	0.98	80675.11
發生時間	8	13	7	21	22	13		22
最 小 值	1.16	6.93	53.55	1.15	11.98	11.11	0.90	71987.48
發生時間	13	5	22	17	13	18		6
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.08		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.80 %	-0.09 %	0.05 %		-0.12		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年08月30日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.72	12.03	48.24	3.22	16.33	8.97	1.38	77046.36
1	3.86	13.38	60.07	3.64	17.87	9.64	1.37	77383.80
2	3.75	10.61	55.67	3.48	15.80	9.57	1.36	78671.49
3	6.21	10.15	66.80	3.71	16.50	9.73	1.35	77581.64
4	6.57	10.22	57.05	3.48	16.80	9.42	1.36	80303.94
5	4.73	9.98	56.46	3.58	15.72	9.47	1.40	79520.29
6	8.10	8.86	53.78	2.72	15.14	9.39	1.39	75673.26
7	7.70	8.66	61.50	1.89	17.02	8.84	1.39	70733.60
8	9.51	5.22	59.18	2.14	15.52	9.55	1.35	75221.03
9	8.83	9.06	54.20	2.27	14.92	9.83	1.38	72737.63
10	8.40	7.74	58.02	2.02	15.59	9.70	1.40	74272.72
11	10.49	9.78	61.90	2.49	14.10	10.44	1.35	73413.73
12	8.62	7.73	60.25	2.52	13.90	10.72	1.33	72341.74
13	8.24	11.75	56.30	2.60	13.70	10.49	1.34	71838.77
14	9.55	9.88	55.23	2.30	15.11	10.09	1.37	70485.62
15	8.90	8.13	61.83	2.45	14.34	10.37	1.38	71067.63
16	9.36	7.99	57.09	2.41	14.54	10.37	1.35	72658.48
17	8.98	7.21	60.74	2.28	14.22	10.18	1.35	72906.45
18	9.01	6.32	66.40	2.02	16.03	10.28	1.36	75556.98
19	7.85	6.47	56.75	2.03	14.86	10.26	1.34	75188.07
20	8.02	9.43	59.49	2.09	14.63	10.34	1.35	75599.22
21	3.91	9.91	61.38	2.20	13.87	10.68	1.39	73474.84
22	3.69	9.85	61.37	1.95	15.09	10.50	1.38	73468.22
23	7.63	9.76	61.56	1.94	16.30	10.05	1.35	78620.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.32	9.17	58.80	2.56	15.33	9.95	1.37	74823.60
最 大 值	10.49	13.38	66.80	3.71	17.87	10.72	1.42	80303.94
發生時間	11	1	3	3	1	12		4
最 小 值	3.69	5.22	48.24	1.89	13.70	8.84	1.33	70485.62
發生時間	22	8	0	7	13	7		14
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.04		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.26 %	-0.28 %	-0.06 %		0.35		-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								