

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年02月21日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年02月21日

報表日期: 114年02月21日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.14	5.03	46.71	0.84	19.05	9.65	1.52	83037.63
1	4.27	5.16	55.02	0.40	18.02	10.74	1.52	77889.48
2	11.03	1.35	57.41	0.41	17.86	10.50	1.52	81617.63
3	9.30	6.60	60.53	0.77	18.76	9.99	1.52	82404.99
4	9.38	1.58	52.55	0.66	15.41	11.47	1.52	75259.13
5	8.90	11.42	58.03	0.67	17.75	10.72	1.51	80884.45
6	9.62	5.26	49.62	0.68	17.22	10.74	1.52	80711.29
7	13.85	9.37	51.24	0.94	16.82	10.63	1.53	85479.26
8	9.72	3.52	53.76	0.58	15.57	11.12	1.55	75890.66
9	9.60	2.31	66.78	0.41	17.33	11.14	1.55	76839.86
10	9.28	2.16	59.66	0.39	15.97	11.21	1.55	77623.14
11	9.90	2.69	60.85	0.57	16.66	10.98	1.54	79684.24
12	10.01	1.68	61.98	0.66	15.37	11.34	1.52	77061.89
13	9.86	1.74	59.58	0.89	15.12	11.22	1.52	76756.60
14	9.11	4.58	60.48	1.00	14.72	11.31	1.55	77831.14
15	9.36	7.43	56.30	0.66	16.12	10.95	1.52	77168.19
16	8.70	4.29	45.15	0.45	16.68	10.25	1.53	76183.58
17	8.56	5.05	48.07	0.19	19.33	10.00	1.53	80240.43
18	9.33	7.79	46.33	0.47	17.10	10.11	1.52	81744.74
19	9.77	2.44	50.02	0.57	15.68	10.79	1.52	74548.14
20	6.77	2.83	58.51	0.67	15.21	10.89	1.52	76483.57
21	7.76	3.11	54.60	0.54	15.65	10.71	1.52	79527.00
22	8.74	5.47	64.79	0.34	16.97	10.69	1.52	81444.46
23	10.75	8.32	56.00	0.36	17.23	10.57	1.52	82599.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.36	4.63	55.58	0.59	16.73	10.74	1.53	79121.30
最 大 值	13.85	11.42	66.78	1.00	19.33	11.47	1.59	85479.26
發生時間	7	5	9	14	17	4		7
最 小 值	4.27	1.35	45.15	0.19	14.72	9.65	1.50	74548.14
發生時間	1	2	16	17	14	0		19
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.29		-0.10 %
全幅偏移(率)	1.53 %	-1.07 %	0.01 %	0.17 %		-0.29		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								