

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年01月15日

報表日期: 114年01月15日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.67	4.18	57.92	1.26	16.90	11.38	1.25	83005.52
1	9.55	4.62	60.03	1.52	17.89	11.05	1.26	84941.50
2	11.08	4.74	54.73	1.21	17.15	11.18	1.25	84658.72
3	10.27	4.60	55.24	1.64	15.63	11.48	1.23	83368.51
4	8.76	4.78	56.15	1.45	16.32	11.36	1.20	84026.52
5	11.19	2.75	58.36	1.86	16.14	11.54	1.23	80731.93
6	9.56	4.53	52.96	1.07	17.30	11.11	1.25	85026.16
7	8.60	4.78	52.61	1.28	17.49	11.14	1.25	84097.67
8	8.86	4.18	55.75	1.33	17.18	11.33	1.24	83740.91
9	9.77	4.61	54.85	1.33	16.33	11.59	1.23	81974.87
10	5.92	4.74	49.98	2.14	14.32	11.92	1.23	80631.28
11	7.46	6.60	50.15	2.16	14.91	11.85	1.23	81101.08
12	8.56	8.66	49.62	1.39	15.83	11.62	1.21	82122.30
13	9.84	2.68	47.15	1.41	16.41	11.66	1.21	80546.00
14	8.31	2.33	44.99	1.73	15.61	11.66	1.23	81510.84
15	8.62	3.83	47.56	1.89	15.07	11.80	1.23	79411.14
16	9.08	3.72	49.44	1.78	15.91	11.54	1.26	81154.29
17	11.94	3.66	52.25	1.88	16.10	11.43	1.27	83851.83
18	9.67	4.15	60.35	1.24	16.81	11.27	1.27	84340.91
19	9.28	3.72	51.72	1.81	15.40	11.60	1.27	83014.37
20	10.47	3.98	52.89	2.29	14.52	11.71	1.27	82609.26
21	9.97	3.47	51.92	1.79	15.37	11.67	1.27	82284.71
22	10.67	3.51	52.83	2.19	14.65	11.93	1.25	80815.81
23	9.73	3.47	54.90	1.63	15.73	11.70	1.24	82036.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.49	4.26	53.10	1.64	16.04	11.52	1.24	82541.76
最 大 值	11.94	8.66	60.35	2.29	17.89	11.93	1.28	85026.16
發生時間	17	12	18	20	1	22		6
最 小 值	5.92	2.33	44.99	1.07	14.32	11.05	1.20	79411.14
發生時間	10	14	14	6	10	1		15
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		0.00		0.20 %
全幅偏移(率)	0.39 %	0.55 %	0.33 %	0.16 %		-0.01		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月15日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.38	2.45	60.17	2.40	16.76	10.46	1.55	83873.33
1	11.50	6.93	54.28	2.66	18.29	10.16	1.55	84727.92
2	9.12	1.93	52.16	2.30	15.07	11.00	1.54	80523.28
3	9.39	4.34	53.32	1.96	15.80	10.73	1.55	82709.17
4	9.39	3.87	56.86	2.19	14.96	11.01	1.53	81004.35
5	7.94	2.86	53.53	2.13	14.01	11.24	1.53	79123.81
6	9.77	2.54	56.27	1.78	16.30	10.59	1.52	83091.87
7	7.20	2.82	53.93	2.15	15.05	11.37	1.52	80807.87
8	11.16	5.07	50.42	2.49	15.74	10.83	1.52	81407.47
9	9.93	5.64	49.19	3.16	14.06	11.27	1.52	79175.92
10	11.81	6.44	52.93	3.79	13.29	11.43	1.52	78242.31
11	10.11	11.04	50.29	4.14	13.79	11.15	1.52	80783.89
12	11.43	1.13	51.07	2.20	14.83	11.23	1.52	79542.76
13	10.28	4.80	52.17	3.08	14.61	11.10	1.52	80667.61
14	8.83	10.29	44.47	3.08	12.25	11.05	1.52	77456.41
15	7.18	1.07	50.98	2.23	12.58	11.56	1.52	76989.76
16	9.93	4.34	54.77	1.56	15.35	10.73	1.52	82722.42
17	10.27	3.49	50.80	1.13	17.60	9.87	1.52	87750.81
18	11.89	3.70	55.91	1.34	16.32	10.39	1.52	85312.22
19	10.16	3.13	56.11	1.61	13.75	11.23	1.52	80568.78
20	13.29	2.98	53.59	1.59	14.18	11.03	1.52	82036.96
21	9.75	1.78	55.94	1.35	14.50	11.03	1.52	81719.87
22	10.07	2.40	58.15	1.72	15.89	10.82	1.52	81878.10
23	11.06	4.19	48.97	2.25	16.20	10.62	1.52	83134.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.04	4.13	53.18	2.26	15.05	10.91	1.53	81468.81
最 大 值	13.29	11.04	60.17	4.14	18.29	11.56	1.55	87750.81
發生時間	20	11	0	11	1	15		17
最 小 值	7.18	1.07	44.47	1.13	12.25	9.87	1.51	76989.76
發生時間	15	15	14	17	14	17		15
零點偏移(率)	-0.08 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		0.00		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.27 %	-0.02 %	0.01 %		0.07		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								