

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年09月12日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年09月12日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	2.41	12.61	52.16	1.08	17.48	11.18	0.94	81884.81
1	1.47	12.76	54.56	1.41	17.31	11.32	0.97	81535.21
2	1.66	12.71	52.00	1.14	19.84	10.78	0.97	83088.44
3	2.45	12.30	49.72	1.15	18.41	10.84	0.96	84222.42
4	2.95	12.42	49.17	1.90	17.79	11.01	0.96	83854.74
5	4.23	12.56	59.82	1.88	17.91	10.90	0.96	84387.67
6	2.17	11.90	56.84	0.86	19.62	10.59	0.98	80320.65
7	2.06	12.19	51.16	1.33	18.65	10.82	0.98	83798.06
8	5.18	12.36	56.09	1.15	18.50	10.91	1.00	83958.91
9	12.31	12.45	57.09	1.40	17.28	11.18	1.02	82340.43
10	5.00	12.34	48.99	0.86	18.30	10.99	1.01	82649.78
11	3.27	12.30	48.25	1.21	18.27	10.94	0.99	82742.15
12	2.89	12.38	58.05	0.78	18.95	10.93	0.99	82058.84
13	2.08	12.40	57.38	1.46	18.06	10.98	0.97	83005.03
14	1.83	12.66	53.11	1.48	17.28	11.13	0.96	82503.74
15	1.78	12.56	47.46	1.05	18.94	10.74	0.98	84542.34
16	1.24	12.54	51.47	0.92	18.65	10.91	0.97	83018.46
17	1.38	13.11	60.44	0.60	19.09	10.94	0.98	82812.48
18	1.17	14.28	57.82	0.75	18.75	11.68	0.98	76357.90
19	1.20	12.85	45.98	1.15	18.79	10.58	0.97	85494.84
20	1.35	13.14	54.14	1.85	17.44	11.05	0.97	83555.03
21	0.98	13.29	56.40	1.40	18.56	11.11	0.97	81544.46
22	1.19	13.21	57.81	1.27	18.45	11.06	0.97	81677.38
23	1.10	12.49	54.05	1.02	19.01	10.76	0.97	83893.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.64	12.66	53.75	1.21	18.39	10.97	0.97	82718.65
最 大 值	12.31	14.28	60.44	1.90	19.84	11.68	1.02	85494.84
發生時間	9	18	17	4	2	18		19
最 小 值	0.98	11.90	45.98	0.60	17.28	10.58	0.94	76357.90
發生時間	21	6	19	17	9	19		18
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.00 %	-0.05 %	-0.01 %		0.02	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.18 %	-0.58 %	-0.07 %	-0.18 %		0.12	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年09月12日

報表日期: 115年09月12日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.71	12.25	59.51	1.84	18.93	9.67	1.31	77064.19
1	8.99	12.57	57.53	1.87	19.71	9.80	1.27	76385.65
2	9.38	12.88	54.19	1.65	20.47	9.95	1.28	74860.70
3	11.33	12.68	56.37	1.68	18.65	9.97	1.27	74759.57
4	9.42	12.79	58.33	1.68	18.83	10.14	1.27	73733.32
5	10.87	12.59	55.34	1.70	18.72	9.83	1.28	76087.22
6	8.19	12.42	53.62	1.57	19.42	9.68	1.28	77175.07
7	7.35	11.33	59.18	3.21	19.20	9.65	1.28	75779.84
8	9.68	11.83	65.26	3.29	18.56	10.37	1.30	77196.46
9	8.67	11.66	47.90	3.04	18.50	10.20	1.27	74993.82
10	10.35	11.52	53.22	3.22	18.78	10.06	1.29	75354.07
11	8.03	11.58	60.69	3.13	18.89	10.02	1.27	75495.97
12	10.86	13.72	60.89	3.05	18.22	10.07	1.25	75474.48
13	9.53	14.46	62.62	2.84	17.75	10.16	1.27	74866.97
14	9.85	11.63	57.65	2.89	18.22	9.88	1.26	74626.87
15	8.14	11.31	58.48	2.89	18.52	9.67	1.24	75767.74
16	9.28	11.40	56.36	2.85	18.04	9.66	1.27	75674.03
17	9.96	12.63	60.75	2.97	18.02	9.99	1.28	73639.30
18	10.34	12.25	61.84	3.18	19.21	9.65	1.27	77679.18
19	9.60	12.40	54.16	2.86	18.07	9.88	1.27	76203.31
20	9.43	12.47	55.33	3.06	19.01	9.65	1.26	76891.60
21	9.41	12.49	53.36	2.96	17.94	10.02	1.24	74762.75
22	9.75	12.28	57.61	3.20	19.37	9.66	1.25	77137.79
23	9.07	11.56	54.77	3.06	19.47	9.42	1.24	77028.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.38	12.28	57.29	2.65	18.77	9.88	1.27	75776.59
最 大 值	11.33	14.46	65.26	3.29	20.47	10.37	1.31	77679.18
發生時間	3	13	8	8	2	8		18
最 小 值	7.35	11.31	47.90	1.57	17.75	9.42	1.23	73639.30
發生時間	7	15	9	6	13	23		17
零點偏移(率)	-0.15 %	0.00 %	-0.04 %	0.01 %		0.01	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.88 %	-0.36 %	0.07 %	-0.23 %		0.24	0.04	-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								