

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年11月18日

報表日期: 114年11月18日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	3.39	11.96	61.38	2.21	13.30	12.21	1.27	79599.47
7	8.35	12.13	54.65	1.90	14.62	11.86	1.28	83397.12
8	13.33	11.26	56.38	1.99	16.34	10.39	1.29	93927.57
9	14.02	12.14	63.83	2.41	13.54	11.66	1.29	85151.93
10	12.49	11.72	70.48	1.78	14.69	11.62	1.29	83755.94
11	14.49	11.52	43.61	2.00	15.45	10.27	1.29	93858.83
12	9.34	12.56	48.45	2.00	13.63	11.87	1.29	81334.30
13	6.17	15.16	58.69	2.37	12.99	12.82	1.29	72561.59
14	13.27	11.18	41.63	2.81	14.15	11.46	1.29	84320.19
15	13.12	12.46	49.17	2.71	12.35	12.69	1.27	74700.04
16	10.95	11.94	58.48	2.60	12.52	12.28	1.27	78068.75
17	10.34	12.39	64.89	2.30	12.72	12.58	1.26	75157.28
18	9.66	12.42	55.66	2.09	12.74	12.58	1.25	75352.60
19	11.18	12.52	52.26	2.27	12.06	12.73	1.28	73976.78
20	15.08	12.41	47.49	2.31	12.18	12.67	1.29	74280.15
21	16.46	12.42	46.99	2.61	11.11	12.73	1.29	74026.64
22	14.31	11.68	43.59	2.14	12.46	12.07	1.28	76050.75
23	10.45	12.47	63.42	1.86	13.63	12.46	1.28	73224.54
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平 均 值	11.47	12.24	54.50	2.24	13.36	12.05	1.28	79596.92
最 大 值	16.46	15.16	70.48	2.81	16.34	12.82	1.29	93927.57
發生時間	21	1	10	14	8	13		8
最 小 值	3.39	11.18	41.63	1.78	11.11	10.27	1.25	72561.59
發生時間	6	14	14	10	21	11		13
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.02 %	-0.29 %	0.00 %		0.02	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	0.28 %	-0.43 %	0.02 %	-0.77 %		0.25	-0.06	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

