

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月19日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月19日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	11.31	11.62	38.70	1.23	18.16	10.03	1.07	80202.96
1	12.62	12.07	37.14	1.80	18.70	9.98	1.06	79799.99
2	11.82	11.44	34.66	1.71	17.87	9.91	1.07	80165.08
3	11.95	11.98	55.76	1.21	19.50	9.90	1.09	81655.71
4	12.42	12.69	64.79	1.24	18.29	9.98	1.09	83183.05
5	11.73	14.34	42.08	1.86	17.04	10.69	1.09	79823.95
6	9.89	12.15	46.59	3.13	15.85	10.77	1.06	80060.62
7	14.22	11.80	49.11	1.99	16.26	10.75	1.06	77441.11
8	12.21	11.80	52.87	1.95	16.86	10.75	1.06	80225.24
9	8.35	11.40	51.76	4.21	16.53	10.08	1.06	81287.61
10	12.63	11.06	40.86	0.23	16.19	10.16	1.05	76099.39
11	11.87	11.10	36.19	0.20	16.97	10.07	1.04	77549.99
12	14.28	11.16	37.73	0.27	16.15	10.22	1.03	77343.37
13	11.93	11.01	32.95	1.35	16.36	10.08	1.05	78070.21
14	11.90	11.29	39.71	1.68	16.96	10.28	1.04	79564.47
15	11.34	11.26	36.59	1.71	17.36	10.20	1.04	79326.81
16	13.71	12.81	51.04	2.44	16.75	10.41	1.03	79705.20
17	11.26	11.44	52.75	1.05	18.98	9.69	1.02	82804.85
18	10.79	12.49	56.17	2.10	16.11	10.59	1.03	79345.29
19	13.69	11.78	51.57	2.29	15.83	10.57	1.03	78098.67
20	12.25	11.24	50.33	1.58	16.70	10.06	1.04	81349.48
21	13.00	12.12	50.10	1.94	16.48	10.22	1.04	78056.44
22	10.55	11.82	37.67	1.94	16.28	9.81	1.04	80975.03
23	14.07	13.60	57.23	2.56	16.65	10.31	1.04	77782.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均値	12.07	11.89	46.01	1.74	17.03	10.23	1.05	79579.89
最大値	14.28	14.34	64.79	4.21	19.50	10.77	1.09	83183.05
發生時間	12	5	4	9	3	6		4
最小値	8.35	11.01	32.95	0.20	15.83	9.69	1.02	76099.39
發生時間	9	13	13	11	19	17		10
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.04	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.56 %	-0.79 %	0.86 %	-1.01 %		-0.08	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年12月19日

報表日期: 114年12月19日

[illegible]