

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年02月12日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.46	3.58	58.90	0.39	19.52	11.08	1.29	83080.85
1	7.81	3.12	58.81	0.72	19.81	10.99	1.29	83784.53
2	7.68	3.28	62.04	0.57	19.31	11.07	1.29	83978.95
3	9.47	4.23	56.57	0.52	20.08	10.54	1.27	87352.63
4	8.67	3.34	60.57	0.83	18.21	10.96	1.29	85544.58
5	6.20	4.16	56.32	1.17	16.54	11.67	1.25	79256.79
6	6.43	2.94	57.62	1.04	17.28	11.35	1.26	83230.83
7	6.61	2.46	58.01	0.82	16.92	11.47	1.24	82897.86
8	6.52	2.40	47.25	0.70	17.49	11.51	1.24	81508.95
9	7.67	2.33	43.75	1.12	17.12	11.57	1.25	81840.78
10	6.83	2.64	48.93	0.78	17.84	11.52	1.27	81239.11
11	10.19	2.99	54.70	0.62	19.01	11.06	1.29	83176.05
12	11.06	3.79	50.79	1.17	16.86	11.65	1.27	80236.43
13	15.23	3.45	46.58	1.74	16.30	11.77	1.25	79384.42
14	11.95	6.04	42.39	1.62	15.61	11.88	1.26	76923.58
15	8.01	2.46	45.05	0.93	16.05	11.90	1.25	74907.25
16	9.07	1.52	47.73	0.77	16.66	11.63	1.25	80412.27
17	7.03	1.53	62.50	0.40	17.66	12.01	1.24	76464.23
18	7.58	2.18	50.34	0.42	19.15	11.30	1.25	81449.25
19	7.34	1.67	47.44	0.46	19.26	10.69	1.28	85550.26
20	6.38	5.23	39.85	0.79	17.03	10.91	1.25	82384.12
21	4.64	6.28	41.57	0.94	17.19	10.96	1.23	79486.00
22	8.76	3.19	42.73	0.20	17.86	10.84	1.23	81268.73
23	3.48	1.76	48.84	0.61	18.08	11.45	1.23	73624.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.92	3.19	51.22	0.81	17.79	11.32	1.26	81207.61
最 大 值	15.23	6.28	62.50	1.74	20.08	12.01	1.30	87352.63
發生時間	13	21	17	13	3	17		3
最 小 值	3.48	1.52	39.85	0.20	15.61	10.54	1.23	73624.26
發生時間	23	16	20	22	14	3		23
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.11		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	1.12 %	0.52 %	0.49 %		-0.36		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年02月12日

報表日期: 114年02月12日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.04	3.11	56.39	0.47	18.88	10.46	1.52	80533.51
1	7.38	5.15	48.92	0.59	19.67	10.08	1.52	81538.85
2	8.23	4.74	40.32	1.44	19.37	9.26	1.52	81296.00
3	8.43	4.35	42.61	1.22	18.41	9.56	1.52	80230.73
4	7.84	5.18	44.40	1.18	18.49	9.82	1.52	77958.77
5	8.84	3.29	47.85	1.57	15.36	10.71	1.53	74443.67
6	7.40	1.86	59.28	1.36	15.20	11.11	1.52	76521.84
7	7.84	5.41	46.00	1.28	15.31	10.95	1.52	79056.32
8	9.91	1.74	49.46	1.60	15.05	11.58	1.52	77821.52
9	10.10	3.08	51.61	1.99	16.80	11.46	1.51	81307.29
10	12.59	6.61	48.14	2.51	17.37	10.76	1.52	83423.64
11	9.52	2.56	39.88	1.27	15.43	10.99	1.51	77613.64
12	9.74	0.96	46.02	0.83	16.35	11.03	1.52	75841.31
13	10.39	6.06	40.07	0.95	18.08	10.24	1.52	78846.99
14	11.57	4.95	38.51	1.09	17.41	10.26	1.52	79925.07
15	10.21	5.33	41.49	0.83	17.49	10.19	1.51	79860.69
16	9.16	4.21	42.51	1.46	16.25	10.63	1.51	78950.41
17	6.79	3.84	45.52	0.85	16.61	11.04	1.52	77136.30
18	8.73	4.55	50.11	1.37	17.80	10.52	1.52	82381.02
19	11.48	1.90	44.23	1.46	17.75	9.95	1.51	86702.46
20	9.86	2.15	47.61	2.11	15.48	10.85	1.51	80903.48
21	11.52	2.50	48.14	2.12	15.27	11.09	1.51	79040.30
22	8.41	2.59	52.17	1.74	15.44	11.25	1.52	76575.04
23	9.09	2.68	52.73	1.28	15.63	11.34	1.51	76783.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.29	3.70	46.83	1.36	16.87	10.63	1.52	79362.20
最 大 值	12.59	6.61	59.28	2.51	19.67	11.58	1.57	86702.46
發生時間	10	10	6	10	1	8		19
最 小 值	6.79	0.96	38.51	0.47	15.05	9.26	1.50	74443.67
發生時間	17	12	14	0	8	2		5
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.02 %	-0.05 %	0.00 %		-0.06		0.00 %
全幅偏移(率)	1.52 %	0.18 %	-0.45 %	0.18 %		-0.46		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								