P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年07月11日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.90	3.09	61.77	1.90	18.70	11.51	1.02	80878.27
1	7.94	3.04	63.13	1.80	20.14	11.22	1.02	81877.88
2	5.73	3.24	65.37	1.52	18.54	11.83	1.02	77976.08
3	8.57	3.06	53.42	1.83	18.25	11.36	1.02	82399.71
4	7.19	3.54	59.46	1.36	19.46	11.15	1.02	83058.33
5	8.82	7.17	57.80	1.85	18.84	11.12	1.04	83139.64
6	9.15	4.54	51.21	1.89	18.16	11.45	1.05	81702.75
7	8.68	4.55	58.23	1.38	19.48	11.27	1.06	81395.18
8	7.13	2.84	58.19	1.26	19.44	11.43	1.03	80205.79
9	6.78	2.77	58.37	1.37	19.71	11.28	1.05	81503.97
10	9.66	4.32	50.33	2.25	18.00	11.32	1.04	82741.73
11	9.84	4.77	55.74	2.44	17.51	11.65	1.03	80143.74
12	8.15	3.73	53.82	2.62	16.78	11.68	1.05	80519.74
13	8.77	4.08	60.35	2.48	17.66	11.75	1.05	79486.22
14	6.92	3.86	59.63	1.71	17.69	11.98	1.06	77659.29
15	9.23	4.05	53.14	2.02	17.55	11.84	1.06	78627.16
16	14.43	3.63	54.01	2.09	18.13	11.49	1.04	81720.49
17	8.82	5.97	48.53	2.24	17.26	11.76	1.04	80754.12
18	9.29	5.89	52.30	1.44	19.35	11.23	1.04	82943.85
19	9.52	4.35	51.46	1.49	19.40	10.82	1.05	85932.77
20	13.05	6.27	49.41	2.21	18.80	11.05	1.04	84733.15
21	9.46	3.96	50.94	1.63	19.39	10.93	1.05	84391.82
22	9.64	4.50	46.80	2.73	17.39	11.52	1.06	81340.33
23	10.68	3.87	55.96	1.57	18.83	11.61	1.06	79621.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.97	4.21	55.39	1.88	18.52	11.43	1.04	81448.08
最 大 值	14.43	7.17	65.37	2.73	20.14	11.98	1.07	85932.77
發生時間	16	5	2	22	1	14		19
最 小 值	5.73	2.77	46.80	1.26	16.78	10.82	1.01	77659.29
發生時間	2	9	22	8	12	19		14
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	0.34 %	-0.59 %	-0.81 %	-0.05 %		-0.17		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年07月11日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.04	5.40	65.06	1.12	19.76	10.68	0.90	81505.32
1	1.32	9.76	40.35	1.19	19.05	10.63	0.90	83180.68
2	1.96	2.45	49.04	1.12	18.57	10.83	0.90	82262.00
3	2.88	3.28	45.19	2.03	16.91	11.03	0.92	81770.36
4	1.39	3.41	54.20	0.99	18.68	10.83	0.91	81357.96
5	5.22	3.40	47.86	1.88	17.27	10.93	0.91	82032.18
6	7.02	3.30	58.10	1.40	18.33	10.86	0.93	80153.32
7	2.76	3.27	53.08	0.88	19.13	10.75	0.93	81544.79
8	1.35	4.93	47.30	1.40	17.96	10.98	0.94	80828.45
9	5.79	7.64	42.76	2.47	16.21	11.29	0.92	78570.89
10	5.48	3.35	49.77	1.61	16.90	11.27	0.93	79082.12
11	3.35	6.07	49.55	2.70	15.21	11.42	0.94	79520.68
12	4.23	1.81	48.92	2.68	15.50	11.36	0.94	79930.94
13	1.29	1.98	63.03	0.59	19.00	10.49	0.94	83731.16
14	1.68	5.12	48.38	2.10	16.29	11.45	0.95	78821.48
15	1.36	2.57	48.63	1.74	16.21	11.32	0.94	79610.51
16	1.69	4.17	53.27	2.16	15.30	11.59	0.94	78036.43
17	3.06	7.15	51.71	1.88	15.95	11.25	0.94	80213.86
18	2.86	2.44	53.23	1.39	16.81	11.28	0.94	79143.15
19	6.02	3.22	48.37	1.67	16.55	11.00	0.92	81623.32
20	5.47	4.51	48.05	1.68	16.95	11.03	0.92	80908.73
21	3.13	2.25	46.69	0.87	18.10	10.73	0.92	82053.59
22	3.61	4.05	46.42	1.44	17.76	11.08	0.90	80140.69
23	1.62	2.44	65.06	0.85	17.39	12.32	0.93	70764.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.15	4.08	51.00	1.58	17.32	11.10	0.92	80282.79
最 大 值	7.02	9.76	65.06	2.70	19.76	12.32	0.99	83731.16
發生時間	6	1	0	11	0	23		13
最 小 值	1.04	1.81	40.35	0.59	15.21	10.49	0.90	70764.35
發生時間	0	12	1	13	11	13		23
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.11 %	-0.06 %		-0.13		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.11 %	-0.13 %	0.04 %	0.20 %		-0.08		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年07月11日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.83	4.78	59.50	1.97	14.86	10.88	0.96	75944.73
1	1.50	2.50	49.10	1.19	16.92	10.56	0.95	74569.03
2	1.67	2.11	68.01	1.32	17.40	10.65	0.97	78037.93
3	1.39	4.43	49.92	1.32	16.21	10.98	0.99	79444.50
4	2.89	3.92	49.24	1.36	17.29	10.59	0.98	80365.14
5	1.88	3.66	52.71	1.36	16.31	11.01	0.99	78425.22
6	1.64	3.65	59.08	1.23	16.99	10.95	0.98	78125.49
7	1.11	3.28	57.80	1.19	18.76	10.29	0.93	79756.39
8	1.22	2.90	38.16	1.07	16.36	11.15	0.95	79674.96
9	1.21	2.54	37.88	0.77	18.07	10.90	0.94	82208.30
10	1.22	7.20	39.08	0.95	16.11	11.20	0.93	80137.75
11	1.30	2.69	53.04	1.14	15.67	11.63	0.91	76739.47
12	1.26	2.22	51.31	1.13	15.50	11.56	0.94	77828.27
13	1.27	2.24	61.15	0.92	16.61	11.50	0.93	79498.61
14	1.27	3.86	60.27	0.97	16.66	11.53	0.92	79298.03
15	1.24	4.21	51.55	0.83	16.61	11.32	0.90	79836.58
16	1.29	4.04	56.09	1.10	15.80	11.73	0.90	78258.09
17	1.36	4.36	57.42	1.14	16.22	11.51	0.91	79717.38
18	1.50	3.71	59.69	0.95	16.72	11.33	0.92	79743.51
19	1.20	4.03	62.61	0.79	17.72	10.82	0.94	82592.56
20	1.64	3.92	60.46	1.18	16.91	10.78	0.94	82325.71
21	1.88	7.26	54.17	1.41	16.29	10.65	0.92	81047.73
22	4.05	3.97	59.19	1.34	16.21	11.13	0.91	77836.85
23	1.66	4.09	64.75	0.96	17.09	11.22	0.91	75686.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.69	3.82	54.67	1.15	16.64	11.08	0.94	79045.78
最 大 值	4.05	7.26	68.01	1.97	18.76	11.73	0.99	82592.56
發生時間	22	21	2	0	7	16		19
最 小 值	1.11	2.11	37.88	0.77	14.86	10.29	0.90	74569.03
發生時間	7	2	9	9	0	7		1
零點偏移(率)	-0.08 %	0.00 %	-0.12 %	-0.06 %		-0.03		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.37 %	-0.39 %	0.06 %		0.36		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								