

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月04日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月04日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月04日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.74	3.29	56.43	1.28	17.09	10.77	0.91	79083.33
1	6.10	4.18	50.20	0.94	19.25	10.50	0.92	81135.75
2	9.01	4.00	52.80	1.26	17.16	11.00	0.89	77668.00
3	6.40	3.65	51.02	2.57	14.04	11.26	0.88	74134.64
4	3.85	4.19	48.24	2.48	14.20	11.03	0.86	71466.84
5	7.10	4.77	53.87	1.94	15.18	10.93	0.87	73439.13
6	4.09	2.06	57.60	1.63	15.84	10.78	0.87	71826.98
7	5.93	6.01	58.17	1.23	17.26	10.51	0.92	80824.38
8	0.95	4.46	49.88	1.74	14.70	11.23	0.91	75490.22
9	3.84	4.06	52.42	1.59	15.47	11.12	0.93	74841.10
10	5.21	3.30	57.12	1.08	17.65	10.81	0.90	78121.62
11	8.33	5.57	51.03	1.53	15.68	11.23	0.89	74595.63
12	7.71	5.08	56.15	1.67	15.72	11.21	0.92	73462.40
13	6.73	3.94	52.62	1.47	17.12	10.87	0.92	73755.43
14	7.78	4.43	43.65	1.27	16.50	10.98	0.92	74516.11
15	5.27	4.00	46.75	1.42	16.47	10.88	0.92	75043.92
16	7.41	4.28	45.60	1.10	17.52	10.86	0.91	74294.31
17	6.18	3.83	57.50	1.14	18.87	10.72	0.90	79359.90
18	3.83	4.11	46.80	1.06	18.23	10.94	0.88	77824.78
19	7.65	3.81	44.11	1.10	17.22	11.05	0.92	78620.26
20	7.94	3.58	42.98	1.54	16.00	11.03	0.92	77432.49
21	9.18	3.57	49.86	1.37	16.69	10.92	0.89	75803.73
22	6.36	4.20	51.90	1.37	16.29	11.02	0.88	76203.48
23	1.56	5.53	53.71	0.97	17.73	10.70	0.91	80064.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.05	4.16	51.27	1.45	16.58	10.93	0.90	76208.70
最 大 值	9.18	6.01	58.17	2.57	19.25	11.26	0.95	81135.75
發生時間	21	7	7	3	1	3		1
最 小 值	0.95	2.06	42.98	0.94	14.04	10.50	0.85	71466.84
發生時間	8	6	20	1	3	1		4
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.01 %	-0.02 %	0.00 %		-0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.01 %	0.31 %	-0.04 %		0.29		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								