P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年01月22日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.07	9.21	45.53	1.68	15.24	11.87	1.04	81773.63
1	9.87	6.87	46.30	1.30	16.49	11.55	1.06	83760.08
2	8.35	6.80	58.93	1.00	16.09	11.52	1.06	84379.42
3	8.93	7.00	54.49	1.67	14.44	11.94	1.04	82310.96
4	10.56	8.17	60.22	1.76	14.85	11.91	1.04	82476.84
5	6.60	7.91	58.57	2.00	14.64	11.89	1.06	83224.88
6	9.94	8.47	51.66	1.20	15.34	11.76	1.06	83746.46
7	8.86	7.71	50.68	1.59	13.90	12.09	1.06	81464.64
8	9.96	10.54	46.48	2.63	12.68	12.48	1.06	78940.63
9	9.22	7.62	49.89	1.75	13.94	12.09	1.05	81334.50
10	9.53	10.67	44.56	2.42	12.31	12.26	1.05	81225.69
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
16	7.63	7.49	56.67	1.75	14.20	11.89	1.08	82950.74
17	9.32	6.66	45.48	1.76	14.36	11.96	1.06	81749.87
18	8.53	7.06	50.10	1.64	14.44	11.79	1.06	83581.63
19	9.56	3.89	52.56	2.15	13.37	12.11	1.06	81365.27
20	9.42	6.21	57.18	1.58	14.40	11.84	1.04	82439.15
21	9.13	7.60	52.89	1.89	13.70	12.12	1.03	81077.62
22	9.53	8.11	58.62	1.62	14.25	12.55	1.06	77024.98
23	9.62	7.85	49.77	1.62	14.28	11.75	1.05	84087.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	9.14	7.68	52.14	1.74	14.36	11.97	1.05	82048.11
最 大 值	10.56	10.67	60.22	2.63	16.49	12.55	1.09	84379.42
發生時間	4	10	4	8	1	22		2
最 小 值	6.60	3.89	44.56	1.00	12.31	11.52	1.02	77024.98
發生時間	5	19	10	2	10	2		22
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.07 %	-0.02 %	-0.01 %		0.01		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.09 %	-0.17 %	-0.32 %		0.00		0.20 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年01月22日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.33	5.29	50.39	2.29	13.73	11.13	1.02	82477.02
1	4.36	5.26	49.93	2.27	15.82	10.78	1.02	83312.83
2	10.41	5.25	46.98	2.35	15.03	10.88	1.02	83884.04
3	8.34	3.28	47.82	2.53	15.44	10.55	1.01	86327.30
4	8.89	4.47	52.78	3.14	12.75	11.48	1.02	81080.91
5	8.75	5.24	45.60	3.36	13.06	11.51	1.02	81835.97
6	6.28	2.79	46.53	3.00	13.85	11.20	1.02	80152.55
7	9.50	2.69	47.40	2.71	14.05	11.22	1.02	82308.85
8	8.72	2.07	52.49	2.26	14.62	11.15	1.01	82355.23
9	6.46	3.10	50.04	2.65	13.38	11.68	1.00	79065.31
10	6.84	6.00	48.28	2.64	13.26	11.45	1.01	80566.55
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
16	9.83	6.12	41.97	1.83	17.00	10.10	1.01	88948.31
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	17	17	17	17	17	17	17	17
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	12	12	12	12	12	12	12	12
平 均 值	7.89	4.30	48.35	2.59	14.33	11.09	1.02	82692.91
最 大 值	10.41	6.12	52.78	3.36	17.00	11.68	1.02	88948.31
發生時間	2	16	4	5	16	9		16
最 小 值	4.36	2.07	41.97	1.83	12.75	10.10	1.00	79065.31
發生時間	1	8	16	16	4	16		9
零點偏移(率)	-0.58 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.02 %		0.02		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.86 %	-0.66 %	0.04 %		-0.02		0.10 %
有效比率	70.59%	70.59%	70.59%	70.59%	70.59%	70.59%	70.59%	70.59%
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年01月22日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.16	7.71	51.24	1.54	14.04	10.70	1.06	79215.38
1	3.71	5.92	50.07	1.03	16.06	10.65	1.08	79116.33
2	5.60	5.78	50.41	1.15	15.59	10.54	1.07	83290.52
3	8.97	10.26	42.98	2.67	13.54	10.90	1.05	77235.17
4	11.23	5.03	38.75	3.26	13.91	10.49	1.04	76705.22
5	7.58	6.98	42.63	2.13	13.98	10.86	1.05	75047.73
6	10.95	6.09	40.10	3.05	13.30	10.70	1.07	75110.55
7	6.22	4.80	37.13	1.97	13.40	11.14	1.08	71900.82
8	13.19	3.57	41.68	2.81	13.65	10.94	1.07	78119.47
9	4.39	4.83	39.71	2.13	13.41	11.32	1.07	74609.52
10	9.47	8.48	36.03	1.81	14.15	10.62	1.07	77361.77
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
16	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.09	保養
17	7.43	3.52	38.49	0.78	15.91	10.72	1.09	82709.20
18	7.98	4.20	44.37	1.13	15.88	10.36	1.05	82515.21
19	8.78	5.84	40.07	1.68	18.21	9.35	1.07	87937.42
20	4.25	5.13	38.73	0.82	15.79	10.35	1.08	81517.34
21	7.65	4.19	43.76	0.57	16.63	10.15	1.09	82994.97
22	5.18	4.83	43.23	0.47	16.46	10.18	1.09	81377.22
23	6.07	7.01	46.45	0.64	15.73	10.36	1.07	81549.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	19	18
平 均 值	7.38	5.79	42.55	1.65	14.98	10.57	1.07	79350.76
最 大 值	13.19	10.26	51.24	3.26	18.21	11.32	1.10	87937.42
發生時間	8	3	0	4	19	9		19
最 小 值	3.71	3.52	36.03	0.47	13.30	9.35	1.04	71900.82
發生時間	1	17	10	22	6	19		7
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.02 %	-0.14 %	-0.02 %		0.04		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.01 %	0.05 %	0.03 %		-0.03		0.00 %
有效比率	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	79.17 %	75.00 %
備註								