

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月25日

報表日期: 114年03月25日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.19	3.70	52.21	1.11	18.89	10.63	1.32	73562.30
1	3.14	3.77	59.07	0.73	19.69	11.24	1.34	69538.73
2	9.45	3.76	48.64	1.09	19.12	10.15	1.34	79382.53
3	6.11	6.06	48.15	0.85	18.58	10.17	1.34	78141.10
4	7.80	5.36	50.32	1.38	17.09	10.61	1.35	78076.78
5	8.46	1.69	40.56	1.49	18.13	10.26	1.34	82143.38
6	9.63	2.84	52.13	1.50	18.52	10.35	1.34	77721.24
7	11.33	3.32	49.40	1.10	20.32	9.73	1.34	81511.86
8	9.04	4.94	49.09	0.75	19.95	9.84	1.34	83211.05
9	10.41	6.02	48.12	0.92	19.68	10.15	1.32	82266.14
10	10.50	4.41	51.04	1.43	17.56	10.78	1.35	79934.17
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
16	5.71	3.84	55.26	2.78	18.11	9.87	1.29	84807.39
17	4.66	2.24	58.36	2.53	17.99	10.21	1.29	83752.30
18	3.10	1.80	45.11	1.95	19.82	9.61	1.28	88108.74
19	9.41	10.60	36.13	2.50	21.34	8.60	1.27	94033.34
20	11.31	6.60	48.09	1.60	18.62	9.44	1.27	86314.30
21	10.99	6.38	47.75	3.19	17.20	9.89	1.29	80835.51
22	13.18	3.13	55.73	6.07	17.39	10.18	1.27	78644.64
23	4.81	3.59	57.94	3.78	18.93	9.82	1.28	79850.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	8.28	4.42	50.16	1.93	18.79	10.08	1.31	81149.24
最 大 值	13.18	10.60	59.07	6.07	21.34	11.24	1.36	94033.34
發生時間	22	19	1	22	19	1		19
最 小 值	3.10	1.69	36.13	0.73	17.09	8.60	1.26	69538.73
發生時間	18	5	19	1	4	19		1
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.19 %	-0.08 %	-0.01 %		-0.02		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.47 %	-0.16 %	-0.17 %		-0.07		0.20 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月25日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	5.33	2.99	64.81	0.22	18.93	10.40	1.57	81328.79
1	7.26	8.16	51.94	0.69	19.61	9.76	1.57	83637.29
2	11.07	7.81	48.40	0.89	16.25	10.59	1.57	78766.42
3	10.82	7.15	48.12	1.84	15.00	10.54	1.55	77744.00
4	9.41	3.37	51.23	1.69	14.56	10.78	1.55	75474.67
5	7.91	5.92	54.27	1.23	14.92	10.88	1.56	74997.03
6	10.94	7.59	56.25	1.06	15.83	10.89	1.56	74078.88
7	3.64	2.46	48.32	0.28	17.44	10.39	1.55	77881.31
8	8.61	5.50	50.23	0.45	16.44	10.49	1.56	79138.31
9	7.97	8.28	44.13	0.27	18.05	10.12	1.56	80137.39
10	7.49	9.20	45.00	0.27	16.85	10.49	1.55	80530.52
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
16	9.53	9.44	52.13	4.03	16.94	9.24	1.50	85458.86
17	0.96	4.25	48.32	3.57	19.47	8.58	1.50	88603.18
18	1.31	4.72	54.22	3.76	19.68	8.57	1.54	88867.62
19	8.82	10.09	62.04	4.44	17.46	9.09	1.54	83907.33
20	8.66	8.51	57.69	4.34	14.73	9.74	1.51	82529.77
21	4.71	3.23	59.71	4.13	15.47	9.76	1.51	82013.83
22	3.62	6.39	51.58	2.24	16.31	9.15	1.51	78003.60
23	1.17	6.77	60.30	3.42	18.45	9.26	1.50	81968.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	6.80	6.41	53.09	2.04	16.97	9.93	1.54	80793.04
最 大 值	11.07	10.09	64.81	4.44	19.68	10.89	1.59	88867.62
發生時間	2	19	0	19	18	6		18
最 小 值	0.96	2.46	44.13	0.22	14.56	8.57	1.48	74078.88
發生時間	17	7	9	0	4	18		6
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.11 %	-0.04 %	-0.01 %		0.00		-0.10 %
全幅偏移(率)	-3.04 %	0.16 %	-0.13 %	-0.00 %		0.11		-0.10 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %
備註								