

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月28日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.76	13.82	44.96	2.26	15.51	11.14	1.18	81822.60
1	6.13	11.90	47.09	1.84	16.44	11.27	1.18	81057.53
2	13.82	12.11	56.82	2.64	15.86	11.50	1.18	80294.95
3	7.76	12.29	59.83	2.34	14.28	12.00	1.18	78396.34
4	13.19	11.75	44.31	2.26	14.38	11.81	1.18	80004.89
5	7.99	12.69	52.62	1.65	13.57	12.38	1.18	76749.29
6	13.68	12.15	55.11	2.41	13.95	11.92	1.18	79005.94
7	8.30	12.17	55.05	2.71	13.69	12.04	1.18	78066.36
8	8.90	12.66	60.74	1.80	14.11	12.46	1.18	74228.84
9	5.38	14.58	73.96	1.75	12.91	13.50	1.18	65934.40
10	9.61	12.91	48.50	1.56	13.61	12.58	1.19	72400.68
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.18	68531.92
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.18	68452.85
13	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.18	69098.77
14	0.15	14.88	60.19	3.46	12.67	13.14	1.20	69898.07
15	2.46	13.33	54.84	2.37	14.11	12.07	1.19	77449.46
16	3.51	12.98	55.22	2.26	14.75	11.77	1.18	79196.61
17	11.01	12.82	47.08	2.92	13.75	11.36	1.17	83506.46
18	9.43	13.18	50.66	2.57	15.01	11.45	1.18	81948.22
19	8.00	11.66	44.76	2.08	18.43	8.99	1.15	82024.69
20	12.12	13.01	72.85	0.11	14.10	11.85	1.15	78254.73
21	8.49	12.73	42.25	2.30	17.16	10.90	1.15	85451.77
22	14.30	11.92	45.92	2.56	16.81	10.72	1.16	86468.18
23	6.58	13.38	56.90	2.33	16.26	11.90	1.18	77059.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	24	24
平均值	8.69	12.81	53.79	2.20	14.83	11.75	1.18	77304.28
最大值	14.30	14.88	73.96	3.46	18.43	13.50	1.25	86468.18
發生時間	22	14	9	14	19	9		22
最小值	0.15	11.66	42.25	0.11	12.67	8.99	1.13	65934.40
發生時間	14	19	21	20	14	19		9
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.03 %	-0.05 %	-0.00 %		-0.05	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.29 %	0.95 %	0.05 %		-0.02	0.00	-0.10 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月28日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.41	11.92	50.90	2.04	15.67	10.63	0.96	74578.98
1	6.58	12.61	53.29	1.58	17.60	10.64	0.96	78564.10
2	9.60	11.84	50.90	1.59	17.31	10.55	0.97	78650.20
3	9.22	11.50	50.63	1.75	17.14	10.34	0.97	80278.82
4	14.42	11.68	53.10	2.06	16.42	10.60	0.97	78206.74
5	7.93	11.54	59.23	1.40	17.15	10.38	0.96	80503.77
6	5.54	11.34	40.25	1.07	16.45	10.46	0.95	81793.68
7	7.78	11.68	51.52	1.17	16.86	10.37	0.95	78451.93
8	6.94	11.55	65.62	0.88	17.18	10.13	0.97	79685.17
9	13.92	11.36	44.86	1.68	16.48	10.23	0.95	77177.34
10	2.16	11.33	51.57	0.82	16.24	10.29	0.96	76156.77
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	0.95	76738.82
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	0.94	77013.95
13	校正	校正	校正	校正	替代	校正	0.97	76545.93
14	3.85	11.98	59.81	1.67	16.96	10.75	0.94	75155.51
15	3.11	12.32	72.44	1.30	16.34	11.10	0.94	75699.60
16	9.70	11.82	71.96	1.46	16.67	10.64	0.94	79931.50
17	7.13	11.90	60.61	1.82	15.08	10.44	0.94	81071.48
18	10.64	12.13	61.70	2.20	15.18	10.61	0.97	75481.12
19	2.26	12.57	67.10	0.80	17.51	11.16	0.94	72411.70
20	7.03	11.53	55.79	1.37	18.25	10.16	0.94	85764.16
21	14.51	11.76	58.41	1.24	17.94	10.43	0.95	83365.60
22	6.80	11.80	55.33	0.98	17.64	10.53	0.94	82486.61
23	8.89	12.94	51.48	2.80	16.24	10.62	0.94	84008.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	24	24
平均值	7.69	11.86	56.50	1.51	16.78	10.53	0.95	78738.40
最大值	14.51	12.94	72.44	2.80	18.25	11.16	0.98	85764.16
發生時間	21	23	15	23	20	19		20
最小值	2.16	11.33	40.25	0.80	15.08	10.13	0.94	72411.70
發生時間	10	10	6	19	17	8		19
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.05 %	-0.10 %	0.00 %		-0.08	-0.01	-0.20 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.33 %	-0.10 %	-0.77 %		0.02	-0.06	-0.10 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月28日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.15	10.98	34.24	1.03	17.48	9.00	1.27	71378.79
1	9.36	11.37	41.45	1.63	17.03	9.58	1.30	75339.47
2	6.72	11.01	64.91	1.60	17.54	9.80	1.31	74354.19
3	11.19	10.20	58.09	2.12	17.85	8.80	1.31	79685.90
4	9.02	10.43	54.62	1.77	17.39	9.14	1.31	75038.66
5	8.03	10.35	58.77	1.61	16.96	9.21	1.31	77858.85
6	11.30	10.48	57.24	1.66	16.56	9.20	1.31	74904.17
7	1.95	11.17	63.13	2.84	16.02	10.22	1.27	69388.58
8	7.89	11.01	61.89	3.31	16.28	10.00	1.30	77166.06
9	9.01	11.18	49.02	3.62	15.08	10.27	1.33	74757.75
10	3.66	12.05	48.26	3.21	15.94	10.16	1.29	72830.15
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.28	71693.10
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.31	70268.78
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.28	73905.54
14	2.86	12.83	51.49	4.36	15.03	10.50	1.29	72598.66
15	7.54	11.59	45.69	2.93	14.08	10.59	1.31	72362.65
16	2.50	11.72	49.89	2.94	13.50	10.86	1.31	68511.98
17	1.32	10.98	48.47	2.42	16.10	9.88	1.28	70006.80
18	2.47	11.41	53.73	2.51	17.04	9.56	1.27	71002.93
19	0.99	11.67	47.83	2.64	16.57	10.43	1.30	67918.91
20	1.09	11.96	51.44	2.70	16.87	10.59	1.27	67364.47
21	4.23	10.79	41.72	2.52	17.49	8.96	1.31	79464.38
22	8.58	10.85	42.01	2.76	17.83	9.49	1.29	76805.58
23	8.32	11.49	36.99	2.69	16.87	10.06	1.28	73845.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	24	24
平均值	5.82	11.22	50.52	2.52	16.45	9.82	1.29	73268.81
最大值	11.30	12.83	64.91	4.36	17.85	10.86	1.34	79685.90
發生時間	6	14	2	14	3	16		3
最小值	0.99	10.20	34.24	1.03	13.50	8.80	1.26	67364.47
發生時間	19	3	0	0	16	3		20
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.09 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.08	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.10 %	0.96 %	0.07 %		0.05	-0.06	0.00 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	100.00 %	100.00 %
備註								